

Организация:	ООО "Дом-сервис"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 16.02.2023 по 17.03.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.02	3,02	331,04	327,46	3,59	0,00	336,41	331,22	5,19	58,44	49,21	9,23	0,04	5,37	24,0	
17.02	3,37	330,71	327,09	3,62	0,00	336,65	331,17	5,48	61,64	51,32	10,32	0,05	5,38	24,0	
18.02	3,47	330,37	326,61	3,77	0,00	336,61	330,88	5,73	63,23	52,61	10,63	0,06	5,37	24,0	
19.02	3,25	330,81	327,09	3,72	0,00	336,57	331,07	5,50	60,67	50,72	9,95	0,08	5,41	24,0	
20.02	2,99	331,13	327,43	3,71	0,00	336,43	331,13	5,29	57,98	48,83	9,16	0,07	5,4	24,0	
21.02	3,85	329,87	326,15	3,72	0,00	336,74	330,76	5,97	66,68	54,88	11,8	0,07	5,39	24,0	
22.02	4,81	329,23	325,59	3,64	0,00	338,03	331,31	6,71	76,34	61,63	14,71	0,06	5,34	24,0	
23.02	4,61	329,79	326,25	3,54	0,00	338,40	331,92	6,48	75,22	61,14	14,09	0,05	5,33	24,0	
24.02	3,38	330,91	327,28	3,63	0,00	337,15	331,61	5,54	63,16	52,82	10,34	0,06	5,41	24,0	
25.02	2,39	331,57	327,93	3,64	0,00	335,97	331,14	4,83	52,52	45,19	7,33	0,05	5,39	24,0	
26.02	2,36	331,63	328,05	3,58	0,00	335,88	331,15	4,72	51,64	44,42	7,22	0,06	5,36	24,0	
27.02	2,76	330,98	327,47	3,51	0,00	335,87	330,95	4,92	55,66	47,18	8,47	0,05	5,35	24,0	
28.02	3,07	330,34	326,89	3,45	0,00	335,83	330,72	5,10	59,11	49,7	9,41	0,05	5,34	24,0	
01.03	2,57	331,44	327,94	3,50	0,00	336,01	331,23	4,78	53,44	45,56	7,88	0,06	5,11	24,0	
02.03	2,91	330,77	327,29	3,47	0,00	335,94	330,95	4,99	57,36	48,45	8,91	0,07	5,36	24,0	
03.03	2,57	330,73	327,19	3,54	0,00	335,38	330,54	4,84	54,14	46,25	7,89	0,06	5,44	24,0	
04.03	2,60	330,59	326,96	3,63	0,00	335,33	330,38	4,95	54,81	46,81	7,99	0,07	5,43	24,0	
05.03	2,72	330,72	327,20	3,52	0,00	335,65	330,73	4,92	55,91	47,58	8,33	0,06	5,42	24,0	
06.03	2,79	331,14	327,61	3,53	0,00	336,19	331,21	4,98	56,61	48,05	8,55	0,05	5,45	24,0	
07.03	2,88	331,01	327,45	3,56	0,00	336,25	331,16	5,09	57,68	48,85	8,83	0,05	5,47	24,0	
08.03	2,70	331,18	327,50	3,68	0,00	336,12	331,05	5,07	55,9	47,64	8,26	0,05	5,46	24,0	
09.03	2,66	331,03	327,46	3,57	0,00	335,87	330,92	4,94	55,25	47,1	8,15	0,06	5,49	24,0	
10.03	2,86	331,00	327,36	3,63	0,00	336,13	331,01	5,13	57,09	48,34	8,75	0,05	5,5	24,0	
11.03	2,97	330,55	326,84	3,71	0,00	335,94	330,64	5,30	58,6	49,5	9,1	0,07	5,48	24,0	
12.03	2,27	330,79	327,21	3,59	0,00	334,90	330,21	4,69	50,53	43,55	6,97	0,08	5,28	24,0	
13.03	3,03	328,70	325,27	3,44	0,00	334,16	329,11	5,05	59,19	49,86	9,33	0,05	4,84	24,0	
14.03	2,77	329,46	325,95	3,51	0,00	334,53	329,58	4,96	56,88	48,36	8,52	0,05	4,92	24,0	

15.03	1,98	330,57	327,02	3,55	0,00	334,33	329,85	4,48	48,39	42,29	6,1	0,05	4,93	24,0	
16.03	1,96	335,95	332,25	3,70	0,00	339,68	335,08	4,60	47,92	41,98	5,94	0,05	5,17	24,0	
17.03	2,24	331,87	328,12	3,75	0,00	335,95	331,13	4,82	50,56	43,69	6,87	0,04	5,47	24,0	
Итого:	87,81	9925,89	9817,90	107,99	0,00	10084,90	0,00	155,09	57,74	48,77	8,96	0,06	5,33	720,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2<min
15.02.2023	24:00	137,61	15086,34	14917,50	1101,03										G - отключение по Gmin, Gmax
17.03.2023	24:00	225,43	25012,23	24735,39	1821,03										E - функциональный отказ
ИТОГО:		87,81	9925,89	9817,90	720,00										U - отключение питания
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		87,815, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					