

Организация 000 "Дом Сервис Серпухов" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Весенняя д.6 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 390145  
 Дата последующей поверки теплосчетчика 24-01-2027

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.12.23	6.060	431.68	431.90	-0.22	71.1	56.9	14.2	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
24.12.23	6.124	432.14	432.41	-0.27	71.4	57.1	14.3	0.0	0.1	6.1	0.00	24.00	
25.12.23	6.192	431.06	431.31	-0.25	71.5	57.0	14.5	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
26.12.23	6.303	431.55	431.81	-0.27	72.3	57.6	14.7	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
27.12.23	6.251	431.45	431.66	-0.21	72.0	57.4	14.6	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
28.12.23	6.507	431.95	432.16	-0.22	73.4	58.2	15.2	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
29.12.23	6.356	431.83	432.03	-0.20	72.6	57.7	14.8	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
30.12.23	6.132	432.48	432.63	-0.14	71.8	57.5	14.3	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
31.12.23	6.198	431.95	432.05	-0.09	71.8	57.4	14.5	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
01.01.24	7.601	431.70	431.89	-0.20	79.8	62.1	17.7	0.0	-0.0	6.0	0.00	24.00	
02.01.24	8.249	428.00	428.24	-0.24	82.9	63.5	19.4	0.0	-0.0	5.9	0.00	24.00	
03.01.24	8.407	425.31	425.54	-0.23	82.3	62.5	19.9	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
04.01.24	8.579	424.18	424.34	-0.16	81.8	61.5	20.3	0.0	-0.0	5.8	0.00	24.00	
05.01.24	9.719	424.44	424.55	-0.11	88.4	65.5	23.0	0.0	-0.0	5.9	0.00	24.00	
06.01.24	9.296	428.85	428.96	-0.11	86.5	64.8	21.8	0.0	-0.0	6.0	0.00	24.00	
07.01.24	9.604	428.01	428.20	-0.19	87.9	65.4	22.5	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
08.01.24	9.408	425.80	425.97	-0.16	86.6	64.4	22.2	0.0	-0.0	6.0	0.00	24.00	
09.01.24	7.918	429.95	430.07	-0.12	78.7	60.2	18.5	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
10.01.24	7.310	430.62	430.84	-0.22	75.4	58.3	17.1	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
11.01.24	7.268	431.48	431.72	-0.24	75.8	58.9	17.0	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
12.01.24	8.594	429.96	430.25	-0.29	83.5	63.4	20.1	0.0	0.0	6.1	0.00	24.00	
13.01.24	9.564	426.42	426.54	-0.13	88.8	66.3	22.5	0.0	-0.0	6.0	0.00	24.00	
14.01.24	8.807	427.25	427.52	-0.27	84.3	63.5	20.7	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
15.01.24	6.940	430.23	430.40	-0.17	73.4	57.1	16.3	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00	
16.01.24	6.679	430.83	431.02	-0.19	72.1	56.5	15.6	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
17.01.24	7.987	430.54	430.91	-0.36	80.1	61.4	18.7	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
18.01.24	8.236	440.73	441.00	-0.27	81.3	62.5	18.8	0.0	-0.0	6.2	0.02	23.98	U
19.01.24	6.873	430.77	430.99	-0.22	73.8	57.7	16.1	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
20.01.24	7.535	431.10	431.34	-0.24	77.9	60.3	17.6	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
21.01.24	7.989	430.98	431.17	-0.19	80.5	61.9	18.6	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
Итого	228.687	12903.2	12909.4	-6.20	78.3	60.5	17.8	0.0	0.0	6.1	0.02	719.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
21.01.24	24:00	172.563	9017.15	9021.48	503.98
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	1199.365	89497.21	89526.48	4684.63
23.12.23	00:00	1143.241	85611.12	85638.52	4468.63
Итого		228.687	12903.24	12909.44	719.98

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.98 час.

Период отключения питания (U) 0.022 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей  
организации \_\_\_\_\_