

Организация _ООО "Ремонтник"_____ Номер договора _____

Адрес _ул. Ворошилова, д.143_____ Телефон _____

Тип теплосчетчика _КМ-5-4___ Версия _02.30___ Номер теплосчетчика _415189

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм

Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм

Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с _15.07.2022_ по _14.08.2022__

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

||| Масса, тонн. Объем, м3 || Температура, °С |Давление | Время, час ||

|| |-----|-----|-----|-----|

| Дата | Q | M1 | V1 | M2 | V2 |M1-M2 | t1 | t2 |t1-t2|txв |P1 |P2 |Нераб.|Работы|Классиф|

|| Гкал |||| |разбор |||| |атм |атм | Тн | Тр |ошибок |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|15.07.22| 1.497| 142.09| 145.3438| 132.46| 134.9375| 9.63| 70.1| 63.1| 7.0| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|16.07.22| 1.455| 141.52| 144.7578| 132.78| 135.2266| 8.73| 70.1| 63.1| 7.1| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|17.07.22| 1.480| 139.21| 142.4141| 130.09| 132.5000| 9.12| 70.2| 62.9| 7.2| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|18.07.22| 1.553| 144.49| 147.7969| 134.18| 136.6641| 10.31| 70.2| 63.2| 7.0| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|19.07.22| 1.563| 149.55| 153.0469| 139.93| 142.6406| 9.63| 71.0| 63.9| 7.1| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|20.07.22| 1.580| 151.86| 155.4609| 142.15| 144.8672| 9.71| 71.1| 64.1| 7.0| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|21.07.22| 1.561| 151.82| 155.4453| 142.65| 145.3828| 9.17| 71.4| 64.4| 7.1| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|22.07.22| 1.552| 148.12| 151.5938| 138.59| 141.2109| 9.52| 70.9| 63.8| 7.1| 10.0| 0.4| 3.4| 0.00| 24.00| |

|23.07.22| 1.520| 154.09| 157.7266| 145.26| 148.0625| 8.83| 71.3| 64.5| 6.8| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|24.07.22| 1.451| 148.86| 152.3047| 140.38| 143.0313| 8.48| 70.7| 63.9| 6.7| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|25.07.22| 1.570| 153.22| 156.8359| 142.95| 145.7266| 10.27| 71.3| 64.6| 6.7| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|26.07.22| 1.556| 155.80| 159.5078| 145.83| 148.7031| 9.97| 71.5| 65.0| 6.5| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|27.07.22| 1.490| 149.02| 152.5078| 139.61| 142.3359| 9.41| 71.2| 64.6| 6.6| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|28.07.22| 1.420| 142.44| 145.7266| 133.63| 136.1172| 8.80| 70.2| 63.5| 6.7| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|29.07.22| 1.446| 141.34| 144.5938| 132.32| 134.7656| 9.02| 70.2| 63.3| 6.9| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|30.07.22| 1.523| 154.70| 158.5313| 146.57| 149.5234| 8.13| 73.3| 66.3| 7.0| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

|31.07.22| 1.512| 147.21| 150.7656| 138.29| 141.0078| 8.92| 72.1| 65.1| 7.0| 10.0| 0.3| 3.4| 0.00| 24.00| |

01.08.22	1.531	150.30	153.9141	141.25	143.9844	9.05	72.0	65.1	6.9	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
02.08.22	1.496	153.44	157.2813	145.72	148.6953	7.72	73.4	66.4	7.0	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
03.08.22	1.577	155.45	159.3828	146.55	149.5781	8.90	73.9	66.9	6.9	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
04.08.22	1.529	150.30	153.9609	141.19	144.0078	9.12	72.6	65.7	6.9	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
05.08.22	1.469	151.42	155.1250	143.43	146.3203	7.99	72.9	66.1	6.8	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
06.08.22	1.546	155.84	159.7500	146.80	149.8672	9.03	73.8	67.1	6.7	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
07.08.22	1.492	150.81	154.6016	142.42	145.3516	8.39	73.6	66.8	6.8	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
08.08.22	1.495	147.88	151.4844	138.71	141.4688	9.16	72.2	65.5	6.7	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
09.08.22	1.614	150.27	153.9531	139.75	142.5391	10.52	72.8	65.9	6.9	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
10.08.22	1.478	141.05	144.3281	131.65	134.1719	9.41	70.7	63.7	7.0	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
11.08.22	1.523	140.55	143.7813	130.25	132.6563	10.30	70.1	63.1	7.0	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
12.08.22	1.512	152.27	155.9297	143.25	146.0625	9.02	71.8	65.0	6.7	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
13.08.22	1.472	153.84	157.5703	145.83	148.7422	8.01	72.3	65.6	6.7	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
14.08.22	1.475	150.84	154.4219	141.96	144.7422	8.88	71.4	64.7	6.6	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	46.938	4619.58	4729.8438	4336.44	4420.8906	283.14	71.7	64.8	6.9	10.0	0.3	3.4	0.00	744.00
0.00	744.00	0.00												

Показания интеграторов КМ-5

| Дата Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Тр |

|14.08.22 24:00| 1031.226| 83610.51| 80785.61| 85592.02| 82176.84| 5188.21|

|15.07.22 00:00| 984.289| 78990.93| 76449.17| 80862.17| 77755.95| 4444.21|

| Итого | 46.938| 4619.58| 4336.44| 4729.84| 4420.89| 744.00|

Отчетный период ___744.00_ час. Период норм. работы ___744.00_ час.

Период отключения питания (U)___0.000_ час. Период функц.отказа (E)___0.000_ час.

Период t2-t1 < min (D)___0.000_ час. Период G<min (g)___0.000_ час.

Период G>max (G)___0.000_ час.

Представитель Представитель теплоснабжающей

абонента _____ организации _____