

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"			Номер абонента:	Котельная										
Тип прибора:	КМ-5-2			Номер прибора:	387204										
Адрес дома:	ул Луначарского 43,			Система:	Отп										
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.10	4,26	428,04	433,77	0,00	5,73	437,84	441,46	-3,63	71,1	61,28	9,82	6,75	-0,14	24,0	
20.10	4,17	431,66	437,47	0,00	5,80	441,58	445,34	-3,77	71,22	61,7	9,52	6,74	-0,15	24,0	
21.10	4,13	432,25	438,05	0,00	5,80	442,14	445,94	-3,80	71,1	61,68	9,42	6,84	-0,25	24,0	
22.10	4,19	457,67	464,06	0,00	6,39	468,28	472,61	-4,33	71,52	62,51	9,01	6,88	0,34	23,51	D
23.10	4,15	428,28	434,03	0,00	5,75	438,30	441,96	-3,66	71,97	62,39	9,58	6,71	1,15	24,0	
24.10	4,04	401,34	406,56	0,00	5,23	410,50	413,62	-3,12	71,02	61,01	10,02	6,48	3,42	24,0	
25.10	4,17	396,64	401,70	0,00	5,05	405,78	408,78	-3,00	71,41	61,04	10,37	6,59	-0,53	24,0	
26.10	4,26	394,51	399,53	0,00	5,02	403,89	406,77	-2,88	72,52	61,86	10,65	6,61	-0,15	24,0	
27.10	4,16	396,75	401,80	0,00	5,05	405,87	408,84	-2,97	71,23	60,87	10,37	6,65	0,43	24,0	
28.10	4,17	418,32	423,83	0,00	5,51	427,97	431,39	-3,42	71,36	61,54	9,83	6,93	-0,13	24,0	
29.10	4,27	424,25	429,95	0,00	5,70	434,03	437,53	-3,50	71,32	61,36	9,96	7,08	2,07	24,0	
30.10	4,38	450,05	456,26	0,00	6,21	460,73	464,77	-4,04	72,5	62,91	9,58	7,07	0,26	24,0	
31.10	4,26	401,81	407,03	0,00	5,22	411,10	414,16	-3,05	71,6	61,1	10,5	6,92	2,32	24,0	
01.11	4,33	409,51	414,88	0,00	5,37	419,27	422,41	-3,15	72,72	62,25	10,47	7,0	1,43	24,0	
02.11	4,37	388,19	393,16	0,00	4,98	397,41	400,10	-2,69	72,57	61,38	11,19	6,68	2,91	24,0	
03.11	4,43	387,67	392,70	0,00	5,03	397,07	399,70	-2,63	73,4	62,01	11,39	6,74	4,37	24,0	
04.11	4,41	384,97	389,96	0,00	4,99	394,20	396,82	-2,63	73,04	61,61	11,43	6,78	5,0	24,0	
05.11	4,49	380,70	385,58	0,00	4,88	389,98	392,37	-2,39	73,54	61,79	11,76	6,71	5,0	24,0	
06.11	4,44	382,91	387,81	0,00	4,91	391,91	394,50	-2,59	72,21	60,68	11,54	6,74	3,26	24,0	
07.11	3,95	374,25	379,26	0,00	5,01	382,88	385,94	-3,06	71,39	60,98	10,41	6,72	0,05	24,0	
08.11	4,12	382,42	388,96	0,00	6,54	391,31	395,82	-4,51	71,82	61,17	10,65	6,84	0,07	24,0	
09.11	4,40	383,20	390,16	0,00	6,97	392,45	397,21	-4,76	73,2	61,84	11,35	6,82	0,06	24,0	
10.11	4,36	382,66	389,80	0,00	7,13	391,77	396,72	-4,95	72,62	61,36	11,26	6,8	0,08	24,0	
11.11	4,40	377,39	384,21	0,00	6,82	386,48	391,09	-4,61	73,11	61,58	11,53	6,64	0,06	24,0	
12.11	4,42	377,16	384,16	0,00	7,01	386,05	390,84	-4,80	72,24	60,66	11,58	6,59	0,06	24,0	
13.11	4,50	376,89	383,97	0,00	7,08	385,85	390,71	-4,86	72,71	60,89	11,82	6,67	0,07	24,0	
14.11	4,47	376,32	383,41	0,00	7,09	385,18	390,02	-4,84	72,21	60,46	11,75	6,68	0,08	24,0	

15.11	4,42	376,40	383,50	0,00	7,10	385,39	390,23	-4,84	72,65	61,05	11,6	6,62	0,08	24,0	
16.11	4,48	381,48	388,72	0,00	7,23	390,54	395,53	-4,99	72,54	60,93	11,61	6,81	0,08	24,0	
17.11	4,47	383,82	391,06	0,00	7,24	392,99	397,97	-4,98	72,75	61,24	11,51	6,84	0,08	24,0	
Итого:	129,08	11967,50	12145,34	0,00	177,84	12248,73	112,44	-112,44	72,13	61,46	10,67	6,77	1,03	719,51	
Показания интеграторов счётчика:															
Классификация ошибок:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
18.10.2024	24:00	738,96	94695,17	96345,73	6708,80	G - отключение по Gmin, Gmax									
17.11.2024	24:00	868,04	106662,67	108491,08	7428,31	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		129,08	11967,50	12145,34	719,51	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	719,51	+	0,0	+	0,0	+	0,49	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		129,171, Гкал													
Представитель															
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					