

Организация \_ООО "Дом-Сервис Серпухов"\_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес \_ул. Ворошилова, д.143\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-4\_\_\_\_\_ Версия \_02.30\_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика \_415189\_\_\_\_\_

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм

Гобр.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм

Гп : 10\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с \_19.05.2023\_ по \_18.06.2023\_

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Нераб.		Работы
	Гкал					разбор					атм	атм	Тн	Тр	ошибок
19.05.23	1.592	147.77	151.1602	137.46	140.0000	10.31	70.1	63.0	7.2	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
20.05.23	1.606	146.28	149.6094	135.73	138.2109	10.55	70.0	62.7	7.3	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
21.05.23	1.732	149.08	152.5156	136.66	139.2070	12.41	70.4	63.1	7.3	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
22.05.23	1.644	144.12	147.3945	132.69	135.1094	11.43	69.7	62.3	7.3	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
23.05.23	1.638	143.23	146.4766	131.96	134.3633	11.26	69.7	62.3	7.4	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
24.05.23	1.731	151.92	155.4063	139.37	141.9570	12.55	70.2	63.1	7.1	10.0	0.3	3.4	0.06	23.94	ED
25.05.23	1.624	143.80	147.0742	132.59	135.0195	11.21	69.9	62.6	7.3	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
26.05.23	1.527	142.37	145.5703	132.30	134.7070	10.07	69.4	62.3	7.1	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
27.05.23	1.533	144.22	147.5391	134.71	137.2109	9.50	70.3	63.1	7.2	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
28.05.23	1.730	143.55	146.8086	130.44	132.8281	13.11	69.8	62.5	7.3	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
29.05.23	1.593	143.87	147.1094	133.03	135.4570	10.84	69.5	62.3	7.2	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
30.05.23	1.633	145.56	148.8594	134.05	136.5313	11.51	69.7	62.6	7.1	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
31.05.23	1.822	149.98	153.4414	135.66	138.1953	14.32	70.3	63.1	7.2	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
01.06.23	0.557	53.16	54.3984	49.13	50.0547	4.04	70.4	63.9	6.5	10.0	0.3	1.6	2.90	21.10	ED
02.06.23	0.003	0.37	0.3672	-0.12	-0.1211	0.49	23.8	25.3	-1.5	10.0	0.3	0.5	19.68	4.32	ED
03.06.23	0.003	0.42	0.4180	-0.05	-0.0508	0.47	19.8	21.3	-1.5	10.0	0.3	0.5	12.90	11.10	ED
04.06.23	0.002	0.44	0.4375	-0.09	-0.0938	0.53	18.5	19.3	-0.7	10.0	0.3	0.6	21.80	2.20	ED
05.06.23	0.000	0.39	0.3945	-0.03	-0.0273	0.42	17.5	18.3	-0.9	10.0	0.3	0.6	23.74	0.26	ED
06.06.23	0.000	0.31	0.3125	-0.01	-0.0078	0.32	16.8	19.4	-2.6	10.0	0.3	0.6	23.74	0.26	ED
07.06.23	0.001	0.31	0.3086	0.02	0.0195	0.29	17.1	15.2	1.9	10.0	0.3	0.6	17.04	6.96	ED
08.06.23	0.001	0.36	0.3594	-0.05	-0.0547	0.41	17.6	18.0	-0.4	10.0	0.3	0.6	19.70	4.30	ED
09.06.23	0.001	1.54	1.5469	-1.46	-1.4648	3.00	17.1	18.1	-1.0	10.0	0.9	1.2	19.90	4.10	ED
10.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	17.1	-0.3	10.0	9.0	1.0	22.12	1.88	ED
11.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.3	0.3	10.0	9.0	0.8	12.03	11.97	ED
12.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.3	16.2	0.1	10.0	9.0	0.5	8.96	15.04	ED
13.06.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.7	16.4	0.3	10.0	9.0	0.4	8.83	15.17	D
14.06.23	0.000	0.00	0.0039	0.00	0.0000	0.00	17.7	17.1	0.6	10.0	9.0	0.5	4.36	19.64	ED
15.06.23	1.054	58.77	59.8828	42.86	43.5469	15.92	63.5	58.2	5.2	10.0	9.0	1.3	2.40	21.60	ED
16.06.23	1.817	147.57	150.9063	133.99	136.4492	13.58	70.1	62.7	7.5	10.0	3.9	3.5	0.00	24.00	E
17.06.23	1.601	126.99	129.9336	116.08	118.1836	10.91	70.6	62.4	8.2	10.0	0.1	3.5	0.00	24.00	E
18.06.23	1.615	126.50	129.3984	114.96	117.0469	11.54	70.2	62.1	8.1	10.0	0.1	3.5	0.00	24.00	E
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----															
Итого	28.058	2412.88	2467.6328	2201.88	2242.2773	211.00	69.7	62.6	7.1	10.0	2.1	2.2	220.19	523.81	220.18

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.06.23	24:00	840.285	60007.08	57770.57	61443.25	58728.86	3834.79
19.05.23	00:00	812.227	57594.20	55568.69	58975.61	56486.58	3310.97
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
Итого		28.058	2412.88	2201.88	2467.63	2242.28	523.81
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							

Отчетный период \_\_\_\_\_744.00\_ час. Период норм.работы \_\_\_\_\_523.81\_ час.  
Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.000\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_14.388\_ час.  
Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_205.795\_ час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_ час.  
Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_ час.  
Представитель \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей  
абонента \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_