

Организация "000 "Дом-Сервис" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Весенняя д.6 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 390145
 Дата последующей поверки теплосчетчика 24-01-2027

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	t1		t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
22.01.24	7.852	430.22	442.7002	430.45	437.9570	-0.22	79.8	61.4	18.4	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00		
23.01.24	7.063	430.48	441.6074	430.64	437.4795	-0.16	75.0	58.4	16.5	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00		
24.01.24	6.488	431.21	441.5986	431.42	437.9541	-0.21	72.1	57.0	15.2	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
25.01.24	6.287	429.92	439.8789	430.13	436.4102	-0.21	70.7	55.9	14.8	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00		
26.01.24	6.390	431.33	441.5361	431.48	437.9277	-0.16	71.5	56.6	14.9	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
27.01.24	6.640	431.95	442.5596	432.08	438.7275	-0.13	73.0	57.5	15.5	0.0	0.1	6.3	0.00	24.00		
28.01.24	6.617	431.84	442.4131	431.94	438.5605	-0.10	72.8	57.4	15.5	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
29.01.24	6.592	431.50	442.0293	431.65	438.2451	-0.15	72.7	57.3	15.4	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
30.01.24	6.335	432.13	442.3076	432.27	438.7217	-0.15	71.3	56.5	14.8	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
31.01.24	6.163	431.94	441.8809	432.07	438.4111	-0.13	70.4	56.0	14.4	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
01.02.24	5.996	432.58	442.3877	432.63	438.9355	-0.05	69.8	55.8	14.0	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
02.02.24	5.974	431.31	441.0068	431.38	437.6084	-0.07	69.5	55.5	14.0	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
03.02.24	6.416	432.10	442.5586	432.19	438.8174	-0.08	72.4	57.4	15.0	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00		
04.02.24	5.979	432.95	442.7900	432.97	439.3174	-0.03	70.0	56.0	13.9	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
05.02.24	6.204	432.22	442.4482	432.32	438.8691	-0.10	71.5	57.0	14.5	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
06.02.24	6.402	432.32	442.7988	432.38	439.0352	-0.06	72.4	57.5	14.9	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
07.02.24	6.911	433.57	444.8740	433.68	440.7480	-0.11	75.3	59.3	16.1	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00		
08.02.24	7.627	432.47	444.9316	432.58	440.2070	-0.11	79.6	61.8	17.8	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00		
09.02.24	7.778	432.24	444.9043	432.31	440.0137	-0.07	80.2	62.1	18.1	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00		
10.02.24	8.291	431.31	444.6758	431.38	439.3691	-0.07	82.8	63.5	19.3	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00		
11.02.24	7.637	432.64	444.8496	432.68	440.0918	-0.04	78.6	60.8	17.8	0.0	-0.1	6.3	0.00	24.00		
12.02.24	6.558	432.38	442.8633	432.27	438.8516	0.11	72.4	57.1	15.3	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00		
13.02.24	6.695	432.59	443.2930	432.54	439.2305	0.04	73.2	57.6	15.6	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00		
14.02.24	7.373	432.36	444.1074	432.44	439.6270	-0.07	77.0	59.8	17.2	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00		
15.02.24	7.893	432.50	444.9707	432.59	440.0762	-0.09	79.5	61.2	18.4	0.0	-0.1	6.2	0.00	24.00		
16.02.24	7.483	432.80	444.6641	432.72	439.9395	0.07	77.4	60.0	17.4	0.0	-0.1	6.2	0.00	24.00		
17.02.24	6.968	433.09	444.1797	433.07	439.9199	0.02	74.5	58.3	16.2	0.0	-0.1	6.3	0.00	24.00		
18.02.24	6.284	431.96	441.9688	431.84	438.1719	0.13	70.7	56.0	14.7	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00		
Итого	190.896	12095.9	12402.7842	12098.1	12289.2236	-2.20	74.2	58.2	15.9	0.0	-0.0	6.2	0.00	672.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.02.24	24:00	363.459	21113.05	21119.58	21689.26	21470.01	1175.98
22.01.24	00:00	172.563	9017.15	9021.48	9286.47	9180.79	503.98
Итого		190.896	12095.90	12098.10	12402.78	12289.22	672.00

Отчетный период _____672.00_час. Период норм.работы _____672.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц.отказа (E) _____0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____0.000_час. Период G<min (g) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____