

Организация ООО "Дом-Сервис Серпухов" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 415189
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.11.23	7.762	605.41	620.5938	591.40	601.9609	14.01	73.6	61.9	11.7	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
23.11.23	8.194	616.99	633.2656	602.18	613.4375	14.81	75.6	63.5	12.1	10.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
24.11.23	8.085	637.25	654.3438	624.44	636.5313	12.81	76.4	64.7	11.7	10.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
25.11.23	8.062	651.43	668.7500	636.40	648.7109	15.03	75.9	64.7	11.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
26.11.23	8.104	649.27	666.6953	634.58	647.0156	14.69	76.4	65.1	11.3	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
27.11.23	7.380	595.86	610.7500	580.63	591.1172	15.23	73.4	62.3	11.1	10.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
28.11.23	6.886	537.70	550.0859	522.95	531.3906	14.74	70.3	58.8	11.6	10.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
29.11.23	7.033	537.72	550.1641	522.69	531.0781	15.03	70.4	58.6	11.8	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
30.11.23	6.985	544.68	557.0859	528.24	536.6563	16.44	69.9	58.4	11.5	10.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
01.12.23	6.985	538.89	551.1563	523.03	531.3359	15.86	69.8	58.2	11.6	10.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
02.12.23	7.027	534.11	546.3672	517.80	526.0703	16.30	70.1	58.4	11.8	10.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
03.12.23	7.076	510.15	521.7500	493.35	501.1328	16.80	70.2	57.9	12.3	10.0	3.2	4.3	0.00	24.00	
04.12.23	7.160	510.84	522.7734	495.92	503.7422	14.92	70.7	58.0	12.7	10.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
05.12.23	7.123	512.30	524.2031	497.88	505.7422	14.41	70.6	58.0	12.7	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
06.12.23	7.100	515.55	527.2813	500.11	507.8594	15.44	69.9	57.5	12.4	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
07.12.23	7.408	511.56	523.7266	497.20	505.0859	14.36	71.4	58.2	13.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
08.12.23	7.979	516.00	529.2891	502.70	511.2734	13.30	74.7	60.4	14.3	10.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
09.12.23	8.041	510.60	523.4609	494.91	503.0781	15.70	73.8	59.5	14.3	10.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
10.12.23	7.241	499.77	511.0000	483.91	491.0703	15.86	69.3	56.2	13.1	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
11.12.23	7.121	502.64	513.7734	487.37	494.5469	15.27	68.8	55.9	12.9	10.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
12.12.23	6.560	484.31	494.3203	468.06	474.5234	16.25	66.0	53.9	12.2	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
13.12.23	7.270	473.63	484.3594	459.34	466.0156	14.29	69.5	55.5	14.1	10.0	0.1	4.3	0.16	23.84	U
14.12.23	7.452	490.94	502.2734	475.43	482.5703	15.51	70.4	56.6	13.8	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
15.12.23	7.014	499.74	510.5391	484.30	491.2188	15.45	67.9	55.1	12.7	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
16.12.23	7.024	519.13	530.2891	502.61	509.8984	16.52	67.7	55.5	12.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
17.12.23	7.031	544.93	556.6719	527.64	535.5156	17.29	67.8	56.3	11.5	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
18.12.23	6.873	558.13	570.2734	542.30	550.5859	15.84	68.2	57.1	11.1	10.0	0.1	4.4	-0.00	24.00	
19.12.23	6.802	557.99	570.1250	541.32	549.6250	16.67	68.1	57.2	10.9	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
20.12.23	6.683	559.84	572.0078	542.71	551.1094	17.13	68.0	57.4	10.6	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
21.12.23	6.439	535.38	546.9141	520.91	528.8281	14.46	67.8	56.9	10.9	10.0	0.1	4.5	0.00	24.00	
22.12.23	6.585	531.62	543.1641	516.55	524.4063	15.06	68.1	56.9	11.2	10.0	0.1	4.6	0.00	24.00	
Итого	224.486	16794.3	17187.4531	16318.8	16583.1328	475.48	70.8	58.8	12.1	10.0	0.3	4.4	0.16	743.84	0.16

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
22.12.23	24:00	1529.645	115009.00	110326.16	117701.94	112160.30	8307.80
22.11.23	00:00	1305.160	98214.66	94007.30	100514.48	95577.17	7563.96
Итого		224.486	16794.34	16318.86	17187.45	16583.13	743.84

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.84 час.

Период отключения питания (U) 0.157 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____