

Организация ООО "Дом Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Весенняя д.6 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 390145
 Дата последующей поверки теплосчетчика 24-01-2027 _____

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.02.24	6.743	432.96	432.94	0.03	73.6	57.9	15.7	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
20.02.24	7.535	431.68	431.64	0.03	78.1	60.5	17.6	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00	
21.02.24	6.948	432.93	432.86	0.07	74.7	58.5	16.2	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
22.02.24	6.463	431.18	431.04	0.14	71.6	56.5	15.1	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
23.02.24	6.273	432.33	432.20	0.13	70.9	56.3	14.6	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
24.02.24	6.127	431.94	431.82	0.12	69.5	55.2	14.3	0.0	-0.1	6.3	0.00	24.00	
25.02.24	6.139	431.60	431.47	0.13	69.8	55.5	14.4	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
26.02.24	6.327	430.14	430.05	0.09	71.2	56.4	14.8	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
27.02.24	6.347	431.90	431.83	0.07	71.3	56.5	14.8	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
28.02.24	6.177	431.27	431.14	0.13	70.7	56.2	14.5	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
29.02.24	6.090	432.71	432.61	0.10	70.5	56.3	14.2	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
01.03.24	5.853	431.87	431.80	0.07	69.3	55.6	13.7	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
02.03.24	5.929	432.27	432.14	0.13	69.5	55.7	13.9	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
03.03.24	6.011	432.97	432.81	0.16	70.0	56.0	14.0	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
04.03.24	6.064	432.23	432.10	0.13	70.4	56.2	14.2	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
05.03.24	6.120	432.24	432.14	0.10	70.8	56.5	14.3	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
06.03.24	6.271	432.76	432.69	0.07	71.9	57.2	14.6	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
07.03.24	6.416	432.13	432.04	0.09	72.9	57.9	15.0	0.0	0.0	6.2	0.00	24.00	
08.03.24	6.424	431.24	431.10	0.14	72.7	57.7	15.0	0.0	0.0	6.3	0.05	23.95	U
09.03.24	5.877	409.18	408.98	0.20	71.2	56.7	14.5	0.0	0.0	6.3	1.24	22.76	U
10.03.24	6.726	432.90	432.79	0.11	74.2	58.6	15.7	0.0	0.0	6.3	0.00	24.00	
11.03.24	6.685	432.56	432.46	0.10	74.0	58.4	15.6	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
12.03.24	6.056	433.44	433.27	0.17	70.2	56.1	14.1	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
13.03.24	6.271	432.48	432.38	0.10	71.6	56.9	14.6	0.0	-0.0	6.3	0.00	24.00	
14.03.24	6.085	432.20	432.05	0.15	70.7	56.5	14.2	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00	
15.03.24	5.959	431.08	430.91	0.17	70.1	56.2	14.0	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
16.03.24	5.832	431.37	431.19	0.18	69.7	56.1	13.7	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00	
17.03.24	5.715	429.50	429.32	0.18	69.4	56.0	13.4	0.0	-0.0	6.2	0.00	24.00	
18.03.24	5.684	430.54	430.39	0.15	69.5	56.2	13.3	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
19.03.24	5.609	431.66	431.48	0.18	69.0	55.8	13.1	0.0	-0.0	6.1	0.00	24.00	
Итого	186.757	12935.2	12931.6	3.64	71.3	56.7	14.6	0.0	-0.0	6.3	1.29	718.71	1.29

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.03.24	24:00	550.216	34048.30	34051.20	1894.69
19.02.24	00:00	363.459	21113.05	21119.58	1175.98
Итого		186.757	12935.26	12931.62	718.71

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 718.71 час.

Период отключения питания (U) 1.292 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____