

Организация \_ООО "Дом-Сервис Серпухов"\_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес \_ул. Ворошилова, д.143\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-4\_\_\_ Версия \_02.30\_\_\_ Номер теплосчетчика \_415189

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм

Гобр.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм

Гп : 10\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с \_16.09.2022\_ по \_16.10.2022\_\_

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

||| Масса, тонн || Температура, °С | Время, час |||

||-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Дата | Q | M1 | M2 | M1-M2 | Vi | M2-M1 | t1 | t2 |t1-t2 |Нераб.|Работы|Классиф|

|| Гкал ||| утечка || подмес ||| Тн | Тр |ошибок |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|16.09.22| 1.743| 142.6250| 130.1328| 12.4922| 0.00| - | 70.15| 62.45| 7.70| 0.00| 24.00| |

|17.09.22| 1.790| 143.1094| 129.9844| 13.1250| 0.00| - | 70.45| 62.69| 7.76| 0.00| 24.00| |

|18.09.22| 1.748| 142.5938| 129.8984| 12.6953| 0.00| - | 69.99| 62.30| 7.69| 0.00| 24.00| |

|19.09.22| 2.822| 177.4922| 153.1328| 24.3594| 0.00| - | 68.59| 59.38| 9.21| 0.00| 24.00| |

|20.09.22| 5.806| 440.1172| 420.3438| 19.7734| 0.00| - | 71.33| 60.31| 11.02| 0.00| 24.00| |

|21.09.22| 6.618| 562.5391| 548.0547| 14.4844| 0.00| - | 72.83| 62.34| 10.49| 0.00| 24.00| |

|22.09.22| 6.566| 574.2578| 559.6406| 14.6172| 0.00| - | 73.41| 63.26| 10.15| 0.00| 24.00| |

|23.09.22| 6.469| 578.4922| 565.0859| 13.4063| 0.00| - | 73.72| 63.71| 10.01| 0.00| 24.00| |

|24.09.22| 6.472| 556.2656| 542.6016| 13.6641| 0.00| - | 73.48| 63.08| 10.41| 0.00| 24.00| |

|25.09.22| 6.475| 551.9844| 537.8828| 14.1016| 0.00| - | 73.28| 62.82| 10.46| 0.00| 24.00| |

|26.09.22| 6.422| 534.4219| 521.2734| 13.1484| 0.00| - | 73.41| 62.61| 10.80| 0.00| 24.00| |

|27.09.22| 6.430| 535.6406| 522.0156| 13.6250| 0.00| - | 73.41| 62.67| 10.74| 0.00| 24.00| |

|28.09.22| 6.467| 533.8750| 517.6641| 16.2109| 0.00| - | 72.79| 62.18| 10.61| 0.00| 24.00| |

|29.09.22| 6.352| 522.2188| 508.6016| 13.6172| 0.00| - | 73.07| 62.19| 10.88| 0.00| 24.00| |

|30.09.22| 6.179| 521.8594| 509.0625| 12.7969| 0.00| - | 72.41| 61.76| 10.65| 0.00| 24.00| |

|01.10.22| 6.185| 531.3047| 516.8125| 14.4922| 0.00| - | 72.55| 62.25| 10.30| 0.00| 24.00| |

|02.10.22| 6.183| 521.0469| 506.3125| 14.7344| 0.00| - | 72.38| 61.90| 10.48| 0.00| 24.00| |

03.10.22	6.102	517.8750	505.0703	12.8047	0.00	-	72.29	61.71	10.58	0.00	24.00	
04.10.22	5.936	497.4297	483.0234	14.4063	0.00	-	70.45	59.88	10.57	0.00	24.00	
05.10.22	6.368	525.4844	511.6172	13.8672	0.00	-	72.71	61.88	10.83	0.00	24.00	
06.10.22	6.208	531.9531	519.2422	12.7109	0.00	-	72.16	61.65	10.52	0.00	24.00	
07.10.22	6.280	544.1328	531.2500	12.8828	0.00	-	72.57	62.18	10.38	0.00	24.00	
08.10.22	6.222	547.2500	534.6563	12.5938	0.00	-	72.42	62.17	10.25	0.00	24.00	
09.10.22	6.330	553.1875	539.0313	14.1563	0.00	-	72.75	62.58	10.18	0.00	24.00	
10.10.22	6.145	540.8984	528.1797	12.7188	0.00	-	72.03	61.81	10.22	0.00	24.00	U
11.10.22	6.310	524.1563	510.6563	13.5000	0.00	-	72.46	61.67	10.79	0.00	24.00	
12.10.22	6.276	514.1875	501.4609	12.7266	0.00	-	72.37	61.36	11.02	0.00	24.00	
13.10.22	6.285	527.9453	515.7578	12.1875	0.00	-	72.55	61.76	10.79	0.00	24.00	
14.10.22	6.287	511.0938	497.4297	13.6641	0.00	-	72.00	60.98	11.02	0.00	24.00	
15.10.22	6.358	510.8203	498.1719	12.6484	0.00	-	72.58	61.32	11.26	0.00	24.00	
16.10.22	6.457	510.8203	496.4297	14.3906	0.00	-	72.48	61.20	11.28	0.00	24.00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Итого	178.292	14927.0781	14490.4766	436.6019	0.00	0.0000	72.50	61.99	10.50	0.00	744.00	0.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Показания интеграторов КМ-5

-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
16.10.22	24:00	1261.283	103216.59	99602.12	0.00	6700.20
16.09.22	00:00	1082.991	88289.51	85111.64	0.00	5956.21
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Итого	178.292	14927.08	14490.48	0.00	744.00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	

Отчетный период \_\_\_744.00\_ час. Период норм.работы \_\_\_744.00\_ час.

Период отключения питания (U)\_\_\_0.003\_ час. Период функц.отказа (E)\_\_\_0.000\_ час.

Период t1-t2 < min (D)\_\_\_0.000\_ час. Период G<min (g)\_\_\_0.000\_ час.

Период G>max (G)\_\_\_0.000\_ час.

Представитель Представитель теплоснабжающей

абонента \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_