

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 22.11.2023 по 22.12.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.11	3,25	318,39	314,80	3,59	0,00	323,79	318,47	5,32	59,9	49,56	10,34	0,02	5,27	24,0	
23.11	3,25	319,22	315,78	3,45	0,00	324,69	319,50	5,20	60,04	49,74	10,3	0,02	5,18	24,0	
24.11	2,87	319,68	316,11	3,57	0,00	324,52	319,47	5,05	56,25	47,16	9,09	0,03	5,04	24,0	
25.11	2,67	319,67	316,21	3,46	0,00	324,21	319,40	4,81	54,47	46,01	8,46	0,03	5,03	24,0	
26.11	2,71	319,49	315,97	3,52	0,00	324,13	319,23	4,90	55,05	46,44	8,61	0,03	5,04	24,0	
27.11	2,59	325,63	322,05	3,59	0,00	330,12	325,26	4,86	53,66	45,59	8,07	0,03	5,09	24,0	
28.11	2,80	319,45	316,01	3,43	0,00	324,22	319,37	4,85	56,01	47,13	8,88	0,03	5,02	24,0	
29.11	2,92	319,36	315,86	3,49	0,00	324,29	319,29	5,00	56,93	47,68	9,25	0,04	5,11	24,0	
30.11	2,77	319,50	316,00	3,50	0,00	324,20	319,30	4,90	55,59	46,82	8,78	0,03	5,13	24,0	
01.12	2,85	319,50	316,00	3,49	0,00	324,36	319,39	4,96	56,54	47,51	9,03	0,03	5,23	24,0	
02.12	2,92	319,33	315,79	3,54	0,00	324,32	319,26	5,06	57,33	48,06	9,27	0,03	5,27	24,0	
03.12	3,09	319,33	315,73	3,60	0,00	324,63	319,37	5,25	59,08	49,3	9,79	0,03	5,48	24,0	
04.12	3,18	319,14	315,63	3,52	0,00	324,52	319,30	5,21	59,6	49,53	10,08	0,03	5,47	24,0	
05.12	3,09	318,98	315,41	3,57	0,00	324,14	318,96	5,19	58,32	48,51	9,81	0,04	5,24	24,0	
06.12	3,47	317,93	314,37	3,56	0,00	323,78	318,31	5,47	62,59	51,55	11,04	0,04	4,97	24,0	
07.12	3,82	317,63	314,07	3,56	0,00	324,08	318,33	5,75	65,73	53,61	12,12	0,04	5,04	24,0	
08.12	4,39	319,36	315,70	3,66	0,00	327,07	320,73	6,35	72,3	58,44	13,85	0,05	5,25	24,0	
09.12	4,32	317,56	313,91	3,66	0,00	325,09	318,82	6,27	71,57	57,85	13,72	0,05	5,23	24,0	
10.12	3,99	317,86	314,23	3,63	0,00	324,82	318,82	6,00	68,58	55,9	12,68	0,05	5,28	24,0	
11.12	3,40	318,54	314,91	3,63	0,00	324,38	318,86	5,52	62,3	51,51	10,78	0,06	5,47	24,0	
12.12	3,19	318,55	314,92	3,63	0,00	323,95	318,62	5,32	59,85	49,69	10,15	0,05	5,48	24,0	
13.12	3,98	317,52	313,87	3,65	0,00	324,27	318,28	5,99	67,36	54,72	12,64	0,05	5,39	24,0	
14.12	4,32	316,66	313,04	3,62	0,00	324,22	317,96	6,26	71,84	58,09	13,75	0,05	5,4	24,0	
15.12	3,67	317,76	314,14	3,62	0,00	324,16	318,44	5,73	65,5	53,83	11,67	0,05	5,56	24,0	
16.12	3,53	316,86	313,33	3,53	0,00	323,03	317,49	5,54	64,25	53,0	11,26	0,04	5,32	24,0	
17.12	2,82	317,76	314,31	3,45	0,00	322,66	317,74	4,92	56,91	47,93	8,98	0,04	5,43	24,0	
18.12	2,50	316,82	313,39	3,43	0,00	321,17	316,49	4,68	53,54	45,55	7,99	0,04	4,87	24,0	

19.12	2,41	316,80	313,45	3,36	0,00	321,03	316,50	4,53	52,74	45,03	7,71	0,03	4,96	24,0	
20.12	2,03	318,36	315,00	3,36	0,00	322,00	317,70	4,30	48,66	42,17	6,49	0,03	5,19	24,0	
21.12	2,17	332,41	328,94	3,47	0,00	336,38	331,89	4,49	49,78	43,13	6,65	0,03	5,3	24,0	
22.12	2,30	340,58	336,99	3,59	0,00	344,85	340,16	4,69	51,07	44,19	6,88	0,04	5,28	24,0	
Итого:	97,26	9915,61	9805,90	109,71	0,00	10083,07	0,00	162,36	59,42	49,49	9,93	0,04	5,23	744,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2<min
21.11.2023	24:00	376,77	52425,89	51865,84	7232,66										G - отключение по Gmin, Gmax
22.12.2023	24:00	474,03	62341,50	61671,74	7976,66										E - функциональный отказ
ИТОГО:		97,26	9915,61	9805,90	744,00										U - отключение питания
Точ.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		97,263, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					