

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.02	4,88	472,32	479,84	0,00	7,52	484,10	489,16	-5,06	74,51	64,33	10,19	7,58	0,1	24,0	
20.02	5,37	462,18	469,48	0,00	7,30	475,00	479,45	-4,45	78,89	67,42	11,47	7,47	0,09	24,0	
21.02	4,95	472,65	480,17	0,00	7,52	484,58	489,60	-5,02	74,99	64,66	10,32	7,51	0,08	24,0	
22.02	4,68	473,82	481,40	0,00	7,58	485,02	490,32	-5,29	72,43	62,69	9,74	7,56	0,08	24,0	
23.02	4,55	479,92	487,60	0,00	7,69	490,96	496,45	-5,50	71,35	62,01	9,34	7,62	0,09	24,0	
24.02	4,37	483,14	490,91	0,00	7,77	493,90	499,60	-5,71	70,15	61,25	8,9	7,66	0,08	24,0	
25.02	4,53	481,76	489,51	0,00	7,74	492,57	498,15	-5,58	70,4	61,15	9,24	7,67	0,09	24,0	
26.02	4,59	476,14	483,77	0,00	7,63	487,29	492,67	-5,39	72,0	62,5	9,5	7,63	0,09	24,0	
27.02	4,56	477,62	485,24	0,00	7,62	488,74	494,15	-5,41	71,8	62,41	9,39	7,66	0,1	24,0	
28.02	4,55	479,63	487,31	0,00	7,68	490,64	496,13	-5,48	71,28	61,94	9,34	7,68	0,12	24,0	
29.02	4,45	485,51	493,29	0,00	7,79	496,55	502,23	-5,67	70,94	61,92	9,01	7,71	0,13	24,0	
01.03	4,30	485,83	493,68	0,00	7,86	496,54	502,38	-5,83	69,78	61,08	8,71	7,71	0,12	24,0	
02.03	4,38	483,05	490,87	0,00	7,81	493,82	499,56	-5,74	70,15	61,22	8,92	7,69	0,12	24,0	
03.03	4,41	482,52	490,34	0,00	7,81	493,39	499,10	-5,71	70,52	61,53	8,99	7,67	0,12	24,0	
04.03	4,42	480,57	488,32	0,00	7,74	491,49	497,13	-5,63	70,91	61,85	9,06	7,67	0,12	24,0	
05.03	4,32	481,79	489,57	0,00	7,78	492,92	498,63	-5,71	71,49	62,69	8,81	7,68	0,13	24,0	
06.03	4,64	478,69	486,39	0,00	7,70	490,05	495,47	-5,42	72,57	63,02	9,55	7,68	0,13	24,0	
07.03	4,72	475,77	483,41	0,00	7,64	487,34	492,63	-5,30	73,47	63,7	9,77	7,63	0,14	24,0	
08.03	4,66	474,43	482,09	0,00	7,65	485,89	491,25	-5,36	73,22	63,56	9,66	7,61	0,14	24,0	
09.03	4,55	478,48	486,20	0,00	7,72	489,60	495,12	-5,52	71,78	62,43	9,35	7,62	0,13	24,0	
10.03	5,06	477,52	485,28	0,00	7,76	489,63	494,84	-5,21	75,23	64,79	10,45	7,64	0,12	24,0	
11.03	4,88	479,81	487,55	0,00	7,75	491,71	497,01	-5,29	74,23	64,21	10,02	7,6	0,12	24,0	
12.03	4,52	487,15	495,09	0,00	7,93	498,20	503,97	-5,77	70,82	61,69	9,13	7,68	0,11	24,0	
13.03	4,62	481,84	489,63	0,00	7,79	493,14	498,67	-5,53	72,06	62,62	9,44	7,64	0,11	24,0	
14.03	4,47	473,65	481,26	0,00	7,61	484,50	489,96	-5,46	71,23	61,93	9,3	7,54	0,11	24,0	
15.03	4,38	468,35	475,91	0,00	7,56	478,93	484,38	-5,46	70,65	61,44	9,21	7,48	0,12	24,0	
16.03	4,38	470,60	478,20	0,00	7,60	481,07	486,61	-5,54	70,13	60,98	9,15	7,46	0,11	24,0	

17.03	4,33	467,85	475,42	0,00	7,57	478,26	483,78	-5,52	70,07	60,96	9,1	7,45	0,11	24,0	
18.03	4,28	468,30	475,88	0,00	7,58	478,71	484,27	-5,56	70,06	61,06	8,99	7,44	0,12	24,0	
19.03	4,22	467,88	475,44	0,00	7,57	478,12	483,69	-5,57	69,44	60,56	8,88	7,42	0,11	24,0	
Итого:	137,04	14308,78	14539,04	0,00	230,26	14642,66	163,70	-163,70	71,88	62,45	9,43	7,60	0,11	720,0	
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2<min
18.02.2024	24:00	260,09	22620,13	22995,38	1175,81										G - отключение по Gmin, Gmax
19.03.2024	24:00	397,13	36928,91	37534,41	1895,81										E - функциональный отказ
ИТОГО:		137,04	14308,78	14539,04	720,00										U - отключение питания
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		137,043, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					