

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 14.12.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.11	4,35	381,98	389,18	0,00	7,20	390,95	395,96	-5,02	72,15	60,9	11,25	6,81	0,07	24,0	
19.11	4,35	380,59	387,87	0,00	7,27	389,69	394,75	-5,06	72,62	61,33	11,29	6,69	0,07	24,0	
20.11	4,38	378,92	386,15	0,00	7,23	387,95	392,99	-5,04	72,67	61,23	11,44	6,72	0,06	24,0	
21.11	4,24	381,50	388,75	0,00	7,25	390,45	395,63	-5,18	72,11	61,13	10,98	6,69	0,07	24,0	
22.11	4,39	372,89	379,93	0,00	7,04	381,66	386,53	-4,87	72,29	60,65	11,64	6,61	0,05	24,0	
23.11	4,44	374,11	381,26	0,00	7,15	382,96	387,91	-4,95	72,43	60,7	11,73	6,8	0,07	24,0	
24.11	4,56	369,63	376,64	0,00	7,02	378,59	383,30	-4,72	73,39	61,19	12,2	6,69	0,06	24,0	
25.11	4,62	368,57	375,52	0,00	6,95	377,82	382,40	-4,58	74,67	62,27	12,4	6,66	0,06	23,98	U
26.11	4,63	370,12	377,08	0,00	6,96	379,42	384,02	-4,59	74,75	62,36	12,39	6,48	0,05	24,0	
27.11	4,68	368,01	374,95	0,00	6,95	377,32	381,82	-4,50	75,01	62,43	12,58	6,65	0,07	24,0	
28.11	4,58	365,91	372,77	0,00	6,86	374,94	379,43	-4,49	73,95	61,58	12,38	6,57	0,08	24,0	
29.11	4,56	369,08	376,04	0,00	6,96	378,00	382,66	-4,66	73,23	61,02	12,21	6,66	0,08	24,0	
30.11	4,61	370,38	377,45	0,00	7,07	379,38	384,12	-4,73	73,44	61,11	12,32	6,66	0,07	24,0	
01.12	4,56	370,35	377,40	0,00	7,05	379,37	384,09	-4,72	73,37	61,18	12,19	6,52	0,07	24,0	
02.12	4,42	367,36	374,31	0,00	6,95	376,04	380,80	-4,77	72,34	60,43	11,91	6,66	0,07	24,0	
03.12	4,63	369,80	376,81	0,00	7,01	378,91	383,56	-4,65	73,93	61,55	12,39	6,66	0,08	24,0	
04.12	4,65	366,86	373,80	0,00	6,95	376,00	380,55	-4,55	74,37	61,84	12,54	6,63	0,07	24,0	
05.12	4,74	361,16	367,95	0,00	6,80	370,20	374,55	-4,36	74,69	61,68	13,01	6,31	0,04	24,0	
06.12	4,59	356,72	363,42	0,00	6,70	365,38	369,75	-4,37	73,31	60,56	12,74	6,22	0,04	24,0	
07.12	4,77	370,71	377,71	0,00	7,00	379,98	384,54	-4,55	74,59	61,86	12,73	6,61	0,06	24,0	
08.12	4,73	369,87	376,86	0,00	6,99	378,96	383,53	-4,57	73,84	61,19	12,65	6,69	0,07	24,0	
09.12	4,57	370,08	377,09	0,00	7,02	378,90	383,67	-4,77	72,9	60,7	12,21	6,71	0,09	24,0	
10.12	4,64	368,43	375,41	0,00	6,98	377,37	382,00	-4,63	73,44	60,96	12,48	6,44	0,08	24,0	
11.12	4,74	366,81	373,76	0,00	6,95	375,94	380,47	-4,53	74,5	61,69	12,81	6,5	0,09	24,0	
12.12	4,86	366,53	373,45	0,00	6,91	375,77	380,15	-4,38	74,86	61,74	13,12	6,6	0,09	24,0	
13.12	4,73	355,40	362,15	0,00	6,75	364,40	368,67	-4,27	74,99	61,8	13,19	6,26	0,08	24,0	
14.12	4,96	360,67	367,52	0,00	6,85	370,05	374,27	-4,23	76,12	62,51	13,61	6,48	0,08	24,0	

Итого:	123,97	9972,44	10161,24	0,00	188,80	10216,38	125,73	-125,73	73,69	61,39	12,30	6,59	0,07	647,98	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:									
17.11.2024	24:00	868,04	106662,67	108491,08	7428,31	D - отключение по t1-t2<min									
14.12.2024	24:00	992,01	116635,11	118652,32	8076,29	G - отключение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:		123,97	9972,44	10161,24	647,98	E - функциональный отказ									
						U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	-	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.	
648,00	=	647,98	+	0,02	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		123,976, Гкал													
Представитель															
Представитель															
абонента _____															
тепло(водо)снабжающей															
организации _____															