

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.07.2024 по 18.08.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.07	0,81	225,98	230,52	0,00	4,53	230,10	234,31	-4,21	62,64	59,13	3,51	5,79	1,45	24,0	
20.07	0,86	226,57	231,09	0,00	4,52	230,69	234,88	-4,20	62,78	59,08	3,7	5,72	1,46	24,0	
21.07	0,87	226,01	230,50	0,00	4,49	230,05	234,22	-4,17	62,09	58,34	3,75	5,95	1,46	24,0	
22.07	0,82	225,69	230,18	0,00	4,49	229,74	233,92	-4,18	62,25	58,69	3,57	5,81	1,69	24,0	
23.07	0,86	225,77	230,28	0,00	4,52	229,94	234,07	-4,13	63,05	59,29	3,76	5,77	2,51	24,0	
24.07	0,84	224,48	228,95	0,00	4,47	228,45	232,56	-4,12	61,99	58,27	3,72	5,63	3,21	24,0	
25.07	0,84	223,57	228,05	0,00	4,48	227,48	231,64	-4,16	61,61	57,89	3,72	5,95	3,7	24,0	
26.07	0,89	225,02	229,55	0,00	4,52	229,20	233,34	-4,15	63,38	59,47	3,91	5,8	3,87	24,0	
27.07	0,90	225,54	230,12	0,00	4,58	229,84	233,98	-4,13	64,13	60,18	3,95	5,89	3,96	24,0	
28.07	0,91	216,91	221,30	0,00	4,40	220,98	224,98	-4,01	63,69	59,52	4,18	5,67	3,69	24,0	
29.07	0,90	208,96	213,16	0,00	4,20	212,85	216,67	-3,82	63,47	59,19	4,28	5,45	3,29	24,0	
30.07	0,87	208,91	213,12	0,00	4,20	212,79	216,62	-3,83	63,39	59,29	4,11	5,37	2,93	24,0	
31.07	0,89	228,58	233,22	0,00	4,64	232,82	237,11	-4,29	63,38	59,56	3,82	5,69	2,71	24,0	
01.08	0,89	239,61	244,48	0,00	4,87	243,99	248,50	-4,51	62,91	59,25	3,66	5,87	2,49	24,0	
02.08	0,91	238,14	242,97	0,00	4,83	242,41	246,89	-4,48	62,28	58,52	3,76	5,95	2,27	23,92	U
03.08	0,94	240,55	245,41	0,00	4,86	245,12	249,62	-4,50	64,3	60,45	3,85	6,01	2,2	24,0	
04.08	0,93	240,30	245,16	0,00	4,87	244,90	249,35	-4,45	64,2	60,41	3,79	5,94	2,1	24,0	
05.08	0,91	239,59	244,41	0,00	4,82	243,93	248,43	-4,50	62,78	59,06	3,72	5,95	1,97	24,0	
06.08	0,90	239,16	243,98	0,00	4,82	243,45	247,92	-4,48	62,28	58,58	3,7	6,05	2,03	24,0	
07.08	0,90	239,94	244,80	0,00	4,87	244,36	248,85	-4,49	62,98	59,29	3,69	5,9	2,23	24,0	
08.08	0,93	240,28	245,12	0,00	4,84	244,84	249,34	-4,50	64,19	60,4	3,79	5,98	2,38	24,0	
09.08	0,91	239,19	244,02	0,00	4,83	243,59	248,05	-4,45	62,97	59,25	3,72	5,85	2,4	24,0	
10.08	0,92	239,46	244,31	0,00	4,85	243,80	248,26	-4,45	62,41	58,62	3,78	5,99	2,43	24,0	
11.08	0,89	240,33	245,18	0,00	4,85	244,73	249,22	-4,49	62,84	59,2	3,64	5,79	2,47	24,0	
12.08	0,93	237,51	242,27	0,00	4,76	241,81	246,23	-4,41	62,73	58,87	3,86	5,78	2,4	24,0	
13.08	1,02	237,91	242,69	0,00	4,77	242,52	246,87	-4,34	64,87	60,67	4,21	5,93	2,49	24,0	
14.08	1,00	237,84	242,63	0,00	4,79	242,35	246,76	-4,41	64,21	60,06	4,15	6,02	2,51	24,0	

15.08	1,13	245,73	250,78	0,00	5,05	251,49	256,02	-4,53	72,06	67,52	4,54	6,13	2,74	24,0	
16.08	1,16	246,90	251,94	0,00	5,04	252,92	257,44	-4,52	73,44	68,81	4,63	6,09	2,68	24,0	
17.08	1,09	244,86	249,85	0,00	4,99	250,42	254,94	-4,52	70,66	66,29	4,38	5,96	2,61	24,0	
18.08	1,11	246,32	251,30	0,00	4,98	252,06	256,61	-4,55	71,79	67,37	4,42	6,02	2,63	24,0	
Итого:	28,75	7225,61	7371,34	0,00	145,73	7363,62	133,98	-133,98	64,32	60,40	3,91	5,87	2,54	743,92	
Показания интеграторов счётчика:										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
18.07.2024	24:00	615,37	71376,77	72594,67	4514,99										
18.08.2024	24:00	644,12	78602,38	79966,01	5258,91										
ИТОГО:		28,75	7225,61	7371,34	743,92										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	743,92	+	0,08	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		28,756, Гкал													
Представитель															
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					