

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 379477  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_мм  
 Гобр.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_мм  
 Гп : 15\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.07.2023 по 18.08.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.07.23	0.619	164.00	166.2148	167.76	169.7773	-3.76	53.6	49.8	3.7	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
20.07.23	0.579	163.67	165.9336	167.47	169.5156	-3.80	53.9	50.4	3.5	0.0	3.2	0.1	0.02	23.98	U
21.07.23	0.544	164.74	166.9844	168.57	170.6328	-3.83	53.7	50.4	3.2	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
22.07.23	0.573	164.76	167.0039	168.60	170.6250	-3.84	53.5	50.1	3.4	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
23.07.23	0.546	164.79	167.0586	168.58	170.6445	-3.79	53.8	50.5	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
24.07.23	0.536	163.79	165.9883	167.57	169.5977	-3.79	53.5	50.2	3.2	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
25.07.23	0.560	160.85	163.0313	164.57	166.5664	-3.72	53.6	50.1	3.4	0.0	3.7	0.1	0.00	24.00	
26.07.23	0.564	164.16	166.3789	167.90	169.9336	-3.74	53.5	50.1	3.4	0.0	4.0	0.1	0.00	24.00	
27.07.23	0.581	163.79	166.0273	167.51	169.5391	-3.72	53.7	50.2	3.5	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
28.07.23	0.570	163.02	165.2500	166.73	168.7617	-3.70	53.9	50.5	3.4	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
29.07.23	0.567	162.98	165.2070	166.57	168.6172	-3.59	53.9	50.5	3.4	0.0	3.2	0.1	0.01	23.99	U
30.07.23	0.554	162.87	165.0820	166.50	168.5313	-3.64	53.6	50.3	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
31.07.23	0.610	162.83	165.0859	166.46	168.5078	-3.63	54.3	50.6	3.7	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
01.08.23	0.587	162.70	164.9414	166.30	168.3633	-3.60	54.2	50.6	3.5	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
02.08.23	0.535	162.64	164.8945	166.24	168.3125	-3.60	54.3	51.0	3.2	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
03.08.23	0.545	162.47	164.7422	166.09	168.1953	-3.62	54.6	51.3	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
04.08.23	0.548	162.66	164.9219	166.29	168.3477	-3.63	54.1	50.8	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
05.08.23	0.531	162.89	165.1094	166.79	168.8242	-3.89	53.6	50.4	3.2	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
06.08.23	0.543	162.99	165.2578	166.61	168.7109	-3.62	54.3	51.0	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
07.08.23	0.470	162.96	165.2031	166.68	168.7695	-3.72	53.9	51.1	2.8	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
08.08.23	0.476	163.21	165.4375	166.94	169.0000	-3.72	53.7	50.9	2.9	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
09.08.23	0.542	162.99	165.2109	166.70	168.7578	-3.71	53.9	50.6	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
10.08.23	0.501	163.00	165.2617	166.72	168.8203	-3.72	54.3	51.3	3.0	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
11.08.23	0.530	162.70	164.9180	166.40	168.4414	-3.71	53.8	50.6	3.2	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
12.08.23	0.506	162.56	164.7852	166.21	168.2773	-3.64	53.8	50.8	3.1	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
13.08.23	0.505	162.33	164.5586	165.98	168.0547	-3.65	54.1	51.0	3.0	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
14.08.23	0.493	162.30	164.5234	165.95	168.0039	-3.65	53.8	50.8	3.0	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
15.08.23	0.500	162.21	164.4023	165.74	167.7617	-3.53	53.4	50.4	3.0	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
16.08.23	0.572	158.73	160.9023	162.16	164.1055	-3.42	53.7	50.1	3.5	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
17.08.23	0.528	155.68	157.7852	158.89	160.8281	-3.21	53.4	50.1	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
18.08.23	0.525	155.84	158.0313	158.93	160.9414	-3.09	54.5	51.2	3.3	0.0	3.2	0.1	0.00	24.00	
Итого	16.837	5037.10	5106.1328	5150.39	5213.7656	-113.29	53.9	50.6	3.3	0.0	3.3	0.1	0.03	743.97	0.03

## Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.08.23 24:00	476.736	62307.76	63468.70	63298.38	64252.02	5274.39
19.07.23 00:00	459.899	57270.66	58318.30	58192.24	59038.25	4530.42
Итого	16.837	5037.10	5150.39	5106.13	5213.77	743.97

Отчетный период                      \_\_\_744.00\_ час.    Период норм. работы                      \_\_\_743.97\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_0.028\_ час.    Период функц.отказа (E) \_\_\_0.000\_ час.

Период t2-t1 < min                      (D) \_\_\_0.000\_ час.    Период G<min                      (g) \_\_\_0.000\_ час.

Период G>max                      (G) \_\_\_0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_                      Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_