

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.02	3,01	310,08	306,63	3,44	0,00	315,12	310,09	5,03	58,53	48,69	9,84	0,05	5,41	24,0	
20.02	4,02	308,52	305,02	3,50	0,00	315,46	309,55	5,91	69,42	56,27	13,15	0,05	5,19	24,0	
21.02	3,12	310,00	306,46	3,55	0,00	315,34	310,10	5,24	60,12	49,95	10,17	0,06	5,27	24,0	
22.02	2,82	310,25	306,65	3,60	0,00	314,99	309,94	5,05	56,63	47,41	9,21	0,06	5,28	24,0	
23.02	2,55	310,41	306,86	3,55	0,00	314,74	309,91	4,83	53,87	45,55	8,32	0,06	5,28	24,0	
24.02	2,44	310,30	306,73	3,57	0,00	314,42	309,66	4,76	52,69	44,71	7,98	0,06	5,27	24,0	
25.02	2,41	310,41	306,77	3,64	0,00	314,47	309,66	4,81	52,21	44,34	7,88	0,06	5,27	24,0	
26.02	2,67	310,13	306,56	3,57	0,00	314,58	309,67	4,91	54,84	46,12	8,73	0,06	5,28	24,0	
27.02	2,71	310,19	306,62	3,57	0,00	314,76	309,79	4,96	55,46	46,62	8,84	0,06	5,26	24,0	
28.02	2,88	310,00	306,52	3,48	0,00	314,91	309,93	4,98	57,75	48,33	9,42	0,05	5,26	24,0	
29.02	2,48	309,97	306,55	3,42	0,00	314,25	309,59	4,66	53,51	45,38	8,13	0,05	5,24	24,0	
01.03	2,35	309,27	305,85	3,42	0,00	313,32	308,76	4,55	52,24	44,53	7,7	0,05	4,97	24,0	
02.03	2,29	309,77	306,29	3,47	0,00	313,69	309,11	4,58	51,26	43,76	7,51	0,06	5,03	24,0	
03.03	2,69	309,22	305,68	3,54	0,00	313,86	308,94	4,91	56,01	47,2	8,81	0,06	5,01	24,0	
04.03	2,62	309,81	306,29	3,52	0,00	314,35	309,50	4,85	55,36	46,8	8,56	0,06	5,23	24,0	
05.03	2,72	309,46	306,02	3,44	0,00	314,12	309,29	4,83	56,22	47,31	8,91	0,05	5,06	24,0	
06.03	2,74	310,31	306,93	3,38	0,00	315,00	310,20	4,79	56,26	47,31	8,94	0,05	5,21	24,0	
07.03	2,93	309,92	306,50	3,42	0,00	314,98	310,00	4,98	58,55	48,96	9,59	0,06	5,35	24,0	
08.03	2,98	310,08	306,62	3,46	0,00	315,21	310,16	5,05	59,07	49,33	9,74	0,06	5,29	24,0	
09.03	2,82	308,80	305,32	3,48	0,00	313,58	308,64	4,94	57,0	47,76	9,24	0,06	5,46	24,0	
10.03	3,09	309,98	306,47	3,51	0,00	315,27	310,09	5,18	59,96	49,87	10,09	0,06	5,46	24,0	
11.03	3,22	309,84	306,28	3,56	0,00	315,40	310,06	5,34	61,51	50,99	10,52	0,06	5,47	24,0	
12.03	2,67	310,20	306,71	3,48	0,00	314,80	309,95	4,85	55,74	47,01	8,73	0,06	5,45	24,0	
13.03	2,80	308,80	305,32	3,48	0,00	313,62	308,69	4,93	57,27	48,09	9,18	0,06	5,24	24,0	
14.03	2,60	310,73	307,19	3,54	0,00	315,24	310,38	4,86	55,02	46,52	8,5	0,06	5,3	24,0	
15.03	2,01	310,33	306,88	3,44	0,00	313,89	309,51	4,39	48,56	41,97	6,59	0,06	5,12	24,0	
16.03	1,89	310,39	306,86	3,53	0,00	313,61	309,24	4,37	46,21	40,01	6,2	0,06	5,24	24,0	

17.03	2,29	305,27	301,64	3,63	0,00	309,20	304,45	4,75	51,53	43,92	7,61	0,06	5,25	24,0	
18.03	2,04	309,63	305,86	3,77	0,00	313,18	308,47	4,71	48,79	42,07	6,72	0,06	5,14	24,0	
19.03	2,15	310,53	306,69	3,83	0,00	314,21	309,38	4,83	49,65	42,63	7,02	0,06	5,18	24,0	
Итого:	80,01	9292,58	9186,79	105,79	0,00	9429,56	0,00	146,83	55,37	46,65	8,73	0,06	5,25	720,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
18.02.2024	24:00	173,87	15478,32	15298,23	1176,00	G - отключение по Gmin, Gmax									
19.03.2024	24:00	253,88	24770,89	24485,02	1896,00	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		80,01	9292,58	9186,79	720,00	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		80,011, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					