

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.01	4,04	318,38	314,55	3,83	0,00	325,53	319,27	6,26	69,37	56,58	12,79	0,06	5,25	24,0	
23.01	3,21	319,23	315,43	3,79	0,00	324,80	319,26	5,54	60,76	50,6	10,16	0,05	5,26	24,0	
24.01	2,85	319,39	315,74	3,65	0,00	324,37	319,23	5,14	57,23	48,2	9,03	0,05	5,27	24,0	
25.01	2,37	319,99	316,17	3,81	0,00	324,09	319,13	4,96	51,7	44,17	7,53	0,05	5,28	24,0	
26.01	2,55	325,25	321,53	3,72	0,00	329,71	324,73	4,98	53,47	45,52	7,95	0,05	5,25	24,0	
27.01	2,97	318,88	315,24	3,63	0,00	323,92	318,73	5,19	57,63	48,21	9,42	0,05	5,06	24,0	
28.01	2,99	318,62	314,95	3,67	0,00	323,79	318,54	5,25	58,5	48,99	9,51	0,05	5,0	24,0	
29.01	2,93	318,46	314,82	3,63	0,00	323,50	318,33	5,16	57,72	48,39	9,32	0,05	5,01	24,0	
30.01	2,70	318,67	315,13	3,53	0,00	323,34	318,43	4,91	55,41	46,82	8,59	0,05	5,0	24,0	
31.01	2,54	318,91	315,32	3,58	0,00	323,32	318,48	4,85	53,8	45,71	8,09	0,05	5,01	24,0	
01.02	2,39	318,97	315,39	3,59	0,00	323,14	318,39	4,75	52,12	44,52	7,6	0,05	5,09	24,0	
02.02	2,35	312,30	308,82	3,48	0,00	316,31	311,71	4,60	51,76	44,13	7,63	0,05	5,0	24,0	
03.02	2,85	309,75	306,21	3,55	0,00	314,57	309,55	5,02	57,17	47,85	9,32	0,05	5,02	24,0	
04.02	2,40	310,43	306,93	3,50	0,00	314,56	309,88	4,67	52,6	44,76	7,84	0,05	5,2	24,0	
05.02	2,70	310,53	307,04	3,48	0,00	315,10	310,25	4,85	55,52	46,7	8,82	0,05	5,38	24,0	
06.02	2,89	310,28	306,79	3,49	0,00	315,22	310,22	5,01	57,88	48,44	9,44	0,05	5,36	24,0	
07.02	3,04	310,35	306,73	3,63	0,00	315,58	310,32	5,26	59,62	49,71	9,91	0,06	5,36	24,0	
08.02	3,63	309,85	306,38	3,47	0,00	316,01	310,46	5,55	64,99	53,14	11,85	0,05	5,35	24,0	
09.02	3,96	309,63	306,08	3,55	0,00	316,42	310,53	5,89	68,58	55,69	12,89	0,05	5,32	24,0	
10.02	4,32	308,88	305,21	3,67	0,00	316,41	310,07	6,34	72,48	58,39	14,1	0,06	5,34	24,0	
11.02	3,56	309,58	305,85	3,73	0,00	315,74	309,96	5,78	64,92	53,3	11,62	0,07	5,15	24,0	
12.02	2,89	310,03	306,29	3,74	0,00	314,92	309,67	5,25	57,55	48,12	9,43	0,06	5,19	24,0	
13.02	2,90	309,91	306,34	3,57	0,00	314,79	309,71	5,09	57,54	48,07	9,47	0,06	5,18	24,0	
14.02	3,33	309,32	305,83	3,48	0,00	314,86	309,56	5,30	61,6	50,71	10,89	0,06	5,19	24,0	
15.02	3,60	308,52	304,82	3,70	0,00	314,45	308,74	5,72	63,98	52,18	11,8	0,06	5,38	24,0	
16.02	3,44	308,58	304,82	3,77	0,00	314,27	308,61	5,66	62,53	51,27	11,26	0,06	5,39	24,0	
17.02	3,13	309,93	306,35	3,58	0,00	315,16	309,91	5,25	59,64	49,44	10,2	0,06	5,4	24,0	

18.02	2,77	310,27	306,87	3,41	0,00	314,92	310,10	4,83	56,06	47,01	9,05	0,05	5,41	24,0	
Итого:	85,29	8782,90	8681,64	101,25	0,00	8928,81	0,00	147,05	58,97	49,14	9,83	0,05	5,22	672,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
21.01.2024	24:00	88,58	6695,42	6616,58	504,00										
18.02.2024	24:00	173,87	15478,32	15298,23	1176,00										
ИТОГО:		85,29	8782,90	8681,64	672,00										
Точ.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		85,29, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					