

Организация "ООО "Дом Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Весенняя д.6 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 390145
 Дата последующей поверки теплосчетчика 24-01-2027 _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	t1		t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.04.24	4.982	468.98	479.0117	468.61	475.6992	0.38	67.7	56.9	10.7	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00		
20.04.24	4.967	467.85	477.8203	467.52	474.5547	0.33	67.6	56.8	10.7	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00		
21.04.24	4.962	468.19	478.3125	467.77	474.9453	0.41	68.0	57.3	10.7	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00		
22.04.24	4.801	468.46	478.3438	468.08	475.1406	0.38	67.2	56.8	10.4	0.0	-0.1	5.6	0.02	23.98	U	
23.04.24	4.789	469.79	479.7422	469.50	476.6289	0.29	67.4	57.1	10.3	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00		
24.04.24	4.697	422.68	431.8086	422.25	428.6094	0.43	68.0	56.8	11.2	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00		
25.04.24	2.206	174.40	178.2852	174.20	176.7891	0.20	69.1	56.4	12.8	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00		
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.9	31.3	-0.4	0.0	-0.1	4.5	19.53	4.47	D	
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	23.6	-0.8	0.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	D	
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	20.2	-0.5	0.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	D	
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	19.4	-0.0	0.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	D	
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.9	18.9	0.0	0.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	D	
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	19.3	0.1	0.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	D	
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.1	18.4	-0.3	0.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	D	
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.3	17.7	-0.3	0.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	D	
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.9	16.4	-0.5	0.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	D	
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.4	16.8	-0.3	0.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	D	
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.3	15.9	-0.6	0.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	D	
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.0	15.0	-1.0	0.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	D	
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.0	15.3	0.7	0.0	-0.1	5.1	17.11	6.89	D	
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.8	25.4	6.4	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00		
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.5	27.2	5.3	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00		
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.6	28.4	5.2	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00		
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.1	28.2	4.9	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00		
13.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.1	28.0	5.1	0.0	-0.0	5.4	0.00	24.00		
14.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.6	27.8	4.8	0.0	-0.0	5.4	0.00	24.00		
15.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.7	27.8	3.9	0.0	-0.0	5.1	0.00	24.00		
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.9	0.0	0.0	-0.0	4.7	16.76	7.24	D	
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.3	18.8	-0.5	0.0	-0.0	4.7	24.00	0.00	D	
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.6	18.0	-0.4	0.0	-0.0	4.7	24.00	0.00	D	
Итого	31.404	2940.33	3003.3242	2937.91	2982.3672	2.42	67.7	56.9	10.8	0.0	-0.1	5.0	365.42	354.58	365.42	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	742.188	50411.75	50405.86	51659.02	51202.66	2969.12
19.04.24	00:00	710.784	47471.41	47467.94	48655.69	48220.30	2614.53
Итого		31.404	2940.33	2937.91	3003.32	2982.37	354.58

Отчетный период _____720.00_час. Период норм. работы _____354.58_час.

Период отключения питания (U) _____0.018_час. Период функц.отказа (E) _____0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____365.398_час. Период G<min (g) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____