

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 17.12.2022 по 16.01.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.12	2,80	315,21	311,63	3,59	0,00	320,71	315,58	5,13	56,03	45,89	10,14	0,02	5,17	23,44	
18.12	3,15	314,64	311,18	3,46	0,00	320,71	315,58	5,13	56,2	44,74	11,46	0,02	5,18	23,32	
19.12	2,49	310,38	307,61	2,77	0,00	321,32	315,91	5,41	59,94	38,62	21,31	0,02	5,17	18,28	
20.12	3,23	311,68	308,20	3,48	0,00	321,16	315,71	5,45	60,09	47,56	12,53	0,03	5,16	22,87	
21.12	2,10	207,49	205,45	2,04	0,00	320,91	315,66	5,25	57,31	41,0	16,32	0,03	5,16	14,06	
22.12	0,73	231,26	230,13	1,14	0,00	325,30	320,27	5,04	52,7	15,16	37,54	0,03	5,33	5,85	
23.12	2,14	262,27	259,30	2,96	0,00	324,02	319,17	4,86	52,19	43,65	8,54	0,03	5,51	19,58	
24.12	1,12	210,86	209,26	1,60	0,00	321,66	316,83	4,83	53,44	30,17	23,27	0,03	5,47	10,55	
25.12	3,16	287,57	285,02	2,55	0,00	321,39	316,37	5,02	55,64	37,68	17,96	0,02	5,47	19,12	
26.12	1,67	281,26	279,82	1,44	0,00	321,94	316,68	5,26	57,48	22,04	35,44	0,02	5,48	10,23	
27.12	2,21	302,86	300,07	2,79	0,00	322,02	316,85	5,17	56,93	38,29	18,64	0,04	5,49	18,48	
28.12	2,73	326,79	323,14	3,64	0,00	331,65	326,59	5,05	55,86	47,37	8,49	0,04	5,5	24,0	
29.12	2,48	329,70	325,96	3,74	0,00	334,20	329,21	4,98	53,25	45,6	7,66	0,02	5,49	24,0	
30.12	2,39	326,64	322,86	3,77	0,00	330,93	325,99	4,94	52,31	44,89	7,43	0,03	5,47	24,0	
31.12	2,40	326,30	322,61	3,70	0,00	330,63	325,77	4,86	52,63	45,17	7,46	0,02	5,46	24,0	
01.01	2,46	325,95	322,36	3,59	0,00	330,45	325,63	4,82	53,72	46,03	7,68	0,03	5,45	24,0	
02.01	2,47	325,78	322,24	3,54	0,00	330,27	325,49	4,78	53,64	45,94	7,71	0,01	5,44	24,0	
03.01	2,37	325,34	321,65	3,69	0,00	329,67	324,80	4,87	52,59	45,19	7,4	0,03	5,42	24,0	
04.01	2,43	324,54	320,84	3,69	0,00	328,80	323,92	4,88	52,34	44,72	7,61	0,02	5,17	24,0	
05.01	2,81	324,23	320,60	3,63	0,00	329,09	324,01	5,08	56,01	47,22	8,79	0,03	5,19	24,0	
06.01	4,50	327,81	323,99	3,82	0,00	335,83	329,23	6,60	72,81	58,97	13,83	0,03	5,18	24,0	
07.01	4,69	331,11	326,63	4,48	0,00	339,28	331,90	7,38	73,14	58,86	14,28	0,04	5,18	24,0	
08.01	4,80	330,51	326,23	4,28	0,00	338,77	331,52	7,26	73,65	59,02	14,63	0,05	5,19	24,0	
09.01	4,72	330,05	325,83	4,23	0,00	338,23	331,09	7,14	73,3	58,91	14,39	0,06	5,22	24,0	
10.01	4,50	329,59	325,73	3,86	0,00	337,38	330,79	6,59	71,44	57,67	13,76	0,07	5,24	24,0	
11.01	4,29	329,30	325,64	3,66	0,00	336,80	330,56	6,24	70,03	56,89	13,14	0,06	5,25	24,0	
12.01	3,82	329,69	325,93	3,76	0,00	336,38	330,43	5,96	65,84	54,14	11,7	0,06	5,28	24,0	

13.01	3,16	329,48	325,85	3,63	0,00	335,03	329,69	5,33	59,56	49,83	9,72	0,06	5,3	23,96	
14.01	2,86	331,05	327,37	3,68	0,00	336,09	330,94	5,16	56,59	47,83	8,76	0,05	5,3	24,0	
15.01	2,81	330,99	327,30	3,68	0,00	335,96	330,83	5,13	56,16	47,56	8,61	0,04	5,29	24,0	
16.01	2,88	330,27	326,61	3,66	0,00	335,32	330,17	5,15	56,68	47,85	8,83	0,05	5,29	24,0	
Итого:	90,38	9600,60	9497,06	103,54	0,00	10221,92	0,00	168,75	59,27	46,38	12,90	0,04	5,32	665,75	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
16.12.2022	24:00	516,35	61398,84	60674,01	7003,64	D - отключение по t1-t2<min									
31.12.2022	24:00	551,15	65743,77	64976,26	7285,43	G - отключение по Gmin, Gmax									
01.01.2023	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	E - функциональный отказ									
16.01.2023	24:00	55,58	5255,68	5194,81	383,96	U - отключение питания									
ИТОГО:		90,38	9600,60	9497,06	665,75										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	665,75	+	0,0	+	78,25	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		101,005, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					