

Организация "ООО "Дом-Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 415189
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.07.2024 по 18.08.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.07.24	1.539	167.88	172.5234	160.19	163.8984	7.70	77.3	70.8	6.4	10.0	-0.0	3.4	0.00	24.00	
20.07.24	1.537	162.81	167.2031	154.84	158.3281	7.97	76.4	69.8	6.6	10.0	-0.0	3.4	0.00	24.00	
21.07.24	1.547	155.34	159.1250	145.48	148.4297	9.86	72.5	66.0	6.5	10.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
22.07.24	1.588	165.40	169.6484	155.84	159.1641	9.56	74.3	68.0	6.3	10.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
23.07.24	1.487	155.14	158.7734	145.66	148.5000	9.48	71.1	64.8	6.3	10.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
24.07.24	1.462	154.30	158.0000	145.50	148.3281	8.80	71.5	65.1	6.4	10.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
25.07.24	1.576	166.66	171.0625	158.32	161.7969	8.34	75.4	68.9	6.6	10.0	-0.0	3.5	0.00	24.00	
26.07.24	1.673	168.44	172.9844	159.23	162.7656	9.21	76.8	70.0	6.7	10.0	-0.0	3.5	0.00	24.00	
27.07.24	1.613	168.47	173.0391	160.16	163.7891	8.30	76.8	70.1	6.7	10.0	-0.1	3.5	0.00	24.00	
28.07.24	1.466	160.81	164.8984	153.10	156.3125	7.71	73.9	67.5	6.4	10.0	-0.0	3.5	0.00	24.00	
29.07.24	1.675	167.95	172.4531	158.64	162.1641	9.30	76.5	69.8	6.7	10.0	-0.1	3.5	0.00	24.00	
30.07.24	1.616	154.66	158.6875	144.80	147.9297	9.87	74.9	68.1	6.8	10.0	0.2	3.4	0.00	24.00	
31.07.24	1.610	155.84	159.6641	145.81	148.7813	10.02	72.9	66.1	6.8	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
01.08.24	1.684	149.67	153.2813	138.33	141.0156	11.34	72.0	64.9	7.2	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
02.08.24	1.642	150.33	153.9844	139.86	142.5781	10.47	72.2	65.0	7.2	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
03.08.24	1.587	150.83	154.5391	141.61	144.3828	9.22	72.5	65.3	7.2	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
04.08.24	1.615	149.04	152.6172	138.86	141.5625	10.18	72.0	64.9	7.2	10.0	-0.0	3.6	0.00	24.00	
05.08.24	1.610	150.04	153.6484	139.69	142.4141	10.35	71.8	64.8	7.0	10.0	-0.0	3.6	0.00	24.00	
06.08.24	1.603	151.72	155.4063	141.68	144.4766	10.04	72.2	65.2	7.0	10.0	-0.0	3.6	0.00	24.00	
07.08.24	1.657	154.14	157.8984	143.34	146.1953	10.80	72.6	65.6	6.9	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
08.08.24	1.632	149.48	153.0859	138.60	141.3203	10.88	71.9	64.9	7.0	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
09.08.24	1.602	149.75	153.3594	139.70	142.4688	10.05	72.3	65.2	7.1	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
10.08.24	1.633	149.35	152.9922	138.77	141.4922	10.59	72.3	65.2	7.1	10.0	-0.0	3.6	0.00	24.00	
11.08.24	1.670	151.50	155.2109	140.79	143.6094	10.71	72.8	65.7	7.2	10.0	-0.0	3.6	0.00	24.00	
12.08.24	1.720	148.27	151.8906	136.59	139.2578	11.69	72.4	65.1	7.3	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
13.08.24	1.666	153.84	157.5313	142.90	145.6641	10.94	71.9	64.9	7.0	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
14.08.24	1.679	156.13	159.8438	145.01	147.8203	11.12	71.6	64.7	6.9	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
15.08.24	1.757	154.69	158.4141	142.34	145.0938	12.34	71.9	64.9	7.1	10.0	0.0	3.5	0.00	24.00	
16.08.24	1.633	148.42	151.9688	137.83	140.4688	10.59	71.6	64.4	7.2	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
17.08.24	1.705	149.97	153.5781	138.14	140.8047	11.83	71.7	64.6	7.1	10.0	0.0	3.6	0.00	24.00	
18.08.24	1.634	147.59	151.0625	136.45	139.0781	11.14	71.3	64.2	7.1	10.0	-0.0	3.6	0.00	24.00	
Итого	50.118	4818.45	4938.3750	4508.05	4599.8906	310.41	73.2	66.4	6.8	10.0	0.0	3.5	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.08.24	24:00	978.211	79640.90	76650.17	81515.19	77965.56	5261.30
19.07.24	00:00	928.093	74822.45	72142.13	76576.81	73365.67	4517.30
Итого		50.118	4818.45	4508.05	4938.38	4599.89	744.00

Отчетный период _____744.00_час. Период норм.работы _____744.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц.отказа (E) _____0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____0.000_час. Период G<min (g) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____