

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	16,14	-1,06	0,02	2,91	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	17,76	-1,67	0,02	5,97	17,9	D
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	17,13	-0,63	0,02	5,85	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	18,82	-1,51	0,02	5,81	18,35	D
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	19,04	-1,48	0,02	5,84	19,32	D
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	19,41	-1,5	0,02	5,87	18,92	D
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	18,1	-0,73	0,02	5,94	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26	15,82	-0,56	0,02	5,94	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	14,93	-0,72	0,02	5,94	21,41	D
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	15,15	-0,88	0,02	5,92	21,09	D
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	16,18	-1,19	0,02	5,94	19,76	D
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	16,79	-1,26	0,02	5,9	19,75	D
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29	15,5	-0,2	0,02	5,94	24,0	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	13,33	0,33	0,02	5,92	24,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	13,36	-0,05	0,02	5,96	24,0	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,96	14,2	-0,24	0,02	5,84	24,0	E
05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	17,65	4,71	0,02	6,06	24,0	
06.10	0,75	118,74	117,93	0,81	0,00	120,20	119,03	1,17	50,49	44,1	6,4	0,02	3,95	19,65	ED
07.10	2,17	356,38	351,99	4,39	0,00	360,51	355,12	5,39	49,02	42,83	6,2	0,01	5,2	24,0	
08.10	2,03	312,13	308,89	3,23	0,00	315,61	311,45	4,16	48,1	41,45	6,64	0,01	6,34	24,0	
09.10	2,36	313,52	310,45	3,08	0,00	317,65	313,43	4,22	52,36	44,69	7,66	0,01	5,72	24,0	
10.10	2,23	311,79	308,64	3,15	0,00	315,67	311,46	4,21	50,8	43,52	7,28	0,01	5,22	24,0	
11.10	2,57	312,19	309,14	3,05	0,00	316,73	312,37	4,37	55,19	46,85	8,34	0,01	4,53	24,0	
12.10	2,35	311,16	308,19	2,97	0,00	315,45	311,32	4,13	53,74	46,09	7,65	0,01	5,07	24,0	
13.10	2,06	311,88	308,88	3,00	0,00	315,75	311,75	4,00	50,83	44,11	6,72	0,0	5,28	24,0	
14.10	1,94	312,14	309,05	3,09	0,00	315,85	311,82	4,03	49,67	43,33	6,33	0,0	5,28	24,0	
15.10	1,90	312,10	309,09	3,00	0,00	315,80	311,91	3,89	49,78	43,57	6,21	0,0	5,27	24,0	

16.10	1,86	306,48	303,49	2,99	0,00	310,05	306,18	3,87	49,11	42,95	6,17	0,0	5,15	23,76	U
17.10	2,00	314,02	311,00	3,02	0,00	317,70	313,75	3,96	49,35	42,88	6,47	0,0	4,96	24,0	
18.10	1,99	317,41	314,35	3,06	0,00	321,09	317,11	3,98	49,14	42,75	6,39	0,0	5,22	24,0	
Итого:	26,20	3909,93	3871,09	38,84	0,00	3958,07	0,00	51,38	50,57	43,75	6,82	0,01	5,23	679,91	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
18.09.2023	24:00	280,88	37683,63	37272,42	5736,75	G - отключение по Gmin, Gmax									
18.10.2023	24:00	307,08	41593,56	41143,52	6416,66	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		26,20	3909,93	3871,09	679,91	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	679,91	+	0,24	+	0,02	+	39,83	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		27,749, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					