

Организация:	ООО "Дом-сервис"					Номер абонента:	Котельная								
Тип прибора:	КМ-5-2					Номер прибора:	372572								
Адрес дома:	ул Химиков 47,					Система:	Отп								
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 17.01.2023 по 15.02.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.01	2,79	330,12	326,48	3,63	0,00	335,06	330,00	5,07	56,08	47,51	8,56	0,04	5,28	24,0	
18.01	2,32	326,86	323,29	3,57	0,00	331,00	326,30	4,70	51,11	43,92	7,2	0,05	5,1	24,0	
19.01	2,19	331,14	327,51	3,63	0,00	335,09	330,43	4,66	49,68	42,94	6,74	0,05	5,27	24,0	
20.01	1,89	308,25	304,85	3,40	0,00	311,56	307,31	4,25	47,07	40,81	6,26	0,04	5,2	24,0	E
21.01	2,63	331,29	327,61	3,68	0,00	335,88	330,89	4,99	53,74	45,7	8,05	0,04	5,25	24,0	
22.01	2,86	330,48	326,74	3,74	0,00	335,50	330,27	5,22	56,45	47,67	8,78	0,04	5,15	24,0	
23.01	2,95	329,95	326,28	3,67	0,00	335,14	329,92	5,22	57,52	48,46	9,06	0,04	5,15	24,0	
24.01	3,07	329,58	325,91	3,67	0,00	335,02	329,71	5,31	58,99	49,55	9,44	0,04	5,15	24,0	
25.01	2,92	330,17	326,51	3,67	0,00	335,35	330,16	5,20	57,42	48,47	8,96	0,05	5,16	24,0	
26.01	2,92	329,74	325,94	3,80	0,00	334,94	329,60	5,34	57,55	48,58	8,97	0,05	5,16	24,0	
27.01	2,53	271,70	268,61	3,09	0,00	275,97	271,56	4,41	57,36	47,94	9,42	0,05	5,11	21,07	ED
28.01	2,81	330,10	326,43	3,67	0,00	335,12	329,99	5,13	56,4	47,77	8,63	0,03	5,17	24,0	
29.01	2,94	329,77	326,16	3,61	0,00	335,03	329,87	5,16	57,9	48,86	9,04	0,05	5,14	24,0	
30.01	2,80	329,70	326,16	3,54	0,00	334,75	329,75	5,00	56,7	48,08	8,62	0,06	5,15	24,0	
31.01	2,67	329,95	326,45	3,50	0,00	334,77	329,91	4,86	55,34	47,12	8,22	0,05	5,16	24,0	
01.02	2,46	330,42	326,83	3,59	0,00	334,87	330,06	4,80	53,0	45,44	7,56	0,04	5,17	24,0	
02.02	2,52	330,57	326,91	3,66	0,00	335,08	330,17	4,91	53,37	45,63	7,75	0,04	5,17	24,0	
03.02	2,48	330,41	326,76	3,65	0,00	334,88	330,01	4,88	53,19	45,58	7,61	0,04	5,18	24,0	
04.02	2,39	330,85	327,23	3,62	0,00	335,21	330,42	4,80	52,41	45,07	7,34	0,03	5,38	24,0	
05.02	2,41	330,57	326,92	3,66	0,00	334,91	330,08	4,83	52,31	44,89	7,42	0,03	5,39	24,0	
06.02	2,98	330,22	326,57	3,64	0,00	335,51	330,29	5,22	58,07	48,91	9,16	0,04	5,37	24,0	
07.02	3,06	330,40	326,75	3,64	0,00	335,81	330,54	5,27	58,78	49,4	9,37	0,03	5,37	24,0	
08.02	3,48	330,31	326,71	3,60	0,00	336,61	331,03	5,59	63,39	52,74	10,64	0,04	5,35	24,0	
09.02	2,85	331,01	327,35	3,66	0,00	336,13	330,98	5,15	56,94	48,2	8,74	0,04	5,35	24,0	
10.02	2,71	331,28	327,64	3,64	0,00	336,13	331,11	5,02	55,42	47,13	8,3	0,05	5,37	24,0	
11.02	2,69	331,42	327,76	3,66	0,00	336,22	331,20	5,03	55,11	46,87	8,24	0,05	5,35	24,0	
12.02	2,87	331,33	327,74	3,59	0,00	336,43	331,34	5,09	56,82	48,02	8,79	0,05	5,37	24,0	

13.02	3,15	330,85	327,25	3,60	0,00	336,52	331,21	5,32	60,09	50,45	9,64	0,05	5,38	24,0	
14.02	2,83	330,93	327,51	3,42	0,00	336,07	331,16	4,91	57,12	48,44	8,67	0,05	5,36	24,0	
15.02	2,84	331,27	327,80	3,47	0,00	336,36	331,40	4,95	56,76	48,06	8,69	0,03	5,37	24,0	
Итого:	82,03	9830,66	9722,69	107,97	0,00	9976,91	0,00	150,26	55,75	47,28	8,46	0,04	5,25	717,07	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2<min
16.01.2023	24:00	55,58	5255,68	5194,81	383,96										G - отключение по Gmin, Gmax
15.02.2023	24:00	137,61	15086,34	14917,50	1101,03										E - функциональный отказ
ИТОГО:		82,03	9830,66	9722,69	717,07										U - отключение питания
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	717,07	+	0,0	+	0,01	+	2,93	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		82,365, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					