Организация _ООО "Дом-Сервис Серпухов"_____ Номер договора _____
Адрес _ул. Ворошилова, д.143_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-4___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _415189
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _11.10.2024_ по _18.10.2024__

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3 M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C t1	t2	t1-t2	tхв	Давление P1 атм	P2 атм	Время, час Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
11.10.24	6.729	517.81	530.6563	502.30	511.2031	15.51	73.2	61.6	11.5	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
12.10.24	6.715	507.86	520.5078	492.18	500.8984	15.68	73.4	61.7	11.7	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
13.10.24	6.865	510.20	522.8750	493.09	501.8047	17.12	73.3	61.5	11.8	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
14.10.24	6.852	479.72	491.8359	465.27	473.4141	14.45	74.0	61.2	12.8	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
15.10.24	6.978	505.72	518.4297	488.21	496.8906	17.51	73.8	61.7	12.1	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
16.10.24	6.652	510.16	522.8438	495.46	504.2266	14.70	73.3	61.7	11.6	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
17.10.24	6.660	483.87	496.0313	469.30	477.5781	14.56	73.8	61.5	12.3	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
18.10.24	6.676	472.83	484.5703	457.90	465.7344	14.93	73.3	60.7	12.6	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
Итого	54.127	3988.16	4087.7500	3863.72	3931.7500	124.45	73.5	61.5	12.0	10.0	0.5	4.1	0.00	192.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tp
18.10.24 24:00	1124.659	91996.48	88280.65	94172.77	89815.96	6723.69
11.10.24 00:00	1070.532	88008.32	84416.93	90085.02	85884.21	6531.69
Итого	54.127	3988.16	3863.72	4087.75	3931.75	192.00

Отчетный период ___192.00_час. Период норм.работы ___192.00_час.

Период отключения питания (U)____0.000_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t2-t1 < min (D)____0.000_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____