

Организация ООО "Дом-Сервис Серпухов" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 415189
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.03.24	6.832	570.55	554.48	16.07	0.00	71.4	60.7	10.6	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
21.03.24	6.794	565.13	549.28	15.86	0.00	71.5	60.8	10.7	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
22.03.24	6.761	561.22	546.84	14.39	0.00	71.8	61.0	10.8	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
23.03.24	6.935	580.15	563.83	16.32	0.00	72.1	61.5	10.6	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
24.03.24	6.941	583.36	565.57	17.78	0.00	71.8	61.4	10.4	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
25.03.24	6.754	581.00	565.87	15.13	0.00	71.6	61.2	10.4	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
26.03.24	6.825	583.24	566.71	16.53	0.00	71.8	61.4	10.3	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
27.03.24	6.635	547.94	532.17	15.77	0.00	71.7	61.0	10.7	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
28.03.24	6.643	516.20	500.25	15.94	0.00	71.8	60.4	11.4	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
29.03.24	6.492	528.34	513.02	15.32	0.00	71.2	60.2	10.9	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
30.03.24	6.556	547.82	530.99	16.84	0.00	71.4	60.9	10.5	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
31.03.24	6.421	567.83	551.36	16.46	0.00	71.4	61.5	9.9	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
01.04.24	6.233	580.58	563.55	17.04	0.00	70.9	61.6	9.3	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
02.04.24	6.098	600.36	582.73	17.63	0.00	70.7	62.0	8.7	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
03.04.24	6.185	593.27	577.37	15.89	0.00	71.2	62.1	9.1	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
04.04.24	6.425	563.70	548.44	15.25	0.00	72.0	61.9	10.1	10.0	-0.1	4.2	0.00	24.00	
05.04.24	6.621	535.11	519.71	15.41	0.00	72.3	61.3	11.0	10.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
06.04.24	6.654	545.07	529.75	15.31	0.00	72.3	61.4	10.9	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
07.04.24	6.605	568.95	552.73	16.21	0.00	72.0	61.8	10.2	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
08.04.24	6.333	592.32	576.93	15.39	0.00	71.4	62.0	9.4	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
09.04.24	6.149	602.19	586.44	15.75	0.00	71.3	62.3	8.9	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
10.04.24	5.897	615.35	600.18	15.16	0.00	70.8	62.4	8.4	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
11.04.24	5.749	615.72	601.28	14.44	0.00	70.0	61.8	8.2	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
12.04.24	6.089	619.70	603.43	16.27	0.00	70.4	61.8	8.6	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
13.04.24	6.066	611.78	596.80	14.98	0.00	70.6	61.9	8.7	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
14.04.24	6.085	605.91	590.69	15.22	0.00	70.6	61.8	8.8	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
15.04.24	6.377	597.09	580.11	16.98	0.00	71.0	61.7	9.3	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
16.04.24	6.261	592.13	576.09	16.04	0.00	70.7	61.4	9.3	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
17.04.24	6.079	592.43	577.29	15.14	0.00	70.2	61.2	9.0	10.0	-0.1	4.3	0.00	24.00	
18.04.24	6.236	583.40	566.59	16.80	0.00	70.2	60.9	9.3	10.0	0.5	4.2	0.00	24.00	
Итого	192.732	17347.8	16870.5	477.32	0.00	71.3	61.5	9.8	10.0	-0.0	4.3	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
18.04.24	24:00	773.713	59302.01	57530.57	0.00	2616.00
20.03.24	00:00	580.980	41954.19	40660.07	0.00	1896.00
Итого		192.732	17347.82	16870.50	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____