

Организация:		ООО "Дом сервис Серпухов"				Номер абонента:		Котельная							
Тип прибора:		КМ-5-2				Номер прибора:		387204							
Адрес дома:		ул Луначарского 43,				Система:		Отп							
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка,	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	т M1-M2	т M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	4,38	469,29	477,41	0,00	8,13	480,29	486,12	-5,83	71,79	62,51	9,28	4,33	1,92	24,0	
24.12	4,48	467,38	475,41	0,00	8,02	478,38	484,09	-5,70	71,99	62,46	9,53	4,34	1,8	24,0	
25.12	4,53	460,60	468,56	0,00	7,96	471,55	477,15	-5,60	72,28	62,51	9,77	4,34	1,72	24,0	
26.12	4,40	438,45	446,04	0,00	7,59	449,09	454,34	-5,25	73,11	63,12	9,99	4,36	1,68	22,82	U
27.12	4,54	459,08	466,96	0,00	7,88	470,09	475,61	-5,52	72,65	62,83	9,83	4,35	1,57	24,0	
28.12	4,70	461,04	468,97	0,00	7,93	472,50	477,92	-5,42	74,08	63,95	10,13	4,35	1,52	24,0	
29.12	4,60	462,69	470,63	0,00	7,94	473,89	479,41	-5,52	73,15	63,27	9,88	4,37	1,44	24,0	
30.12	4,55	471,91	480,03	0,00	8,13	483,14	488,88	-5,73	72,38	62,8	9,58	4,4	1,43	24,0	
31.12	4,63	466,34	474,27	0,00	7,93	477,55	483,07	-5,52	72,81	62,95	9,87	4,42	1,43	24,0	
01.01	5,43	451,39	459,06	0,00	7,66	464,64	469,18	-4,54	81,03	69,07	11,95	4,45	1,38	24,0	
02.01	5,84	431,05	438,25	0,00	7,20	444,58	448,32	-3,74	84,04	70,56	13,47	4,39	1,18	24,0	
03.01	5,89	408,08	414,92	0,00	6,84	420,73	424,09	-3,36	83,43	69,08	14,34	4,32	1,1	24,0	
04.01	6,02	401,09	407,91	0,00	6,82	413,48	416,75	-3,27	83,24	68,33	14,92	4,26	1,07	24,0	
05.01	6,75	416,56	423,57	0,00	7,01	431,36	434,13	-2,77	89,86	73,75	16,1	4,36	1,17	24,0	
06.01	6,58	446,31	453,85	0,00	7,55	461,39	464,90	-3,51	87,45	72,79	14,66	4,4	1,14	24,0	
07.01	6,75	442,86	450,32	0,00	7,47	458,36	461,63	-3,27	89,15	74,02	15,13	4,52	1,08	24,0	
08.01	6,59	427,01	434,18	0,00	7,17	441,44	444,58	-3,15	87,45	72,13	15,32	4,59	0,98	24,0	
09.01	5,68	448,09	455,78	0,00	7,69	460,73	465,24	-4,50	79,38	66,78	12,6	4,83	0,97	24,0	
10.01	5,29	453,38	461,22	0,00	7,84	465,29	470,27	-4,98	76,37	64,79	11,58	5,24	0,97	24,0	
11.01	5,30	462,18	470,09	0,00	7,91	477,80	479,49	-1,69	76,8	65,42	11,38	5,5	1,02	23,81	E U
12.01	6,12	450,44	458,13	0,00	7,68	464,81	468,90	-4,09	84,91	71,44	13,47	5,69	1,01	24,0	
13.01	6,77	435,18	442,57	0,00	7,40	450,58	453,82	-3,24	89,85	74,43	15,42	5,7	0,62	24,0	
14.01	6,15	440,91	448,38	0,00	7,47	454,88	458,82	-3,95	84,63	70,84	13,79	6,47	-0,06	24,0	
15.01	4,90	464,68	472,66	0,00	7,98	476,00	481,41	-5,41	73,53	63,05	10,48	6,97	3,21	24,0	
16.01	4,81	470,41	478,46	0,00	8,05	481,80	487,36	-5,56	73,34	63,19	10,15	7,12	2,85	24,0	
17.01	5,67	455,64	463,40	0,00	7,76	469,05	473,62	-4,56	81,45	69,11	12,34	7,07	2,39	24,0	
18.01	5,64	456,49	464,23	0,00	7,74	469,99	474,64	-4,65	81,58	69,39	12,2	7,04	0,04	24,0	

19.01	4,97	467,58	475,50	0,00	7,92	479,31	484,72	-5,41	74,74	64,25	10,48	7,25	0,09	24,0	
20.01	5,34	465,52	473,36	0,00	7,84	478,36	483,38	-5,03	78,68	67,36	11,32	7,28	0,09	24,0	
21.01	5,70	464,08	471,94	0,00	7,86	477,79	482,55	-4,75	81,66	69,53	12,13	7,32	0,09	24,0	
Итого:	162,98	13515,69	13746,06	0,00	230,37	13898,83	135,56	-135,56	79,06	67,09	11,97	5,29	1,24	718,63	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:									
22.12.2023	24:00	782,00	99399,09	101497,78	6803,89	D - отключение по t1-t2<min									
31.12.2023	24:00	822,80	103555,87	105726,05	7018,71	G - отключение по Gmin, Gmax									
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	E - функциональный отказ									
21.01.2024	24:00	122,18	9358,92	9517,78	503,81	U - отключение питания									
ИТОГО:		162,98	13515,69	13746,06	718,63										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	718,63	+	1,21	+	0,17	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		163,29, Гкал													
Представитель															
Представитель															
абонента _____															
тепло(водо)снабжающей															
организации _____															