

Организация:	ООО "ДОМ сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	1,20	227,70	231,91	0,00	4,21	232,62	236,28	-3,66	68,57	63,36	5,21	2,93	0,1	24,0	
20.09	1,15	247,57	252,16	0,00	4,59	252,96	257,05	-4,09	68,78	64,19	4,58	2,94	0,1	24,0	
21.09	1,13	232,80	237,12	0,00	4,32	237,83	241,65	-3,82	68,54	63,73	4,81	2,94	0,09	24,0	
22.09	1,15	236,51	240,96	0,00	4,45	241,93	245,87	-3,93	70,78	65,97	4,81	2,94	0,1	24,0	
23.09	1,06	233,13	237,50	0,00	4,37	237,79	241,72	-3,93	65,81	61,34	4,48	2,92	0,08	24,0	
24.09	1,09	233,92	238,30	0,00	4,39	238,84	242,76	-3,92	67,51	62,92	4,59	2,92	0,09	24,0	
25.09	1,11	231,59	235,91	0,00	4,31	236,63	240,46	-3,83	68,94	64,18	4,76	2,92	0,09	24,0	
26.09	1,09	230,48	234,77	0,00	4,28	235,33	239,14	-3,81	67,54	62,86	4,68	2,9	0,08	24,0	
27.09	1,07	227,79	232,04	0,00	4,25	232,40	236,19	-3,79	66,16	61,51	4,65	2,89	0,08	24,0	
28.09	1,13	230,16	234,45	0,00	4,29	234,97	238,77	-3,80	67,33	62,5	4,84	2,9	0,1	24,0	
29.09	1,14	231,68	236,00	0,00	4,32	236,69	240,54	-3,85	68,72	63,86	4,87	2,9	0,11	24,0	
30.09	1,09	232,92	237,27	0,00	4,36	237,58	241,46	-3,88	65,85	61,22	4,63	2,9	0,1	24,0	
01.10	1,16	232,24	236,56	0,00	4,32	236,88	240,66	-3,79	65,71	60,76	4,95	2,9	0,11	24,0	
02.10	1,09	224,63	228,82	0,00	4,19	229,10	232,80	-3,71	65,54	60,76	4,78	2,89	0,1	24,0	
03.10	1,15	217,73	221,76	0,00	4,04	222,21	225,73	-3,53	66,75	61,55	5,2	2,88	0,11	24,0	
04.10	1,15	259,46	264,36	0,00	4,89	264,81	269,26	-4,45	67,0	62,64	4,36	3,83	0,13	23,88	D
05.10	1,17	265,15	270,10	0,00	4,95	270,57	275,04	-4,47	66,7	62,36	4,34	4,32	0,13	24,0	
06.10	2,52	386,07	390,27	0,00	4,20	394,23	397,26	-3,02	67,98	61,52	6,46	4,22	0,22	24,0	
07.10	3,85	484,48	492,54	0,00	8,06	494,84	501,04	-6,20	68,3	60,44	7,87	4,16	0,29	24,0	
08.10	3,90	476,84	484,70	0,00	7,85	486,73	492,72	-5,99	67,21	59,1	8,1	4,09	0,3	24,0	
09.10	3,85	465,22	473,12	0,00	7,90	474,99	481,02	-6,02	67,65	59,45	8,21	4,02	0,31	24,0	
10.10	3,95	451,62	459,26	0,00	7,64	461,27	466,98	-5,72	68,2	59,52	8,68	3,96	0,33	24,0	
11.10	4,00	443,79	451,29	0,00	7,50	453,20	458,73	-5,53	68,04	59,09	8,95	3,91	0,41	24,0	
12.10	4,01	452,88	460,70	0,00	7,83	462,92	468,64	-5,72	69,65	60,82	8,83	3,91	2,76	24,0	
13.10	3,94	454,82	462,71	0,00	7,89	464,91	470,71	-5,80	69,67	61,03	8,65	3,89	3,46	24,0	
14.10	3,98	455,85	463,77	0,00	7,91	466,17	471,97	-5,80	70,45	61,72	8,72	3,88	3,39	24,0	
15.10	4,19	459,77	467,81	0,00	8,04	470,69	476,45	-5,77	72,14	63,05	9,09	3,89	3,16	24,0	

16.10	3,95	452,34	460,21	0,00	7,87	462,59	468,39	-5,80	70,47	61,75	8,72	3,86	2,73	24,0	
17.10	3,97	446,25	453,95	0,00	7,70	456,06	461,69	-5,63	69,24	60,36	8,88	3,82	2,3	24,0	
18.10	3,87	445,29	452,97	0,00	7,68	454,75	460,52	-5,77	68,21	59,55	8,66	3,79	2,16	24,0	
Итого:	69,12	9870,69	10043,29	0,00	172,60	10082,50	139,02	-139,02	68,38	61,43	6,95	3,59	1,04	719,88	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:									
18.09.2023	24:00	422,80	59795,13	61205,38	4524,06	D - отключение по t1-t2<min									
18.10.2023	24:00	491,92	69665,82	71248,66	5243,94	G - отключение по Gmin, Gmax									
						E - функциональный отказ									
ИТОГО:						U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	719,88	+	0,0	+	0,0	+	0,12	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		69,127, Гкал													
Представитель															
Представитель															
абонента _____															
тепло(водо)снабжающей															
организации _____															