

Организация _000 "Дом Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Весенняя д.6 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика _390145
 Дата последующей поверки теплосчетчика _24-01-2027_____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 10 ____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _04.10.2024_ по _18.10.2024_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
04.10.24	1.237	116.85	119.5234	116.36	118.2969	0.49	70.2	59.6	10.6	0.0	-0.0	4.5	0.12	23.88	D
05.10.24	3.182	328.25	335.7266	327.86	333.3867	0.39	70.1	60.3	9.8	0.0	-0.0	4.7	0.00	24.00	
06.10.24	3.196	332.98	340.4883	332.65	338.1992	0.33	69.6	59.9	9.7	0.0	-0.0	4.7	0.00	24.00	
07.10.24	3.453	375.62	384.2227	375.46	381.9531	0.16	70.3	61.0	9.3	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00	
08.10.24	3.589	380.11	388.8242	380.04	386.5234	0.07	70.3	60.7	9.6	0.0	-0.0	5.3	0.00	24.00	
09.10.24	4.080	385.11	393.8594	383.46	389.7148	1.65	69.9	59.2	10.7	0.0	-0.0	5.4	0.00	24.00	
10.10.24	4.963	411.85	421.2070	411.85	418.2578	0.00	69.9	57.8	12.2	0.0	-0.0	5.4	0.00	24.00	
11.10.24	4.848	404.35	413.4375	404.24	410.4531	0.11	69.5	57.4	12.1	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
12.10.24	4.903	405.00	414.1172	404.35	410.5586	0.66	69.5	57.3	12.2	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
13.10.24	5.167	408.30	417.2188	408.32	414.2344	-0.01	68.4	55.6	12.8	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
14.10.24	5.602	408.48	417.9336	408.46	414.6055	0.02	70.6	56.8	13.8	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
15.10.24	5.668	407.45	417.0469	407.52	413.7578	-0.07	71.3	57.3	14.0	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
16.10.24	5.656	408.62	418.1563	408.37	414.5508	0.25	70.9	57.0	14.0	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
17.10.24	5.803	409.38	418.8945	409.43	415.5234	-0.04	70.8	56.5	14.3	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
18.10.24	5.873	407.13	416.6641	407.16	413.2305	-0.03	71.1	56.6	14.5	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
Итого	67.221	5589.50	5717.3203	5585.51	5673.2461	3.99	70.2	58.0	12.1	0.0	-0.0	5.3	0.12	359.88	0.12

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.10.24	24:00	809.409	56001.24	55991.36	57376.34	56875.91	3637.49
04.10.24	00:00	742.188	50411.75	50405.86	51659.02	51202.66	3277.61
Итого		67.221	5589.50	5585.51	5717.32	5673.25	359.88

Отчетный период _____360.00_час. Период норм.работы _____359.88_час.

Период отключения питания (U)_____0.000_час. Период функц.отказа (E)_____0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D)_____0.120_час. Период G<min (g)_____0.000_час.
 Период G>max (G)_____0.000_час.