

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 23.10.2023 по 21.11.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка,	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.10	1,99	318,12	315,03	3,09	0,00	321,78	317,76	4,02	48,82	42,45	6,38	0,0	4,97	24,0	
24.10	2,11	314,10	310,98	3,12	0,00	317,80	313,71	4,09	49,49	42,67	6,83	0,0	4,97	24,0	
25.10	2,36	316,70	313,50	3,21	0,00	320,81	316,45	4,37	51,92	44,37	7,55	0,0	5,04	24,0	
26.10	2,44	318,49	315,20	3,30	0,00	322,63	318,16	4,47	52,01	44,23	7,78	0,01	5,19	24,0	
27.10	2,53	318,24	315,01	3,23	0,00	322,57	318,10	4,47	53,33	45,26	8,08	0,01	5,16	24,0	
28.10	2,31	318,32	315,14	3,18	0,00	322,36	318,04	4,31	51,24	43,88	7,36	0,01	5,16	24,0	
29.10	2,23	318,34	315,12	3,23	0,00	322,21	317,93	4,28	50,16	43,04	7,12	0,01	5,19	24,0	
30.10	2,08	318,50	315,29	3,21	0,00	322,17	318,00	4,18	48,89	42,23	6,66	0,01	5,27	24,0	
31.10	1,58	318,61	315,51	3,10	0,00	321,53	317,75	3,77	43,42	38,35	5,07	0,0	5,02	24,0	
01.11	1,64	327,80	324,77	3,03	0,00	331,00	327,25	3,74	44,94	39,83	5,12	0,0	4,95	24,0	
02.11	1,37	318,68	315,71	2,97	0,00	321,38	317,84	3,54	41,63	37,22	4,41	0,0	5,21	24,0	
03.11	1,89	318,33	315,25	3,08	0,00	321,77	317,83	3,93	47,3	41,26	6,04	0,0	5,22	24,0	
04.11	1,95	318,52	315,26	3,27	0,00	322,03	317,87	4,16	47,72	41,47	6,25	0,01	5,32	24,0	
05.11	1,47	318,66	315,44	3,23	0,00	321,52	317,65	3,87	42,74	38,0	4,74	0,01	5,26	24,0	
06.11	1,14	318,78	315,54	3,24	0,00	321,07	317,40	3,66	38,44	34,75	3,69	0,0	5,28	24,0	
07.11	1,17	317,46	314,32	3,14	0,00	319,76	316,15	3,61	38,51	34,72	3,79	0,0	5,29	24,0	
08.11	1,34	318,97	315,81	3,16	0,00	321,52	317,82	3,70	40,42	36,1	4,33	0,01	5,36	24,0	
09.11	1,58	318,69	315,49	3,20	0,00	321,54	317,68	3,86	42,87	37,78	5,09	0,01	5,22	24,0	
10.11	1,80	318,38	315,16	3,22	0,00	321,57	317,55	4,01	45,47	39,71	5,77	0,01	4,96	24,0	
11.11	1,79	318,71	315,41	3,30	0,00	321,92	317,84	4,08	45,5	39,77	5,73	0,01	4,98	24,0	
12.11	1,93	318,84	315,48	3,36	0,00	322,27	318,03	4,24	47,13	40,98	6,15	0,01	4,98	24,0	
13.11	1,82	318,68	315,39	3,29	0,00	321,95	317,86	4,09	46,03	40,2	5,83	0,01	5,18	24,0	
14.11	1,83	318,66	315,35	3,32	0,00	321,91	317,78	4,13	45,91	40,03	5,88	0,01	5,38	24,0	
15.11	2,01	318,73	315,44	3,29	0,00	322,24	318,03	4,21	47,8	41,38	6,42	0,01	5,39	24,0	
16.11	2,16	318,63	315,33	3,30	0,00	322,43	318,11	4,32	49,66	42,76	6,9	0,01	5,17	24,0	
17.11	2,63	318,68	315,32	3,36	0,00	323,17	318,51	4,66	54,29	45,93	8,37	0,01	5,04	24,0	
18.11	2,99	319,00	315,55	3,46	0,00	324,11	319,07	5,03	57,95	48,47	9,48	0,02	4,98	24,0	

19.11	3,14	318,73	315,28	3,45	0,00	324,06	318,92	5,14	59,36	49,4	9,96	0,02	5,09	24,0	
20.11	3,01	319,17	315,67	3,50	0,00	324,23	319,16	5,07	57,77	48,22	9,55	0,02	5,38	24,0	
21.11	3,21	319,13	315,64	3,50	0,00	324,49	319,27	5,21	59,51	49,32	10,19	0,02	5,41	24,0	
Итого:	61,51	9560,69	9463,36	97,33	0,00	9669,76	0,00	126,23	48,34	41,79	6,55	0,01	5,17	720,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										D - отключение по t1-t2<min
22.10.2023	24:00	315,26	42865,20	42402,48	6512,66										G - отключение по Gmin, Gmax
21.11.2023	24:00	376,77	52425,89	51865,84	7232,66										E - функциональный отказ
ИТОГО:		61,51	9560,69	9463,36	720,00										U - отключение питания
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		61,512, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					