

Организация "ООО "Дом-Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 _____ Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 415189
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.05.24	1.827	170.07	173.7188	154.89	157.6563	15.18	67.8	61.6	6.2	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
20.05.24	1.679	169.92	173.6016	157.39	160.2031	12.53	68.1	62.0	6.1	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
21.05.24	1.566	159.59	163.0234	147.53	150.1797	12.06	67.6	61.7	6.0	10.0	0.5	3.3	1.36	22.64	U
22.05.24	1.616	170.09	173.8203	158.64	161.5234	11.45	68.5	62.5	6.0	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
23.05.24	1.671	168.35	171.9375	155.22	157.9922	13.13	67.6	61.7	6.0	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
24.05.24	1.670	164.97	168.4063	151.31	153.9219	13.66	66.6	60.6	6.0	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
25.05.24	1.569	163.07	166.4844	151.34	153.9531	11.73	66.8	60.8	6.0	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
26.05.24	1.618	164.97	168.5078	152.66	155.3750	12.30	67.6	61.6	6.0	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
27.05.24	1.554	163.90	167.0313	151.65	154.3125	11.95	67.0	61.2	5.8	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
28.05.24	1.592	165.78	169.3047	153.28	156.0078	12.50	67.2	61.4	5.8	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
29.05.24	1.543	165.91	169.3828	153.79	156.4844	12.13	66.8	61.2	5.6	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
30.05.24	1.563	169.96	173.5703	157.93	160.7578	12.03	67.5	62.0	5.6	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
31.05.24	1.551	168.83	172.4453	156.62	159.4141	12.21	67.3	61.8	5.5	10.0	0.5	3.3	0.00	24.00	
01.06.24	1.551	161.32	164.7422	148.94	151.5625	12.38	67.1	61.3	5.7	10.0	0.5	3.6	0.00	24.00	
02.06.24	1.545	160.62	163.9922	148.46	151.0781	12.16	67.4	61.6	5.8	10.0	0.5	3.6	0.00	24.00	
03.06.24	1.716	163.38	166.8594	148.23	150.8438	15.16	67.5	61.7	5.8	10.0	0.5	3.6	0.00	24.00	
04.06.24	0.547	55.30	56.4688	48.97	49.8359	6.34	66.8	62.5	4.3	10.0	2.0	2.2	3.99	20.01	D
05.06.24	0.001	0.11	0.1094	0.07	0.0703	0.04	21.7	20.9	0.8	10.0	9.0	0.4	11.93	12.07	D
06.06.24	0.000	0.02	0.0156	0.04	0.0391	-0.02	20.0	20.5	-0.5	10.0	9.0	0.2	24.00	0.00	D
07.06.24	0.000	0.01	0.0078	0.02	0.0156	-0.01	20.0	20.0	-0.0	10.0	9.0	0.2	18.85	5.15	D
08.06.24	0.000	0.00	0.0000	-0.01	-0.0078	0.01	19.4	18.8	0.6	10.0	9.0	0.2	19.46	4.54	ED
09.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	19.0	-0.4	10.0	9.0	0.2	23.93	0.07	D
10.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.01	0.0078	-0.01	18.7	19.1	-0.4	10.0	9.0	0.2	23.97	0.03	D
11.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.01	0.0078	-0.01	18.7	19.2	-0.5	10.0	9.0	0.2	19.87	4.13	D
12.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.03	0.0313	-0.03	18.8	19.3	-0.6	10.0	9.0	0.2	19.10	4.90	D
13.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	19.8	-1.2	10.0	9.0	0.2	23.68	0.32	ED
14.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.1	19.1	-1.0	10.0	7.9	0.2	24.00	0.00	D
15.06.24	0.001	0.41	0.4141	0.56	0.5625	-0.15	19.1	15.3	3.8	10.0	9.0	0.2	20.21	3.79	ED
16.06.24	0.000	0.00	0.0000	0.02	0.0234	-0.02	19.0	18.5	0.5	10.0	9.0	0.2	13.71	10.29	D
17.06.24	0.000	0.02	0.0156	0.04	0.0391	-0.02	19.5	19.7	-0.2	10.0	9.0	0.2	23.37	0.63	D
18.06.24	0.072	93.08	95.4141	121.33	123.8047	-28.25	73.5	66.4	7.1	10.0	4.2	1.8	10.80	13.20	D
Итого	26.452	2799.39	2859.2734	2618.96	2665.6953	180.43	67.6	61.8	5.8	10.0	4.2	2.0	282.24	461.76	282.24

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.06.24	24:00	882.108	69758.23	67369.19	71390.49	68496.27	3797.47
19.05.24	00:00	855.655	66958.84	64750.22	68531.22	65830.57	3335.71
Итого		26.452	2799.39	2618.96	2859.27	2665.70	461.76

Отчетный период _____744.00_час. Период норм.работы _____461.76_час.

Период отключения питания (U) _____1.359_час. Период функц.отказа (E) _____21.070_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____259.813_час. Период G<min (g) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____