

Организация _000 "Дом-Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _415189
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _17.11.2022_ по _11.12.2022_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
17.11.22	6.974	503.5078	486.7344	16.7734	0.00	-	71.73	59.45	12.28	0.00	24.00	
18.11.22	6.928	492.8125	477.2578	15.5547	0.00	-	71.45	58.86	12.60	0.00	24.00	
19.11.22	7.413	520.9844	503.8828	17.1016	0.00	-	72.85	60.19	12.67	0.00	24.00	
20.11.22	7.745	552.1016	536.6484	15.4531	0.00	-	75.49	62.87	12.63	0.00	24.00	
21.11.22	7.796	567.4609	551.0313	16.4297	0.00	-	75.43	63.16	12.28	0.00	24.00	
22.11.22	7.287	568.7578	553.3828	15.3750	0.00	-	73.02	61.53	11.50	0.00	24.00	
23.11.22	7.002	566.6172	550.5391	16.0781	0.00	-	71.40	60.39	11.01	0.00	24.00	
24.11.22	7.065	556.4063	539.8281	16.5781	0.00	-	71.65	60.37	11.28	0.00	24.00	
25.11.22	7.149	560.2734	544.9297	15.3438	0.00	-	71.65	60.19	11.47	0.00	24.00	
26.11.22	7.221	580.5313	565.3125	15.2188	0.00	-	71.45	60.24	11.20	0.00	24.00	
27.11.22	7.373	584.8125	567.2344	17.5781	0.00	-	71.30	60.12	11.18	0.00	24.00	
28.11.22	7.427	584.2344	567.6016	16.6328	0.00	-	71.59	60.22	11.37	0.00	24.00	
29.11.22	7.399	576.9453	561.1719	15.7734	0.00	-	71.75	60.22	11.53	0.00	24.00	
30.11.22	7.921	540.0469	524.6328	15.4141	0.00	-	74.95	61.68	13.27	0.00	24.00	
01.12.22	8.256	519.3359	504.7969	14.5391	0.00	-	77.96	63.49	14.47	0.00	24.00	
02.12.22	7.939	523.9297	510.3984	13.5313	0.00	-	76.25	62.37	13.88	0.00	24.00	
03.12.22	8.026	517.6406	502.0938	15.5469	0.00	-	75.83	61.80	14.03	0.00	24.00	
04.12.22	8.490	523.4844	508.5234	14.9609	0.00	-	78.52	63.77	14.75	0.00	24.00	
05.12.22	8.783	526.4219	512.7109	13.7109	0.00	-	80.98	65.68	15.30	0.00	24.00	
06.12.22	8.784	532.8906	519.0391	13.8516	0.00	-	80.88	65.78	15.10	0.00	24.00	
07.12.22	8.798	533.5234	520.0781	13.4453	0.00	-	80.88	65.73	15.15	0.00	24.00	
08.12.22	8.941	546.8672	532.6719	14.1953	0.00	-	81.11	66.15	14.95	0.00	24.00	
09.12.22	8.569	555.5703	542.1641	13.4063	0.00	-	80.46	66.32	14.13	0.00	24.00	
10.12.22	7.613	551.1875	536.9766	14.2109	0.00	-	75.99	63.48	12.51	0.00	24.00	
11.12.22	6.861	539.5625	523.9844	15.5781	0.00	-	71.06	59.70	11.36	0.00	24.00	
Итого	193.759	13625.9063	13243.6250	382.2813	0.00	0.0000	74.97	62.14	12.83	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
11.12.22	24:00	1658.458	132440.84	127980.02	0.00	8039.09
17.11.22	00:00	1464.699	118814.94	114736.39	0.00	7439.09
Итого		193.759	13625.91	13243.63	0.00	600.00

Отчетный период ___600.00_час. Период норм.работы ___600.00_час.

Период отключения питания (U)___0.000_час. Период функц.отказа (E)___0.000_час.

Период t1-t2 < min (D)___0.000_час. Период G<min (g)___0.000_час.

Период G>max (G)___0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей
 организации _____