

Организация _000 "Дом-Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес _ул. Ворошилова, д.143 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _415189
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1_ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.1_ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _19.02.2024_ по _19.03.2024_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.02.24	6.928	535.01	546.7598	518.44	526.3125	16.57	68.5	56.9	11.6	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
20.02.24	7.259	523.30	535.5664	508.72	516.7949	14.59	70.8	58.2	12.6	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
21.02.24	7.006	523.07	534.4844	506.82	514.3418	16.25	68.2	56.2	12.1	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
22.02.24	6.997	535.08	546.7246	518.66	526.4160	16.42	68.2	56.4	11.7	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
23.02.24	6.981	549.28	561.2949	532.99	541.0996	16.29	68.3	56.9	11.4	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
24.02.24	6.889	551.72	563.7207	536.01	544.1484	15.71	68.1	56.9	11.2	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
25.02.24	6.918	552.41	564.4512	535.41	543.5840	17.00	68.2	57.0	11.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
26.02.24	6.928	539.89	551.6875	523.21	531.1465	16.68	68.3	56.8	11.5	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
27.02.24	7.055	540.03	551.9902	522.49	530.4941	17.54	68.8	57.1	11.6	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
28.02.24	7.052	547.18	559.7910	532.19	540.7559	14.99	70.3	58.6	11.6	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
29.02.24	7.043	557.41	570.2930	541.53	550.3574	15.88	70.4	59.0	11.3	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
01.03.24	6.699	560.93	573.4199	545.48	554.1660	15.45	69.0	58.3	10.7	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
02.03.24	6.534	556.38	568.4648	540.62	549.0313	15.77	68.1	57.6	10.5	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
03.03.24	6.601	552.55	564.5977	535.71	544.0488	16.85	68.2	57.6	10.6	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
04.03.24	6.637	555.21	567.3203	538.30	546.6855	16.90	68.2	57.6	10.6	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
05.03.24	6.983	554.09	566.9570	537.08	545.9219	17.01	70.6	59.4	11.2	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
06.03.24	6.928	542.93	555.6836	527.30	536.0586	15.62	71.0	59.6	11.4	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
07.03.24	6.996	541.70	554.4922	525.58	534.3281	16.12	71.2	59.7	11.5	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
08.03.24	6.843	535.10	547.5859	521.14	529.6484	13.96	70.7	59.1	11.6	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
09.03.24	6.883	535.06	547.3125	518.86	527.1680	16.20	70.0	58.5	11.5	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
10.03.24	7.087	529.90	542.1367	511.37	519.6016	18.53	70.4	58.6	11.8	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
11.03.24	7.353	540.96	553.7969	522.20	530.8125	18.76	71.4	59.4	12.0	10.0	0.0	4.3	0.00	24.00	
12.03.24	7.056	558.40	571.4258	541.14	550.0977	17.26	70.7	59.5	11.2	10.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
13.03.24	7.137	559.96	573.1133	541.64	550.6836	18.32	71.0	59.8	11.2	10.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
14.03.24	7.061	561.49	574.7734	545.13	554.3281	16.36	71.3	60.1	11.2	10.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
15.03.24	7.066	574.22	587.8555	557.02	566.5352	17.20	71.4	60.5	10.9	10.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
16.03.24	7.036	584.91	598.7969	567.50	577.2656	17.41	71.4	60.8	10.6	10.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
17.03.24	6.954	577.25	590.9766	560.71	570.3516	16.54	71.4	60.8	10.7	10.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
18.03.24	6.810	575.06	588.6484	559.69	569.2852	15.37	71.2	60.7	10.6	10.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
19.03.24	6.870	575.86	589.5352	559.13	568.7773	16.74	71.4	60.9	10.5	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
Итого	208.589	16526.3	16903.6563	16032.0	16290.2461	494.28	69.9	58.7	11.3	10.0	0.0	4.4	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
19.03.24	24:00	580.980	41954.19	40660.07	42945.01	41316.75	1896.00
19.02.24	00:00	372.392	25427.84	24628.01	26041.36	25026.51	1176.00
Итого		208.589	16526.34	16032.06	16903.66	16290.25	720.00

Отчетный период _____720.00_час. Период норм.работы _____720.00_час.

Период отключения питания (U)_____0.000_час. Период функц.отказа (E)_____0.000_час.

Период t2-t1 < min (D)_____0.000_час. Период G<min (g)_____0.000_час.

Период G>max (G)_____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____