

Организация _ООО "Дом-Сервис Серпухов"_____ Номер договора _____
 Адрес _ул. Ворошилова, д.143_____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-4___ Версия _02.30___ Номер теплосчетчика _415189
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм
 Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _18.03.2023_ по _18.04.2023__

Дата	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	Vi подмес	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
18.03.23	6.926	505.7539	489.9531	15.8008	0.00	-	72.22	60.00	12.21	0.00	24.00	
19.03.23	6.860	500.0039	484.3516	15.6523	0.00	-	71.93	59.68	12.25	0.00	24.00	
20.03.23	6.713	507.0078	492.6484	14.3594	0.00	-	71.52	59.60	11.92	0.00	24.00	
21.03.23	6.761	524.9063	509.5625	15.3438	0.00	-	72.00	60.52	11.49	0.00	24.00	
22.03.23	6.670	527.8672	512.5273	15.3398	0.00	-	71.54	60.28	11.26	0.00	24.00	
23.03.23	6.031	530.7500	515.0664	15.6836	0.00	-	67.77	57.73	10.04	0.00	24.00	
24.03.23	6.573	535.1289	519.8672	15.2617	0.00	-	71.60	60.68	10.92	0.00	24.00	
25.03.23	6.562	536.2734	521.0469	15.2266	0.00	-	71.71	60.84	10.87	0.00	24.00	
26.03.23	6.452	533.1367	518.8984	14.2383	0.00	-	71.55	60.72	10.83	0.00	24.00	
27.03.23	6.571	532.6328	517.2617	15.3711	0.00	-	71.53	60.57	10.96	0.00	24.00	
28.03.23	6.669	540.0781	524.7070	15.3711	0.00	-	71.85	60.87	10.98	0.00	24.00	
29.03.23	6.655	548.6914	533.9648	14.7266	0.00	-	71.91	61.07	10.84	0.00	24.00	
30.03.23	6.496	508.7852	493.8633	14.9219	0.00	-	71.49	60.11	11.38	0.00	24.00	
31.03.23	6.494	507.4492	492.2852	15.1641	0.00	-	70.73	59.32	11.41	0.00	24.00	
01.04.23	6.636	527.1641	511.9141	15.2500	0.00	-	71.51	60.29	11.22	0.00	24.00	
02.04.23	6.539	530.0938	515.5977	14.4961	0.00	-	71.27	60.23	11.05	0.00	24.00	
03.04.23	6.469	539.8750	525.0586	14.8164	0.00	-	71.60	60.93	10.67	0.00	24.00	
04.04.23	6.102	521.1328	505.8516	15.2813	0.00	-	71.07	60.77	10.30	0.94	23.06	U
05.04.23	6.192	536.7773	522.6563	14.1211	0.00	-	71.14	60.86	10.28	0.00	24.00	
06.04.23	6.060	479.2695	465.2617	14.0078	0.00	-	71.17	59.90	11.27	0.00	24.00	
07.04.23	6.068	472.2617	459.7188	12.5430	0.00	-	71.59	59.99	11.60	0.00	24.00	
08.04.23	6.141	472.9375	458.7422	14.1953	0.00	-	71.57	60.01	11.56	0.00	24.00	
09.04.23	6.200	482.7852	468.1289	14.6563	0.00	-	71.84	60.45	11.39	0.00	24.00	
10.04.23	6.146	488.0898	472.9453	15.1445	0.00	-	71.27	60.15	11.12	0.00	24.00	
11.04.23	6.183	503.6406	488.9023	14.7383	0.00	-	71.93	61.07	10.86	0.00	24.00	
12.04.23	5.935	501.5586	487.5000	14.0586	0.00	-	70.61	60.10	10.51	0.00	24.00	
13.04.23	6.086	498.4492	482.2930	16.1563	0.00	-	70.91	60.25	10.66	0.00	24.00	
14.04.23	5.946	477.0625	463.1250	13.9375	0.00	-	70.54	59.44	11.10	0.00	24.00	
15.04.23	6.212	470.3203	455.6875	14.6328	0.00	-	70.84	59.07	11.76	0.00	24.00	
16.04.23	6.197	482.4648	467.6250	14.8398	0.00	-	71.04	59.64	11.40	0.00	24.00	
17.04.23	6.152	494.1914	479.7617	14.4297	0.00	-	71.39	60.33	11.06	0.00	24.00	
18.04.23	6.034	499.0430	484.8242	14.2188	0.00	-	71.32	60.59	10.73	0.00	24.00	

Итого	203.733	16315.5820	15841.5977	473.9847	0.00	0.0000	71.31	60.20	11.11	0.94	767.06	0.94
-------	---------	------------	------------	----------	------	--------	-------	-------	-------	------	--------	------

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
18.04.23	24:00	750.880	52343.04	50689.68	0.00	2591.06
18.03.23	00:00	547.148	36027.46	34848.09	0.00	1824.00
Итого		203.733	16315.58	15841.60	0.00	767.06

Отчетный период ___768.00_ час. Период норм.работы ___767.06_ час.

Период отключения питания (U)___0.936_ час. Период функц.отказа (E)___0.000_ час.

Период t1-t2 < min (D)___0.000_ час. Период G<min (g)___0.000_ час.

Период G>max (G)___0.000_ час.

Представитель Представитель теплоснабжающей
абонента _____ организации _____