

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.07.2023 по 18.08.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.07	1,03	235,66	240,10	0,00	4,44	240,49	244,50	-4,00	66,63	62,31	4,32	3,21	0,67	24,0	
20.07	1,01	237,67	242,19	0,00	4,52	242,57	246,66	-4,09	66,88	62,67	4,2	2,94	0,64	24,0	
21.07	1,05	241,36	245,92	0,00	4,56	246,58	250,70	-4,11	68,65	64,36	4,29	2,73	0,64	24,0	
22.07	1,05	242,67	247,26	0,00	4,59	247,86	251,98	-4,12	68,14	63,83	4,3	2,55	0,62	24,0	
23.07	1,08	241,29	245,85	0,00	4,56	246,50	250,58	-4,08	68,51	64,08	4,43	2,54	0,61	24,0	
24.07	1,04	241,60	246,16	0,00	4,57	246,73	250,87	-4,13	68,07	63,83	4,24	4,48	0,6	24,0	
25.07	1,05	244,07	248,71	0,00	4,64	249,38	253,58	-4,20	68,98	64,74	4,24	4,13	0,61	24,0	
26.07	1,06	245,00	249,63	0,00	4,63	250,34	254,50	-4,17	68,89	64,63	4,26	3,8	0,61	24,0	
27.07	1,08	244,31	248,93	0,00	4,62	249,67	253,86	-4,19	69,37	65,03	4,34	3,52	0,6	24,0	
28.07	1,07	243,86	248,48	0,00	4,62	249,07	253,22	-4,15	68,04	63,7	4,34	3,28	0,59	24,0	
29.07	1,05	239,28	243,79	0,00	4,51	244,33	248,37	-4,04	67,63	63,29	4,35	3,07	0,56	24,0	
30.07	1,09	241,16	245,71	0,00	4,55	246,35	250,41	-4,06	68,29	63,81	4,48	2,91	0,55	24,0	
31.07	1,05	240,39	244,93	0,00	4,55	245,37	249,46	-4,09	66,93	62,59	4,34	2,77	0,54	24,0	
01.08	1,01	242,61	247,21	0,00	4,60	247,69	251,86	-4,16	67,3	63,17	4,13	2,66	0,54	24,0	
02.08	0,96	242,93	247,55	0,00	4,63	247,79	251,99	-4,20	65,48	61,57	3,91	2,58	0,81	24,0	
03.08	0,98	242,43	247,04	0,00	4,62	247,28	251,46	-4,18	65,6	61,6	4,0	2,5	0,69	24,0	
04.08	0,98	244,27	248,91	0,00	4,64	249,27	253,50	-4,24	66,51	62,59	3,92	3,84	0,31	24,0	
05.08	1,01	245,19	249,80	0,00	4,62	250,50	254,72	-4,22	68,71	64,68	4,03	4,0	0,08	24,0	
06.08	1,00	245,02	249,65	0,00	4,63	250,30	254,54	-4,24	68,57	64,55	4,02	3,83	0,06	24,0	
07.08	0,95	244,90	249,58	0,00	4,68	250,07	254,41	-4,34	67,87	64,08	3,79	3,69	0,06	24,0	
08.08	0,96	246,08	250,77	0,00	4,69	251,02	255,33	-4,31	65,82	62,0	3,82	3,58	0,04	24,0	
09.08	0,98	246,70	251,38	0,00	4,68	251,92	256,22	-4,30	67,87	63,95	3,92	3,49	0,06	24,0	
10.08	0,98	242,89	247,48	0,00	4,59	248,04	252,25	-4,21	67,92	63,94	3,98	3,4	0,06	24,0	
11.08	1,00	244,78	249,41	0,00	4,64	250,05	254,29	-4,23	68,53	64,51	4,01	3,35	0,07	24,0	
12.08	1,01	244,75	249,39	0,00	4,64	250,03	254,26	-4,23	68,55	64,47	4,08	3,31	0,07	24,0	
13.08	1,02	243,61	248,24	0,00	4,63	248,94	253,12	-4,18	68,94	64,8	4,14	3,27	0,08	24,0	
14.08	1,00	243,47	248,06	0,00	4,59	248,64	252,82	-4,18	67,93	63,89	4,03	3,23	0,08	24,0	

15.08	1,03	245,10	249,74	0,00	4,64	250,43	254,65	-4,21	68,82	64,69	4,13	3,2	0,08	24,0	
16.08	0,99	242,58	247,18	0,00	4,60	247,76	251,95	-4,18	68,07	64,05	4,02	3,18	0,07	24,0	
17.08	1,00	241,80	246,38	0,00	4,57	246,98	251,14	-4,16	68,12	64,04	4,08	3,16	0,07	24,0	
18.08	1,01	242,56	247,17	0,00	4,61	247,87	252,04	-4,18	68,88	64,77	4,11	3,15	0,08	24,0	
Итого:	31,60	7529,98	7672,61	0,00	142,62	7689,84	129,39	-129,39	67,89	63,75	4,14	3,27	0,36	744,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
18.07.2023	24:00	361,80	45697,38	46843,04	3109,17	G - отключение по Gmin, Gmax									
18.08.2023	24:00	393,39	53227,36	54515,64	3853,17	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		31,60	7529,98	7672,61	744,00	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		31,595, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					