

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.03	1,96	310,39	306,54	3,85	0,00	313,76	309,02	4,74	47,25	40,82	6,43	0,06	5,28	24,0	
21.03	2,72	308,84	305,12	3,72	0,00	313,52	308,39	5,13	56,37	47,45	8,92	0,06	4,91	24,0	
22.03	2,22	310,20	306,40	3,80	0,00	314,13	309,24	4,89	51,06	43,8	7,26	0,06	5,16	24,0	
23.03	2,02	309,54	305,78	3,76	0,00	313,16	308,45	4,71	49,04	42,42	6,62	0,06	5,03	24,0	
24.03	1,73	310,47	306,65	3,81	0,00	313,58	309,00	4,58	45,5	39,82	5,68	0,06	5,07	24,0	
25.03	1,78	310,47	306,75	3,72	0,00	313,63	309,13	4,50	45,92	40,08	5,84	0,06	5,15	24,0	
26.03	1,62	307,63	303,94	3,68	0,00	310,51	306,13	4,37	43,86	38,47	5,38	0,06	5,24	23,81	U
27.03	1,70	307,38	303,84	3,54	0,00	310,41	306,13	4,28	44,95	39,32	5,64	0,06	5,32	23,75	U
28.03	1,65	310,94	307,30	3,64	0,00	313,88	309,52	4,36	43,97	38,55	5,42	0,06	5,1	24,0	
29.03	1,67	310,59	306,99	3,60	0,00	313,64	309,32	4,32	45,03	39,55	5,48	0,06	4,92	24,0	
30.03	1,40	310,40	306,94	3,46	0,00	313,07	309,03	4,05	42,0	37,38	4,62	0,05	4,95	24,0	
31.03	1,15	314,00	310,51	3,50	0,00	316,37	312,41	3,96	39,24	35,47	3,76	0,05	5,16	24,0	
01.04	1,07	311,37	308,01	3,35	0,00	313,63	309,85	3,78	38,57	35,01	3,56	0,05	5,44	24,0	
02.04	1,14	311,46	308,24	3,22	0,00	313,95	310,24	3,71	40,44	36,65	3,79	0,05	5,42	24,0	
03.04	1,23	314,34	311,13	3,21	0,00	316,94	313,21	3,73	41,13	37,12	4,01	0,05	5,2	24,0	
04.04	1,50	278,83	275,94	2,89	0,00	281,49	277,96	3,53	44,4	38,91	5,5	0,05	4,86	24,0	
05.04	1,54	259,38	256,44	2,94	0,00	261,77	258,18	3,59	43,38	37,34	6,05	0,06	5,21	24,0	
06.04	2,27	259,64	256,69	2,95	0,00	263,13	259,09	4,04	52,99	44,15	8,84	0,05	5,04	24,0	
07.04	1,42	259,02	256,14	2,88	0,00	261,43	257,93	3,50	43,32	37,73	5,6	0,05	5,07	24,0	
08.04	1,00	228,98	226,44	2,54	0,00	230,66	227,75	2,91	38,9	34,41	4,48	0,05	4,42	23,1	ED
09.04	0,85	259,57	256,77	2,80	0,00	261,24	258,12	3,13	36,12	32,73	3,39	0,05	4,93	24,0	
10.04	0,88	303,00	299,99	3,01	0,00	305,04	301,68	3,36	36,96	33,93	3,03	0,04	5,11	24,0	
11.04	0,86	320,03	316,96	3,07	0,00	322,21	318,80	3,41	37,12	34,33	2,79	0,04	5,06	24,0	
12.04	0,78	320,66	317,49	3,17	0,00	322,59	319,12	3,47	34,87	32,34	2,53	0,04	5,08	24,0	
13.04	1,07	320,47	317,31	3,16	0,00	322,77	319,20	3,57	38,44	34,99	3,45	0,04	4,95	24,0	
14.04	1,02	320,39	317,20	3,19	0,00	322,62	319,04	3,57	37,83	34,53	3,3	0,04	5,07	24,0	
15.04	1,10	320,16	317,00	3,16	0,00	322,41	318,83	3,58	38,01	34,46	3,55	0,05	5,1	24,0	

16.04	1,28	320,20	317,00	3,20	0,00	322,70	319,02	3,68	40,27	36,15	4,11	0,04	5,17	24,0	
17.04	1,19	320,71	317,57	3,15	0,00	323,16	319,52	3,64	39,47	35,63	3,84	0,05	5,3	24,0	
18.04	1,48	320,49	317,28	3,21	0,00	323,27	319,45	3,82	42,15	37,43	4,73	0,04	5,32	24,0	
Итого:	43,28	9069,54	8970,37	99,18	0,00	9150,67	0,00	117,89	42,58	37,69	4,89	0,05	5,11	718,66	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
19.03.2024	24:00	253,88	24770,89	24485,02	1896,00										
18.04.2024	24:00	297,16	33840,44	33455,38	2614,66										
ИТОГО:		43,28	9069,54	8970,37	718,66										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	718,66	+	0,44	+	0,0	+	0,89	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		43,362, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					