

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.04.2024 по 18.05.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04	1,67	320,28	317,04	3,24	0,00	323,45	319,50	3,96	45,25	39,92	5,33	0,04	5,32	24,0	
20.04	1,68	320,48	317,31	3,18	0,00	323,71	319,78	3,93	45,5	40,14	5,36	0,04	5,31	24,0	
21.04	1,47	320,52	317,39	3,13	0,00	323,45	319,68	3,77	43,31	38,62	4,69	0,04	5,31	24,0	
22.04	1,46	320,59	317,48	3,11	0,00	323,55	319,80	3,74	43,6	38,93	4,67	0,04	5,3	24,0	
23.04	1,53	320,54	317,53	3,01	0,00	323,58	319,90	3,68	44,16	39,28	4,88	0,04	5,29	24,0	
24.04	1,59	320,54	317,54	3,00	0,00	323,73	320,00	3,73	45,14	40,06	5,09	0,04	5,28	24,0	
25.04	0,75	165,13	163,63	1,51	0,00	166,73	164,89	1,84	44,74	40,07	4,67	0,04	5,79	12,74	D
26.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1	26,8	-3,71	0,05	6,01	0,0	
27.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43	20,13	-1,71	0,05	6,04	19,01	D
28.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	16,7	-0,8	0,05	6,1	21,27	D
29.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	17,49	-1,71	0,05	6,16	16,59	D
30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	17,85	-2,07	0,06	6,08	15,39	D
01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	18,19	-2,09	0,06	6,1	16,25	ED
02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	15,57	-0,64	0,06	6,15	24,0	
03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	14,28	-1,07	0,06	6,16	19,26	D
04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	12,33	-0,98	0,07	6,2	18,87	D
05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	13,38	-0,83	0,06	6,16	21,49	D
06.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	10,79	0,3	0,07	6,14	24,0	
07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	19,04	-1,05	0,07	5,42	16,67	D
08.05	1,70	267,16	263,57	3,59	0,00	270,13	265,75	4,37	47,87	41,38	6,49	0,05	5,43	16,98	E
09.05	2,62	361,80	358,24	3,57	0,00	366,59	361,75	4,84	52,61	45,24	7,36	0,05	5,55	24,0	
10.05	1,87	362,06	358,48	3,58	0,00	365,86	361,43	4,43	46,4	41,1	5,3	0,05	5,52	24,0	
11.05	1,61	361,82	358,43	3,39	0,00	365,08	361,00	4,08	42,93	38,36	4,57	0,04	5,51	24,0	
12.05	2,06	361,30	357,80	3,50	0,00	365,55	361,05	4,50	49,24	43,44	5,81	0,04	5,52	24,0	
13.05	1,69	361,69	358,16	3,52	0,00	365,23	360,95	4,27	44,89	40,08	4,81	0,04	5,52	24,0	
14.05	1,65	361,39	357,89	3,50	0,00	364,88	360,64	4,24	44,54	39,86	4,68	0,04	5,5	24,0	
15.05	1,11	214,51	212,53	1,98	0,00	216,76	214,28	2,48	46,58	41,3	5,28	0,04	5,28	15,07	D U

16.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	34,41	-6,27	0,05	5,48	0,0	
17.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	24,95	-4,49	0,05	6,03	2,45	
18.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	20,31	-2,78	0,05	6,09	15,29	
Итого:	24,46	4739,80	4693,01	46,80	0,00	4788,27	0,00	57,86	45,83	40,55	5,28	0,04	5,43	563,33	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
18.04.2024	24:00	297,16	33840,44	33455,38	2614,66	G - отключение по Gmin, Gmax									
18.05.2024	24:00	321,62	38580,24	38148,39	3177,99	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		24,46	4739,80	4693,01	563,33	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	-	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	563,33	+	1,41	+	8,71	+	146,55	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		31,258, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					