

Организация \_000 "Дом-Сервис Серпухов"\_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_ул. Ворошилова, д.143\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-4\_ Версия \_02.30\_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика \_415189\_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_19.06.2024\_ по \_18.07.2024\_

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 |           |         |           |                 | Температура, °C |      |       |      | Давление  |           | Время, час   |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1                     | V1        | M2      | V2        | M1-M2<br>разбор | t1              | t2   | t1-t2 | txв  | P1<br>атм | P2<br>атм | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |                   |
| 19.06.24 | 1.272     | 158.73                 | 162.3672  | 153.31  | 156.2500  | 5.42            | 70.0            | 64.3 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.4       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.06.24 | 1.518     | 154.05                 | 157.5781  | 143.48  | 146.1797  | 10.57           | 69.8            | 63.5 | 6.3   | 10.0 | 0.1       | 3.4       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.06.24 | 1.681     | 166.84                 | 170.8281  | 155.27  | 158.3047  | 11.57           | 71.4            | 65.1 | 6.3   | 10.0 | 0.1       | 3.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.06.24 | 1.629     | 176.04                 | 180.4141  | 166.31  | 169.7969  | 9.73            | 73.5            | 67.3 | 6.2   | 10.0 | 0.0       | 3.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.06.24 | 1.515     | 171.52                 | 175.5156  | 162.04  | 165.1797  | 9.48            | 70.7            | 64.8 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.06.24 | 1.608     | 169.83                 | 173.8906  | 159.45  | 162.6016  | 10.38           | 71.5            | 65.3 | 6.2   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.06.24 | 1.675     | 175.66                 | 180.0156  | 165.00  | 168.4375  | 10.66           | 73.0            | 66.9 | 6.2   | 10.0 | 0.0       | 3.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.06.24 | 1.610     | 172.77                 | 176.9375  | 162.39  | 165.6484  | 10.38           | 71.8            | 65.8 | 6.0   | 10.0 | 0.0       | 3.4       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.06.24 | 1.620     | 168.06                 | 172.0938  | 157.42  | 160.5781  | 10.64           | 72.0            | 65.8 | 6.2   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.06.24 | 1.599     | 162.85                 | 166.7188  | 152.19  | 155.1719  | 10.66           | 71.5            | 65.2 | 6.3   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.06.24 | 1.483     | 164.63                 | 168.4922  | 155.33  | 158.3750  | 9.30            | 71.0            | 65.0 | 6.0   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.06.24 | 1.551     | 166.52                 | 170.4453  | 156.01  | 159.0859  | 10.51           | 71.2            | 65.3 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.07.24 | 1.544     | 167.16                 | 171.1016  | 156.52  | 159.6094  | 10.64           | 71.2            | 65.4 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | -0.00        | 24.00        |                   |
| 02.07.24 | 1.439     | 165.39                 | 169.3125  | 156.59  | 159.7188  | 8.80            | 71.8            | 66.0 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.16         | 23.84        | U                 |
| 03.07.24 | 1.468     | 167.95                 | 172.0078  | 158.88  | 162.1250  | 9.06            | 72.2            | 66.4 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.07.24 | 1.600     | 170.70                 | 174.8906  | 159.60  | 162.8750  | 11.10           | 72.8            | 67.1 | 5.7   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.07.24 | 1.434     | 167.69                 | 171.7813  | 159.39  | 162.6563  | 8.30            | 72.4            | 66.6 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.07.24 | 1.497     | 168.46                 | 172.5938  | 159.48  | 162.7344  | 8.98            | 72.5            | 66.6 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.07.24 | 1.531     | 167.73                 | 171.7266  | 157.94  | 161.1328  | 9.79            | 71.9            | 66.0 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.07.24 | 1.611     | 169.21                 | 173.2891  | 158.20  | 161.3984  | 11.02           | 72.1            | 66.2 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.07.24 | 1.611     | 170.50                 | 174.7344  | 160.02  | 163.3516  | 10.48           | 73.1            | 67.1 | 6.0   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.07.24 | 1.546     | 169.44                 | 173.5625  | 159.63  | 162.9375  | 9.80            | 72.7            | 66.8 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.07.24 | 1.559     | 168.20                 | 172.2031  | 157.49  | 160.6016  | 10.71           | 71.4            | 65.6 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.07.24 | 1.470     | 167.53                 | 171.5391  | 158.43  | 161.6016  | 9.10            | 71.5            | 65.7 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.7       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.07.24 | 1.499     | 168.39                 | 172.4219  | 158.70  | 161.8906  | 9.70            | 71.6            | 65.8 | 5.8   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.07.24 | 1.447     | 167.47                 | 171.5156  | 158.51  | 161.7344  | 8.96            | 72.0            | 66.3 | 5.7   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.07.24 | 1.422     | 184.82                 | 189.0391  | 175.45  | 178.8906  | 9.37            | 70.2            | 65.2 | 5.0   | 10.0 | 0.0       | 3.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 16.07.24 | 1.504     | 187.04                 | 191.6172  | 177.97  | 181.6953  | 9.07            | 72.6            | 67.3 | 5.3   | 10.0 | -0.0      | 3.4       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 17.07.24 | 1.489     | 160.43                 | 164.4141  | 151.25  | 154.4219  | 9.18            | 73.3            | 67.2 | 6.1   | 10.0 | 0.0       | 3.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.07.24 | 1.551     | 168.63                 | 173.2734  | 160.71  | 164.4219  | 7.92            | 77.2            | 70.8 | 6.4   | 10.0 | -0.0      | 3.5       | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 45.986    | 5064.22                | 5186.3203 | 4772.94 | 4869.4063 | 291.28          | 72.0            | 66.1 | 5.9   | 10.0 | 0.0       | 3.6       | 0.16         | 719.84       | 0.16              |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Тр      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 18.07.24 | 24:00 | 928.093 | 74822.45 | 72142.13 | 76576.81 | 73365.67 | 4517.30 |
| 19.06.24 | 00:00 | 882.108 | 69758.23 | 67369.19 | 71390.49 | 68496.27 | 3797.47 |
| Итого    |       | 45.986  | 5064.22  | 4772.94  | 5186.32  | 4869.41  | 719.84  |

Отчетный период \_\_\_\_\_720.00\_час. Период норм.работы \_\_\_\_\_719.84\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.163\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_