

Организация	ООО "Дом Сервис-Серпухов"			Номер абонента:	Котельная										
Тип	КМ-5-2			Номер прибора:	372572										
Адрес дома:	ул Химиков 47,			Система:	Отп										
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.04.2023 по 30.04.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.04	1,16	416,16	412,16	4,00	0,00	419,04	414,56	4,48	36,86	33,97	2,89	0,06	5,36	20,29	
24.04	0,57	179,21	177,63	1,58	0,00	180,79	178,96	1,83	42,32	39,04	3,28	0,05	5,55	11,37	
25.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	22,24	-3,3	0,06	6,28	5,03	
26.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	17,1	-0,76	0,06	6,07	24,0	
27.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	16,57	-1,03	0,06	6,01	20,25	
28.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	15,26	-0,08	0,06	6,01	24,0	
29.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,7	-0,33	0,06	6,04	23,07	
30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	11,13	0,31	0,07	6,13	24,0	
Итого:	1,73	595,37	589,79	5,58	0,00	599,83	0,00	6,31	38,50	35,50	3,01	0,06	5,42	152,01	
Показания интеграторов счётчика:								Классификация ошибок:							
Дата	Вр	Q,	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
22.04.2023	24:0	279,15	37088,25	36682,63	2683,89	G - отключение по Gmin, Gmax									
30.04.2023	24:0	280,88	37683,63	37272,42	2835,90	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		1,73	595,37	589,79	152,01	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнара	+ Тсб.п	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	ТG<min	+ TG>max	+ Тд.о.							
192,00	=	152,01	+ 0,0	+ 39,99	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0							
Досчёт: Q =		2,183 , Гкал													
Представитель								Представитель							
абонента _____								тепло(водо)снабжающей							
_____								организации _____							