

Организация "000 "Дом-Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 415189
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф. ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	6.803	483.22	495.2813	466.98	475.1016	16.23	73.5	61.1	12.4	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
20.10.24	6.708	500.90	513.3203	484.72	493.2734	16.18	73.3	61.5	11.8	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
21.10.24	6.530	504.50	516.9297	489.48	498.0859	15.02	72.9	61.4	11.5	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
22.10.24	6.674	507.98	520.5703	492.72	501.3672	15.27	73.1	61.4	11.7	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
23.10.24	6.647	509.71	522.2031	493.32	501.9453	16.39	72.7	61.3	11.5	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
24.10.24	6.700	499.41	511.7188	482.84	491.2891	16.57	73.1	61.3	11.8	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
25.10.24	6.615	485.99	497.9609	470.34	478.4609	15.65	72.9	60.8	12.0	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
26.10.24	6.642	478.51	490.3906	462.69	470.7188	15.82	73.3	61.1	12.3	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
27.10.24	6.709	493.45	505.6250	476.21	484.4922	17.23	73.0	61.1	11.9	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
28.10.24	6.600	494.05	506.3047	478.52	486.9375	15.54	73.3	61.4	11.8	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
29.10.24	6.527	481.03	492.8594	465.98	474.0391	15.05	72.9	60.9	12.1	10.0	0.5	4.1	0.00	24.00	
30.10.24	6.663	474.33	486.0781	458.95	466.8594	15.38	73.2	60.7	12.5	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
31.10.24	6.751	469.81	481.4297	452.91	460.6250	16.91	73.1	60.4	12.6	10.0	0.5	4.0	0.00	24.00	
01.11.24	6.827	511.48	524.1719	495.59	504.2969	15.88	73.2	61.4	11.8	10.0	0.5	4.2	0.00	24.00	
02.11.24	6.785	491.27	503.3594	475.33	483.4922	15.94	73.0	60.7	12.2	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
03.11.24	6.884	474.35	486.1172	458.16	465.9453	16.19	73.2	60.4	12.9	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
04.11.24	6.955	470.45	482.0313	453.32	460.9531	17.13	73.0	60.0	13.0	10.0	1.2	4.3	0.00	24.00	
05.11.24	6.966	473.70	485.4688	458.47	466.1875	15.23	73.3	60.1	13.2	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
06.11.24	7.066	480.53	492.4922	463.93	471.8203	16.60	73.4	60.3	13.0	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
07.11.24	7.004	511.29	523.8203	494.57	503.0781	16.72	72.9	60.7	12.1	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
08.11.24	6.790	505.33	517.5781	489.93	498.2422	15.40	72.4	60.4	12.0	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
09.11.24	6.946	503.93	516.3906	488.27	496.6875	15.66	73.0	60.7	12.3	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
10.11.24	6.839	498.76	511.0156	482.40	490.6719	16.36	72.8	60.7	12.1	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
11.11.24	6.807	477.27	489.0469	462.21	470.0078	15.06	73.0	60.2	12.8	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
12.11.24	6.990	477.76	489.5625	460.70	468.4844	17.05	73.1	60.1	12.9	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
13.11.24	6.918	482.43	494.2656	466.38	474.2422	16.05	72.8	60.1	12.8	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
14.11.24	6.836	478.09	489.7500	463.29	471.0156	14.80	72.6	59.8	12.8	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
15.11.24	6.826	475.31	486.7266	458.72	466.2422	16.59	71.9	59.2	12.7	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
16.11.24	6.930	490.45	502.2500	473.47	481.2891	16.98	72.1	59.6	12.5	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
17.11.24	6.929	502.54	514.5703	484.96	493.0469	17.58	71.8	59.7	12.1	10.0	0.5	4.3	0.00	24.00	
Итого	203.869	14687.8	15049.2891	14205.3	14448.8984	482.45	72.9	60.6	12.3	10.0	0.6	4.2	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
17.11.24	24:00	1328.527	106684.30	102486.02	109222.05	104264.86	7443.69
19.10.24	00:00	1124.659	91996.48	88280.65	94172.77	89815.96	6723.69
Итого		203.869	14687.82	14205.37	15049.29	14448.90	720.00

Отчетный период _____720.00_час. Период норм.работы _____720.00_час.

Период отключения питания (U) _____0.000_час. Период функц.отказа (E) _____0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____0.000_час. Период G<min (g) _____0.000_час.
 Период G>max (G) _____0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____