

Организация:	ООО "Дом сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.12	2,26	318,81	315,45	3,36	0,00	322,78	318,35	4,43	50,96	43,76	7,19	0,04	5,14	24,0	
24.12	2,55	318,61	315,22	3,39	0,00	323,12	318,43	4,69	54,31	46,18	8,13	0,04	5,18	24,0	
25.12	2,60	318,51	315,02	3,48	0,00	323,09	318,28	4,81	54,83	46,56	8,27	0,04	5,17	24,0	
26.12	2,57	318,24	314,79	3,45	0,00	322,77	318,03	4,73	54,48	46,28	8,2	0,03	5,21	24,0	
27.12	2,65	297,00	293,79	3,21	0,00	301,54	296,96	4,57	56,57	47,53	9,03	0,04	5,07	24,0	
28.12	2,85	318,35	314,90	3,45	0,00	323,31	318,37	4,94	57,2	48,14	9,06	0,03	5,07	24,0	
29.12	2,60	319,08	315,55	3,53	0,00	323,66	318,82	4,84	54,76	46,49	8,27	0,03	5,08	24,0	
30.12	2,10	319,73	316,24	3,50	0,00	323,46	319,00	4,45	49,22	42,53	6,68	0,03	5,07	24,0	
31.12	2,28	319,37	315,91	3,46	0,00	323,30	318,76	4,54	50,48	43,22	7,26	0,03	5,05	24,0	
01.01	3,68	317,57	314,10	3,47	0,00	323,94	318,36	5,58	65,4	53,71	11,69	0,03	4,87	24,0	
02.01	4,91	316,36	312,72	3,64	0,00	325,07	318,29	6,78	77,63	62,03	15,6	0,04	4,85	24,0	
03.01	5,21	316,62	312,83	3,79	0,00	325,82	318,63	7,19	79,96	63,41	16,55	0,05	4,85	24,0	
04.01	5,03	317,38	313,54	3,84	0,00	326,07	319,02	7,04	77,35	61,42	15,93	0,07	4,97	24,0	
05.01	5,08	317,65	313,74	3,92	0,00	326,29	319,15	7,14	77,07	61,0	16,07	0,07	5,03	24,0	
06.01	4,95	317,37	313,53	3,85	0,00	325,92	318,93	6,98	76,67	60,99	15,68	0,07	5,04	24,0	
07.01	5,22	317,08	313,23	3,85	0,00	326,21	318,96	7,25	79,53	62,97	16,56	0,06	5,02	24,0	
08.01	4,98	317,66	313,69	3,97	0,00	326,24	319,10	7,14	76,78	61,0	15,78	0,07	5,04	24,0	
09.01	4,00	318,24	314,50	3,74	0,00	325,11	319,01	6,10	67,89	55,22	12,67	0,06	5,05	24,0	
10.01	3,50	319,07	315,34	3,74	0,00	324,94	319,27	5,67	62,35	51,27	11,08	0,06	5,07	24,0	
11.01	3,30	335,51	331,89	3,62	0,00	341,38	335,96	5,43	60,74	50,79	9,95	0,05	5,12	24,0	
12.01	4,54	318,11	314,69	3,42	0,00	326,02	319,79	6,23	73,29	58,93	14,37	0,05	5,38	24,0	
13.01	5,11	317,87	314,05	3,81	0,00	326,90	319,77	7,13	78,99	62,83	16,16	0,06	5,28	24,0	
14.01	4,53	318,31	314,31	3,99	0,00	326,25	319,43	6,81	73,43	59,1	14,33	0,07	5,31	24,0	
15.01	2,87	319,01	315,22	3,80	0,00	323,75	318,50	5,25	55,76	46,64	9,12	0,07	5,03	24,0	
16.01	2,92	318,32	314,68	3,64	0,00	323,23	318,08	5,15	56,93	47,63	9,3	0,06	4,98	24,0	
17.01	3,88	317,87	314,17	3,70	0,00	324,43	318,49	5,94	66,22	53,91	12,31	0,05	5,04	24,0	
18.01	4,25	318,42	314,61	3,82	0,00	325,97	319,54	6,42	71,38	57,91	13,46	0,06	5,26	24,0	

19.01	3,15	319,36	315,67	3,68	0,00	324,78	319,40	5,38	59,89	49,9	10,0	0,05	5,3	24,0	
20.01	3,62	318,79	315,02	3,77	0,00	325,10	319,26	5,84	64,95	53,48	11,47	0,05	5,26	24,0	
21.01	3,86	318,84	315,06	3,78	0,00	325,56	319,53	6,03	67,18	54,96	12,22	0,06	5,26	24,0	
Итого:	111,05	9543,12	9433,45	109,67	0,00	9735,97	0,00	174,49	65,06	53,32	11,75	0,05	5,10	720,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
22.12.2023	24:00	474,03	62341,50	61671,74	7976,66	G - отключение по Gmin, Gmax									
31.12.2023	24:00	496,50	65189,20	64488,61	8192,66	E - функциональный отказ									
01.01.2024	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	U - отключение питания									
21.01.2024	24:00	88,58	6695,42	6616,58	504,00										
ИТОГО:		111,05	9543,12	9433,45	720,00										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		111,046, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					