

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 22.01.2024 по 18.02.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
22.01	5,51	458,67	466,43	0,00	7,75	471,88	476,66	-4,79	80,51	68,65	11,86	7,28	0,08	24,0	
23.01	5,00	466,04	473,91	0,00	7,87	477,98	483,31	-5,33	75,61	65,03	10,57	7,36	0,07	24,0	
24.01	4,68	474,36	482,41	0,00	8,04	485,61	491,36	-5,75	72,49	62,78	9,71	7,45	0,09	24,0	
25.01	4,54	469,35	477,28	0,00	7,93	480,18	485,92	-5,74	71,49	61,96	9,53	7,46	0,08	24,0	
26.01	4,58	476,65	484,62	0,00	7,97	487,83	493,58	-5,75	72,09	62,63	9,46	7,58	0,09	24,0	
27.01	4,88	479,24	487,14	0,00	7,90	490,95	496,43	-5,48	73,73	63,7	10,04	7,64	0,09	24,0	
28.01	4,78	477,21	485,09	0,00	7,88	488,78	494,30	-5,52	73,4	63,53	9,87	7,62	0,09	24,0	
29.01	4,76	472,83	480,63	0,00	7,79	484,28	489,74	-5,45	73,37	63,46	9,91	7,6	0,09	24,0	
30.01	4,62	479,48	487,41	0,00	7,93	490,62	496,32	-5,70	71,75	62,27	9,48	7,63	0,09	24,0	
31.01	4,56	481,05	488,99	0,00	7,94	492,02	497,78	-5,76	71,04	61,71	9,32	7,67	0,09	24,0	
01.02	4,37	482,82	490,74	0,00	7,92	493,59	499,45	-5,86	70,18	61,28	8,9	7,69	0,1	24,0	
02.02	4,40	478,48	486,22	0,00	7,74	489,20	494,86	-5,66	70,36	61,32	9,05	7,68	0,1	24,0	
03.02	4,72	478,54	486,29	0,00	7,76	490,00	495,44	-5,44	72,93	63,23	9,7	7,68	0,11	24,0	
04.02	4,52	484,70	492,60	0,00	7,90	495,64	501,39	-5,75	70,63	61,46	9,17	7,74	0,1	24,0	
05.02	4,52	478,54	486,29	0,00	7,76	489,76	495,31	-5,55	72,1	62,8	9,3	7,69	0,1	24,0	
06.02	4,69	475,23	482,91	0,00	7,68	486,68	492,06	-5,38	73,2	63,49	9,71	7,65	0,09	24,0	
07.02	5,01	474,39	482,02	0,00	7,63	486,73	491,80	-5,07	76,26	65,85	10,41	7,65	0,1	24,0	
08.02	5,49	462,84	470,31	0,00	7,47	476,21	480,73	-4,52	80,71	69,01	11,7	7,56	0,1	24,0	
09.02	5,55	463,90	471,36	0,00	7,46	477,45	481,91	-4,46	81,18	69,38	11,8	7,53	0,09	24,0	
10.02	5,85	459,98	467,38	0,00	7,39	474,19	478,33	-4,14	83,66	71,09	12,56	7,47	0,08	24,0	
11.02	5,39	474,16	481,79	0,00	7,64	487,38	492,17	-4,79	79,09	67,88	11,2	7,53	0,06	24,0	
12.02	4,69	477,92	485,68	0,00	7,76	489,34	494,80	-5,46	72,83	63,17	9,66	7,57	0,07	24,0	
13.02	4,95	474,62	482,27	0,00	7,65	486,39	491,55	-5,17	74,3	64,03	10,28	7,52	0,08	24,0	
14.02	5,28	466,60	474,09	0,00	7,50	479,22	483,95	-4,72	77,85	66,68	11,17	6,95	0,07	24,0	
15.02	5,60	466,48	473,89	0,00	7,42	479,95	484,34	-4,39	80,64	68,79	11,85	7,48	0,09	24,0	
16.02	5,33	470,77	478,20	0,00	7,43	483,55	488,20	-4,64	78,03	66,85	11,18	7,49	0,08	24,0	
17.02	4,96	477,82	485,42	0,00	7,61	489,82	494,92	-5,11	74,78	64,55	10,22	7,56	0,09	24,0	

18.02	4,69	478,55	486,21	0,00	7,67	489,60	494,98	-5,39	71,5	61,85	9,65	7,6	0,09	24,0	
Итого:	137,90	13261,21	13477,59	0,00	216,38	13594,81	146,76	-146,76	74,80	64,55	10,25	7,55	0,09	672,0	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
21.01.2024	24:00	122,18	9358,92	9517,78	503,81										
18.02.2024	24:00	260,09	22620,13	22995,38	1175,81										
ИТОГО:		137,90	13261,21	13477,59	672,00										
Точ.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.	
672,00	=	672,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		137,902, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					