

Организация ООО "Дом-Сервис Серпухов" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 415189
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.01.24	7.508	507.80	520.0879	492.44	500.3877	15.37	72.1	58.7	13.4	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
23.01.24	7.261	508.84	520.4111	492.29	499.7930	16.55	69.8	57.0	12.8	10.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
24.01.24	7.147	531.09	543.2188	515.65	523.7168	15.44	69.9	57.8	12.2	10.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
25.01.24	7.106	537.04	549.2090	520.42	528.5781	16.62	69.7	57.8	11.8	10.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
26.01.24	6.886	529.83	541.7109	514.19	522.1816	15.65	69.3	57.6	11.7	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
27.01.24	7.039	524.88	536.7803	507.91	515.8506	16.96	69.7	57.7	12.0	10.0	0.2	4.3	0.00	24.00	
28.01.24	7.008	524.17	536.0625	507.76	515.6904	16.41	69.7	57.7	12.0	10.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
29.01.24	7.106	525.61	537.4775	507.84	515.7217	17.77	69.5	57.5	12.0	10.0	0.1	4.3	0.00	24.00	
30.01.24	6.944	540.97	553.0059	524.39	532.5088	16.59	68.9	57.5	11.5	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
31.01.24	6.600	539.35	550.9043	524.10	531.9863	15.24	67.6	56.6	11.0	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
01.02.24	6.607	547.50	559.1650	530.65	538.6602	16.85	67.4	56.7	10.7	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
02.02.24	6.669	550.78	562.7246	534.67	542.8945	16.10	68.1	57.2	10.8	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
03.02.24	6.743	538.94	550.6367	522.37	530.3027	16.58	68.0	56.9	11.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
04.02.24	6.790	555.88	567.9492	537.87	546.1445	18.01	68.0	57.3	10.8	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
05.02.24	6.662	547.06	558.9980	531.03	539.2285	16.03	68.3	57.4	10.9	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
06.02.24	6.742	538.70	550.4414	521.83	529.8066	16.87	68.2	57.1	11.1	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
07.02.24	6.713	528.01	539.4902	512.27	520.0117	15.73	68.1	56.7	11.4	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
08.02.24	7.078	513.47	524.7891	494.95	502.3555	18.52	68.6	56.4	12.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
09.02.24	7.493	523.71	536.0801	507.46	515.5352	16.25	71.2	58.3	12.9	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
10.02.24	8.494	541.10	555.6543	524.55	533.9922	16.55	76.4	62.2	14.2	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
11.02.24	7.611	526.67	539.2910	508.71	516.9570	17.96	71.7	58.9	12.9	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
12.02.24	6.992	539.48	551.4043	523.09	531.0918	16.40	68.7	57.1	11.6	10.0	0.2	4.4	-0.00	24.00	
13.02.24	6.862	534.69	546.4121	519.08	526.9629	15.61	68.5	56.9	11.6	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
14.02.24	7.010	509.96	520.9863	491.85	499.0625	18.11	68.0	55.8	12.2	10.0	1.1	4.4	0.00	24.00	
15.02.24	7.447	501.60	512.8223	482.84	490.1523	18.75	69.8	56.7	13.1	10.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
16.02.24	6.988	506.89	517.9668	490.94	498.1426	15.95	68.3	55.9	12.4	10.0	0.2	4.4	0.00	24.00	
17.02.24	7.154	528.04	539.6289	510.12	517.7461	17.92	68.5	56.4	12.1	10.0	0.1	4.4	0.00	24.00	
18.02.24	7.053	544.88	556.8398	527.13	535.1582	17.74	68.5	57.0	11.5	10.0	0.0	4.4	0.00	24.00	
Итого	197.713	14846.9	15180.1484	14378.3	14600.6201	468.53	69.3	57.4	11.9	10.0	0.3	4.4	-0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.02.24	24:00	372.392	25427.84	24628.01	26041.36	25026.51	1176.00
22.01.24	00:00	174.679	10580.92	10249.62	10861.21	10425.89	504.00
Итого		197.713	14846.92	14378.39	15180.15	14600.62	672.00

Отчетный период 672.00_час. Период норм.работы 672.00_час.

Период отключения питания (U) 0.000_час. Период функц.отказа (E) 0.000_час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000_час. Период G<min (g) 0.000_час.

Период G>max (G) 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____