

Организация _000 "Дом-Сервис Серпухов" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-4_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _415189
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм

Гобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= __мм

Гп : 10__л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с _19.06.2023_ по _18.07.2023_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.06.23	1.703	135.19	138.2266	121.70	123.8867	13.49	69.4	61.9	7.5	10.0	0.1	3.6	0.00	24.00	E
20.06.23	1.526	141.94	145.1406	131.65	134.0547	10.29	69.4	62.4	7.0	10.0	0.2	3.7	0.00	24.00	E
21.06.23	1.554	142.41	145.6953	132.48	134.9648	9.92	70.5	63.2	7.3	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	
22.06.23	1.517	142.36	145.5977	132.34	134.7695	10.02	69.7	62.6	7.0	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
23.06.23	1.481	147.16	150.4805	137.77	140.3203	9.39	69.5	62.8	6.8	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
24.06.23	1.609	156.28	160.0938	146.66	149.6016	9.62	72.6	65.7	6.9	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
25.06.23	1.491	145.34	148.6172	135.59	138.0781	9.75	69.4	62.6	6.8	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
26.06.23	1.553	145.59	148.8594	134.59	137.0391	11.00	69.2	62.4	6.8	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
27.06.23	1.575	145.61	148.8672	134.37	136.8320	11.24	69.4	62.6	6.8	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
28.06.23	1.645	142.99	146.2266	130.85	133.2539	12.14	69.5	62.4	7.1	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
29.06.23	1.628	144.53	147.8086	132.82	135.2461	11.71	69.7	62.6	7.1	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
30.06.23	1.491	151.15	154.5391	141.73	144.3281	9.42	69.3	62.7	6.7	10.0	0.3	3.6	0.00	24.00	E
01.07.23	1.606	154.65	158.1094	143.16	145.7969	11.49	69.2	62.6	6.6	10.0	0.3	3.6	0.01	23.99	E
02.07.23	1.479	154.36	157.8203	145.04	147.7188	9.32	69.3	62.8	6.5	10.0	0.2	3.5	0.00	24.00	E
03.07.23	1.604	158.92	162.5820	148.13	150.9492	10.79	70.3	63.8	6.5	10.0	0.2	3.5	0.00	24.00	E
04.07.23	1.506	158.53	162.3398	149.96	152.9492	8.57	71.9	65.3	6.6	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00	E
05.07.23	1.507	153.09	156.5469	142.84	145.4883	10.26	69.5	63.1	6.4	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00	E
06.07.23	1.454	154.31	157.7539	144.82	147.5039	9.49	69.2	63.0	6.2	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
07.07.23	1.518	153.26	156.6875	142.44	145.0664	10.82	69.2	62.9	6.2	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
08.07.23	1.384	150.20	153.5547	141.68	144.2891	8.52	69.1	62.8	6.3	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
09.07.23	1.453	149.37	152.7070	139.76	142.3242	9.61	69.1	62.6	6.4	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
10.07.23	1.498	151.71	155.1211	141.63	144.2422	10.09	69.3	62.9	6.4	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
11.07.23	1.548	150.50	153.8711	139.82	142.4180	10.67	69.4	62.8	6.6	10.0	0.3	3.5	0.01	23.99	E
12.07.23	1.529	148.01	151.3320	137.79	140.3086	10.21	69.2	62.4	6.8	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
13.07.23	1.561	147.53	150.8281	136.99	139.4883	10.54	69.3	62.4	6.9	10.0	0.3	3.5	0.01	23.99	E
14.07.23	1.474	147.17	150.4766	138.19	140.7188	8.98	69.4	62.5	6.9	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
15.07.23	1.537	147.09	150.3789	136.93	139.4297	10.16	69.2	62.3	6.9	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00	E
16.07.23	1.569	147.35	150.6328	136.45	138.9219	10.91	69.0	62.1	6.9	10.0	0.2	3.5	0.01	23.99	E
17.07.23	1.504	151.12	154.5000	141.41	144.0156	9.71	69.4	62.7	6.6	10.0	0.2	3.5	0.00	24.00	E
18.07.23	1.507	153.07	156.5078	143.13	145.7695	9.95	69.4	62.9	6.5	10.0	0.2	3.5	0.00	24.00	E
Итого	46.009	4470.79	4571.9023	4162.71	4239.7734	308.08	69.6	62.9	6.7	10.0	0.3	3.5	0.11	719.89	0.10

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.07.23 24:00	886.293	64477.87	61933.28	66015.15	62968.63	4554.68
19.06.23 00:00	840.285	60007.08	57770.57	61443.25	58728.86	3834.79
Итого	46.009	4470.79	4162.71	4571.90	4239.77	719.89

Отчетный период ___720.00_час. Период норм.работы ___719.89_час.

Период отключения питания (U) ___0.000_час. Период функц.отказа (E) ___0.099_час.

Период $t_2-t_1 < \min$ (D) ___0.000_час. Период $G < \min$ (g) ___0.000_час.

Период $G > \max$ (G) ___0.000_час.

Представитель
эбонента

Представитель теплоснабжающей
организации