

Организация \_ООО "Дом-Сервис Серпухов"\_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес \_ул. Ворошилова, д.143\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика \_КМ-5-4\_\_\_ Версия \_02.30\_\_\_ Номер теплосчетчика \_415189

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм

Гобр.: 0.1\_\_ - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм

Гп : 10\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с \_15.06.2022\_ по \_14.07.2022\_\_

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2 txв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал														
15.06.22	0.135	55.59	56.7500	64.44	65.5781	-8.84	66.2	60.6	5.6	10.0	0.2	1.1	17.40	6.60 ED
16.06.22	1.786	168.51	172.7656	157.70	160.9844	10.81	73.6	67.2	6.5	10.0	0.0	3.3	0.00	24.00 E
17.06.22	1.685	153.32	156.8828	141.20	143.8984	12.12	70.5	63.7	6.8	10.0	0.0	3.4	0.00	24.00 E
18.06.22	1.595	160.25	164.0234	150.16	153.0859	10.09	71.2	64.6	6.6	10.0	0.2	3.5	0.00	24.00 E
19.06.22	1.737	153.90	157.4375	140.60	143.2969	13.30	70.5	63.7	6.8	10.0	0.3	3.4	0.06	23.94 ED
20.06.22	1.569	145.99	149.4141	135.73	138.3438	10.26	71.0	64.0	7.0	10.0	0.2	3.4	0.00	24.00 E
21.06.22	1.554	148.02	151.4922	138.22	140.8750	9.80	71.0	64.0	7.0	10.0	0.2	3.4	0.00	24.00 E
22.06.22	1.664	157.55	161.2031	146.13	148.8984	11.43	70.7	64.0	6.7	10.0	0.3	3.5	0.00	24.00 E
23.06.22	1.631	145.11	148.4453	133.88	136.3281	11.23	69.8	62.5	7.2	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
24.06.22	1.603	148.96	152.4375	138.48	141.0859	10.48	70.6	63.5	7.1	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
25.06.22	1.447	146.73	150.1406	138.59	141.1797	8.15	70.4	63.5	7.0	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
26.06.22	1.489	152.45	155.9766	143.40	146.1406	9.05	70.7	64.1	6.6	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
27.06.22	1.465	150.16	153.6250	140.96	143.6641	9.20	70.4	63.9	6.5	10.0	0.3	3.4	0.01	23.99 UE
28.06.22	1.454	150.04	153.5625	141.13	143.8672	8.91	70.9	64.4	6.5	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
29.06.22	1.491	152.17	155.7188	142.97	145.7188	9.20	70.9	64.3	6.6	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
30.06.22	1.439	154.87	158.5547	147.02	149.9609	7.84	71.5	65.0	6.6	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
01.07.22	1.578	150.56	154.0547	139.87	142.5313	10.70	70.6	63.9	6.7	10.0	0.3	3.4	0.01	23.99 UE

02.07.22	1.553	153.66	157.2813	144.09	146.8984	9.56	71.4	64.6	6.8	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00 E
03.07.22	1.544	153.89	157.5547	144.19	147.0000	9.70	71.4	64.7	6.7	10.0	0.4	3.4	0.01	23.99 E
04.07.22	1.524	158.09	161.8594	148.78	151.7578	9.31	71.7	65.3	6.5	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00 E
05.07.22	1.500	159.13	162.9609	150.30	153.3125	8.83	72.1	65.7	6.4	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00 E
06.07.22	1.479	154.85	158.5547	145.80	148.7188	9.05	71.7	65.3	6.4	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00 E
07.07.22	1.476	150.35	153.8125	140.55	143.2344	9.80	70.2	63.9	6.4	10.0	0.3	3.4	0.00	24.00 E
08.07.22	1.519	153.09	156.5938	142.59	145.2578	10.50	69.8	63.5	6.3	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
09.07.22	1.438	145.52	148.8438	136.53	139.0625	8.98	70.1	63.4	6.7	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
10.07.22	1.540	145.69	149.0000	134.87	137.3906	10.82	70.0	63.3	6.7	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
11.07.22	1.469	147.72	151.0938	138.11	140.7109	9.61	70.1	63.5	6.5	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
12.07.22	1.435	142.63	145.8594	133.69	136.1406	8.95	70.0	63.2	6.8	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
13.07.22	1.497	149.90	153.3203	140.10	142.7344	9.80	70.1	63.6	6.5	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
14.07.22	1.535	147.46	150.8203	136.98	139.5156	10.48	70.0	63.3	6.7	10.0	0.4	3.4	0.00	24.00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	44.830	4456.17	4560.0391	4177.07	4257.1719	279.10	70.8	64.1	6.7	10.0	0.3	3.3	17.52	702.48 17.52
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Показания интеграторов КМ-5

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14.07.22	24:00	984.289	78990.93	76449.17	80862.17	77755.95	4444.21							
15.06.22	00:00	939.459	74534.76	72272.10	76302.13	73498.77	3741.73							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	44.830	4456.17	4177.07	4560.04	4257.17	702.48								
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Отчетный период \_\_\_720.00\_ час. Период норм.работы \_\_\_702.48\_ час.

Период отключения питания (U)\_\_\_0.009\_ час. Период функц.отказа (E)\_\_\_0.064\_ час.

Период t2-t1 < min (D)\_\_\_17.445\_ час. Период G<min (g)\_\_\_0.000\_ час.

Период G>max (G)\_\_\_0.000\_ час.

Представитель Представитель теплоснабжающей

абонента \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_