

Организация ООО "Дом-Сервис Серпухов" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова, д.143 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 415189  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 19.04.2023 по 18.05.2023

Дата	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час			Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф  ошибок
	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	Vи	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			
19.04.23	5.890	499.8984	486.6719	13.2266	0.00	-	70.96	60.43	10.53	0.00	24.00	
20.04.23	5.938	496.5391	481.4180	15.1211	0.00	-	70.87	60.36	10.50	0.00	24.00	
21.04.23	3.068	273.1602	261.0547	12.1055	0.00	-	70.95	61.95	9.00	0.00	24.00	
22.04.23	1.734	165.6016	153.2813	12.3203	0.00	-	71.05	64.58	6.48	0.00	24.00	
23.04.23	1.685	164.6797	153.4688	11.2109	0.00	-	71.26	64.68	6.58	0.00	24.00	
24.04.23	1.644	156.9102	145.8828	11.0273	0.00	-	70.58	63.81	6.76	0.00	24.00	
25.04.23	1.682	153.6055	142.0703	11.5352	0.00	-	70.82	63.84	6.97	0.00	24.00	
26.04.23	1.721	151.1055	138.1797	12.9258	0.00	-	69.57	62.61	6.96	0.00	24.00	
27.04.23	1.666	147.1094	135.0859	12.0234	0.00	-	69.44	62.32	7.12	0.00	24.00	
28.04.23	1.711	147.3164	134.6797	12.6367	0.00	-	69.58	62.39	7.19	0.00	24.00	
29.04.23	1.706	146.3320	134.3945	11.9375	0.00	-	69.78	62.33	7.46	0.00	24.00	
30.04.23	1.676	142.7930	131.3320	11.4609	0.00	-	69.58	61.94	7.64	0.00	24.00	
01.05.23	1.822	146.5820	132.8867	13.6953	0.00	-	69.64	61.99	7.65	0.00	24.00	
02.05.23	1.751	148.2109	135.9258	12.2852	0.00	-	69.85	62.30	7.56	0.00	24.00	
03.05.23	1.681	146.3828	135.2695	11.1133	0.00	-	69.83	62.24	7.59	0.00	24.00	U
04.05.23	1.703	140.7813	128.9453	11.8359	0.00	-	69.62	61.80	7.82	0.00	24.00	E
05.05.23	1.737	139.6563	127.0664	12.5898	0.00	-	69.41	61.54	7.87	0.00	24.00	E
06.05.23	1.753	140.0391	127.5039	12.5352	0.00	-	69.64	61.67	7.97	0.00	24.00	E
07.05.23	1.734	142.0352	130.4453	11.5898	0.00	-	70.16	62.12	8.04	0.00	24.00	E
08.05.23	1.787	141.5469	128.5820	12.9648	0.00	-	69.53	61.55	7.98	0.00	24.00	E
09.05.23	1.869	144.0391	129.6641	14.3750	0.00	-	69.75	61.86	7.89	0.00	24.00	E
10.05.23	1.756	150.6016	137.5977	13.0039	0.00	-	68.62	61.30	7.33	0.06	23.94	ED
11.05.23	1.881	144.5156	129.6484	14.8672	0.00	-	69.67	61.90	7.76	0.00	24.00	E
12.05.23	1.655	144.3164	133.0703	11.2461	0.00	-	69.44	61.94	7.50	0.00	24.00	E
13.05.23	1.771	149.3242	136.1094	13.2148	0.00	-	69.62	62.31	7.31	0.00	24.00	E
14.05.23	1.777	147.7422	134.1367	13.6055	0.00	-	69.64	62.35	7.29	0.00	24.00	E
15.05.23	1.652	145.9023	134.5547	11.3477	0.00	-	69.72	62.39	7.33	0.00	24.00	E
16.05.23	1.667	146.4453	134.7969	11.6484	0.00	-	69.78	62.49	7.29	0.00	24.00	E
17.05.23	1.604	143.2383	132.1055	11.1328	0.00	-	69.32	62.09	7.23	0.00	24.00	E
18.05.23	1.627	144.7500	133.1758	11.5742	0.00	-	69.27	62.11	7.16	0.00	24.00	E
Итого	61.346	5251.1602	4879.0039	372.1561	0.00	0.0000	70.07	62.00	8.07	0.09	719.91	0.09

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vи	Тр
18.05.23	24:00	812.227	57594.20	55568.69	0.00	3310.97
19.04.23	00:00	750.880	52343.04	50689.68	0.00	2591.06
Итого		61.346	5251.16	4879.00	0.00	719.91

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.91 час.  
 Период отключения питания (U) 0.004 час. Период функц.отказа (E) 0.036 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.052 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.  
 Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_