

Организация:	ООО "Дом-Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 19.05.2024 по 18.06.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.05	1,14	273,19	278,32	0,00	5,13	278,83	283,55	-4,72	67,26	63,23	4,03	6,85	0,16	24,0	
20.05	1,16	271,34	276,43	0,00	5,09	277,16	281,82	-4,65	68,65	64,49	4,16	6,84	0,19	24,0	
21.05	1,17	268,07	273,11	0,00	5,04	273,92	278,52	-4,60	69,3	65,05	4,25	6,8	0,21	24,0	
22.05	1,09	266,57	271,55	0,00	4,98	271,86	276,47	-4,61	65,87	61,89	3,97	6,57	0,22	24,0	
23.05	1,07	267,94	272,97	0,00	5,03	273,34	277,99	-4,66	66,33	62,48	3,85	6,68	0,23	24,0	
24.05	1,18	270,66	275,71	0,00	5,05	276,45	281,08	-4,63	68,61	64,39	4,22	6,84	0,25	24,0	
25.05	1,11	268,25	273,30	0,00	5,05	273,72	278,38	-4,66	66,76	62,76	4,0	6,71	0,28	24,0	
26.05	1,08	268,54	273,58	0,00	5,04	273,91	278,57	-4,66	66,0	62,08	3,91	6,67	0,31	24,0	
27.05	1,05	267,72	272,78	0,00	5,05	273,05	277,75	-4,70	65,9	62,11	3,8	6,71	0,33	24,0	
28.05	1,20	274,28	279,48	0,00	5,21	280,57	285,30	-4,74	71,11	66,87	4,24	6,88	0,38	24,0	
29.05	1,07	269,88	274,98	0,00	5,10	275,59	280,32	-4,73	68,03	64,19	3,84	6,79	0,42	24,0	
30.05	1,11	272,87	278,07	0,00	5,20	278,86	283,65	-4,79	69,38	65,42	3,96	6,84	0,46	24,0	
31.05	1,09	273,36	278,53	0,00	5,17	279,31	284,09	-4,78	69,12	65,26	3,86	6,79	0,46	24,0	
01.06	1,12	273,82	279,03	0,00	5,21	279,89	284,70	-4,81	69,86	65,9	3,95	6,84	0,5	24,0	
02.06	1,07	272,05	277,23	0,00	5,18	277,84	282,62	-4,78	68,24	64,41	3,83	6,75	1,29	24,0	
03.06	0,97	267,86	273,01	0,00	5,14	273,01	277,73	-4,71	64,62	61,04	3,57	6,7	3,86	23,96	D
04.06	1,04	270,72	275,91	0,00	5,19	276,40	281,14	-4,74	67,82	64,02	3,8	6,81	4,24	24,0	
05.06	1,06	275,14	280,43	0,00	5,29	281,16	285,98	-4,83	69,23	65,43	3,79	6,88	4,23	24,0	
06.06	1,11	276,43	281,74	0,00	5,32	282,52	287,36	-4,84	69,72	65,76	3,97	6,87	4,11	24,0	
07.06	1,08	273,68	278,95	0,00	5,28	279,63	284,45	-4,83	69,22	65,31	3,91	6,79	3,97	24,0	
08.06	1,03	272,63	277,88	0,00	5,26	278,19	283,02	-4,83	66,77	63,04	3,73	6,77	3,64	24,0	
09.06	1,10	274,29	279,55	0,00	5,27	280,20	284,98	-4,78	68,84	64,89	3,95	6,82	3,49	24,0	
10.06	1,06	265,35	270,41	0,00	5,05	270,93	275,55	-4,63	67,76	63,86	3,9	6,66	3,03	23,99	D
11.06	1,07	266,62	271,72	0,00	5,10	272,34	277,01	-4,66	68,77	64,82	3,95	6,69	2,72	24,0	
12.06	1,08	267,09	272,18	0,00	5,09	272,33	276,98	-4,66	65,37	61,43	3,94	6,62	2,26	24,0	
13.06	0,25	75,80	77,25	0,00	1,45	77,24	78,61	-1,37	64,41	61,17	3,25	2,88	1,33	10,03	D
14.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	27,2	-0,36	0,82	0,89	2,9	D

15.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	24,49	-0,45	0,18	0,8	0,0	
16.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	23,49	-0,42	0,22	0,75	0,0	
17.06	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	22,32	23,2	-0,88	0,1	1,38	1,01	D
18.06	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	-0,18	23,04	22,67	0,37	1,07	0,69	15,55	
Итого:	27,58	6844,16	6974,31	0,00	130,15	6988,25	119,57	-119,57	67,91	63,99	3,93	6,72	1,65	629,44	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
18.05.2024	24:00	569,36	59766,73	60759,31	3335,13										
18.06.2024	24:00	596,94	66610,88	67733,62	3964,58										
ИТОГО:		27,58	6844,16	6974,31	629,44										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	629,44	+	0,0	+	0,0	+	114,56	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		32,599, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					