Организация _ООО "Дом Сервис Серпухов"_____ Номер договора _____
Адрес _ул. Весенняя д.6_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _390145
Дата последующей поверки теплосчетчика _24-01-2027___

Gпод.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.1__ - 100.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _18.11.2024_ по _11.12.2024__

		Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час		
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
18.11.24	5.866	405.37	414.9922	405.28	411.4219	0.09	71.6	57.0	14.6	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
19.11.24	5.980	405.77	415.5781	405.69	411.9609	0.08	72.4	57.5	14.9	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
20.11.24	6.024	404.44	414.1094	404.30	410.4141	0.14	71.8	56.8	15.0	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00	
21.11.24	5.912	405.13	414.8047	404.98	411.1328	0.15	71.7	57.0	14.7	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
22.11.24	5.925	402.71	412.2578	402.52	408.5781	0.20	71.5	56.7	14.8	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
23.11.24	6.053	403.47	413.1172	403.24	409.3516	0.23	72.0	56.9	15.1	0.0	-0.0	5.6	0.00	24.00	
24.11.24	6.246	402.87	412.7031	402.71	408.8125	0.16	72.6	57.0	15.6	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
25.11.24	6.506	402.81	412.9297	402.73	408.9766	0.08	73.9	57.6	16.3	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
26.11.24	6.572	403.33	413.5313	403.20	409.4453	0.13	74.1	57.7	16.4	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
27.11.24	6.621	404.14	414.4063	404.02	410.3359	0.13	74.3	57.8	16.5	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
28.11.24	6.409	402.70	412.7109	402.60	408.7969	0.10	73.4	57.4	16.0	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
29.11.24	6.261	403.35	413.2266	403.21	409.3281	0.14	72.7	57.1	15.6	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
30.11.24	6.243	403.86	413.7344	403.70	409.8828	0.16	72.8	57.2	15.6	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
01.12.24	6.249	403.72	413.6641	403.52	409.7031	0.20	73.0	57.4	15.6	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
02.12.24	6.062	402.63	412.2109	402.44	408.4531	0.19	71.7	56.5	15.2	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
03.12.24	6.171	395.70	405.4063	395.54	401.6094	0.16	73.0	57.2	15.7	0.0	-0.0	5.5	0.52	23.48	U
04.12.24	6.414	404.27	414.4141	404.13	410.4453	0.13	73.9	57.9	16.0	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
05.12.24	6.535	403.23	413.4063	403.05	409.2891	0.19	74.0	57.7	16.3	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00	
06.12.24	6.460	401.47	411.3828	400.88	406.9375	0.59	73.1	56.9	16.2	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
07.12.24	6.641	402.95	413.0000	402.77	408.8984	0.18	73.5	57.0	16.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
08.12.24	6.488	403.87	413.8047	403.64	409.7188	0.23	72.9	56.7	16.2	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00	
09.12.24	6.325	403.14	412.9219	402.91	408.9844	0.23	72.5	56.7	15.8	0.0	-0.0	5.7	0.00	24.00	
10.12.24	6.344	402.44	412.2734	402.24	408.3047	0.20	72.6	56.7	15.9	0.0	-0.0	5.5	0.00	24.00	
11.12.24	6.545	402.84	413.0000	402.72	408.9453	0.13	73.9	57.5	16.4	0.0	-0.0	5.4	0.00	24.00	
Итого	150.848	9676.19	9913.5859	9672.02	9819.7266	4.17	72.9	57.2	15.7	0.0	-0.0	5.5	0.52	575.48	0.52

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tp
11.12.24 24:00	1135.359	77900.87	77864.64	79803.95	79083.30	4932.91
18.11.24 00:00	984.511	68224.68	68192.63	69890.37	69263.58	4357.43

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tp
11.12.24 24:00	1135.359	77900.87	77864.64	79803.95	79083.30	4932.91
18.11.24 00:00	984.511	68224.68	68192.63	69890.37	69263.58	4357.43
Итого	150.848	9676.19	9672.02	9913.59	9819.73	575.48

Отчетный период ___576.00_час. Период норм.работы ___575.48_час.

Период отключения питания (U)____0.516_час. Период функц.отказа (E)____0.000_час.
Период t2-t1 < min (D)____0.000_час. Период G<min (g)____0.000_час.
Период G>max (G)____0.000_час.

Представитель абонента_____ Представитель теплоснабжающей организации_____