

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.10	1,65	301,77	298,41	3,36	0,00	304,64	300,59	4,05	44,32	38,73	5,59	-0,01	5,36	24,0	
20.10	1,48	301,94	298,68	3,26	0,00	304,60	300,73	3,87	42,61	37,59	5,02	-0,01	5,42	24,0	
21.10	1,36	301,68	298,48	3,21	0,00	304,19	300,45	3,74	41,35	36,7	4,65	-0,01	5,42	24,0	
22.10	1,38	300,80	297,51	3,29	0,00	303,30	299,48	3,82	41,42	36,73	4,69	-0,01	5,13	24,0	
23.10	1,29	300,54	297,27	3,28	0,00	302,93	299,14	3,80	40,42	36,02	4,4	-0,01	5,19	24,0	
24.10	1,47	300,49	297,31	3,18	0,00	303,13	299,35	3,78	42,5	37,51	4,99	-0,01	5,17	24,0	
25.10	1,64	300,75	297,47	3,28	0,00	303,62	299,64	3,98	44,3	38,72	5,59	-0,01	5,18	24,0	
26.10	1,68	300,87	297,53	3,34	0,00	303,84	299,76	4,08	44,81	39,12	5,7	-0,01	5,05	24,0	
27.10	1,40	301,21	297,84	3,37	0,00	303,70	299,77	3,93	41,3	36,54	4,75	-0,01	5,19	24,0	
28.10	1,40	301,04	297,68	3,36	0,00	303,55	299,62	3,93	41,31	36,53	4,78	-0,01	5,37	24,0	
29.10	1,62	301,15	297,85	3,30	0,00	303,95	299,96	3,98	43,76	38,25	5,51	-0,01	5,39	24,0	
30.10	1,74	301,43	298,05	3,37	0,00	304,45	300,32	4,13	45,49	39,59	5,9	-0,01	5,34	24,0	
31.10	2,01	301,81	298,57	3,25	0,00	305,22	301,04	4,18	48,31	41,55	6,76	-0,01	4,97	24,0	
01.11	1,50	302,36	299,02	3,34	0,00	305,09	301,10	3,99	42,92	37,84	5,09	0,0	4,87	24,0	
02.11	2,31	303,03	299,79	3,24	0,00	306,93	302,56	4,37	51,53	43,79	7,74	-0,01	5,05	24,0	
03.11	2,45	302,89	299,69	3,20	0,00	307,10	302,68	4,42	53,89	45,68	8,21	0,0	4,9	24,0	
04.11	2,43	303,26	299,91	3,35	0,00	307,40	302,84	4,56	53,37	45,24	8,12	0,0	4,93	24,0	
05.11	2,56	303,08	299,75	3,33	0,00	307,42	302,83	4,59	54,82	46,24	8,57	0,0	4,92	24,0	
06.11	2,29	302,96	299,54	3,41	0,00	306,86	302,34	4,51	51,84	44,17	7,67	0,0	4,9	24,0	
07.11	1,73	302,76	299,46	3,29	0,00	305,77	301,73	4,05	45,32	39,51	5,81	0,0	4,91	24,0	
08.11	1,87	302,36	299,12	3,24	0,00	305,57	301,50	4,06	46,94	40,64	6,31	0,0	4,94	24,0	
09.11	1,94	302,33	299,06	3,27	0,00	305,67	301,54	4,13	47,91	41,37	6,53	0,0	4,92	24,0	
10.11	1,87	302,45	299,19	3,26	0,00	305,68	301,58	4,10	46,99	40,69	6,31	0,0	5,0	24,0	
11.11	2,36	302,41	299,10	3,30	0,00	306,45	302,00	4,45	52,8	44,88	7,92	0,0	4,91	24,0	
12.11	2,27	302,80	299,34	3,46	0,00	306,67	302,11	4,56	51,46	43,83	7,62	0,0	5,0	24,0	
13.11	2,33	302,95	299,51	3,44	0,00	306,90	302,35	4,55	52,19	44,37	7,81	0,0	5,06	24,0	
14.11	2,32	302,89	299,41	3,48	0,00	306,84	302,25	4,59	52,1	44,34	7,76	0,01	5,11	24,0	

15.11	2,19	303,04	299,53	3,51	0,00	306,75	302,20	4,54	50,44	43,1	7,34	0,01	5,17	24,0	
16.11	2,06	302,74	299,22	3,52	0,00	306,27	301,79	4,48	49,17	42,26	6,91	0,01	5,12	24,0	
17.11	1,79	302,82	299,21	3,61	0,00	305,93	301,54	4,40	46,06	40,04	6,02	0,01	5,14	24,0	
Итого:	56,41	9062,61	8962,51	100,10	0,00	9160,41	0,00	125,61	47,07	40,73	6,34	0,00	5,10	720,0	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата										Классификация ошибок:					
Время										D - отключение по t1-t2<min					
Q, Гкал										G - отключение по Gmin, Gmax					
M1, т										E - функциональный отказ					
M2, т										U - отключение питания					
Тр, ч															
18.10.2024	24:00	344,03	44376,55	43885,11	6289,20										
17.11.2024	24:00	400,44	53439,16	52847,63	7009,20										
ИТОГО:		56,41	9062,61	8962,51	720,00										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		56,414, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					