

Организация:	"Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	372572									
Адрес дома:	ул Химиков 47,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 18.03.2023 по 18.04.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.03	2,69	331,57	327,86	3,71	0,00	336,46	331,36	5,10	55,56	47,33	8,24	0,05	5,46	24,0	
19.03	2,54	331,70	327,95	3,75	0,00	336,36	331,32	5,04	54,14	46,38	7,77	0,05	5,45	24,0	
20.03	2,32	331,35	327,63	3,72	0,00	335,68	330,80	4,88	51,94	44,83	7,11	0,06	5,36	24,0	
21.03	1,56	331,10	327,43	3,67	0,00	334,17	329,83	4,34	43,63	38,81	4,82	0,05	4,94	24,0	
22.03	1,88	332,00	328,49	3,51	0,00	335,52	331,15	4,37	46,7	40,92	5,78	0,05	5,05	24,0	
23.03	1,65	331,38	327,81	3,56	0,00	334,62	330,33	4,29	44,85	39,77	5,08	0,05	5,15	24,0	
24.03	1,44	332,78	329,26	3,52	0,00	335,70	331,58	4,12	42,51	38,08	4,43	0,05	5,15	24,0	
25.03	1,45	330,63	327,09	3,54	0,00	333,52	329,37	4,14	42,37	37,88	4,49	0,05	5,12	24,0	
26.03	1,42	332,20	328,66	3,54	0,00	335,08	330,95	4,13	42,2	37,82	4,38	0,05	5,08	24,0	
27.03	1,54	332,16	328,59	3,57	0,00	335,12	330,91	4,21	42,8	38,05	4,75	0,05	5,1	24,0	
28.03	1,59	331,32	327,69	3,63	0,00	334,44	330,11	4,32	43,69	38,77	4,92	0,05	5,1	24,0	
29.03	1,42	330,72	327,21	3,51	0,00	333,42	329,33	4,09	40,85	36,43	4,41	0,06	4,97	24,0	
30.03	2,03	330,74	327,20	3,55	0,00	334,52	330,02	4,50	48,52	42,26	6,26	0,06	4,84	24,0	
31.03	2,37	331,04	327,45	3,59	0,00	335,41	330,66	4,76	52,48	45,2	7,28	0,06	4,88	24,0	
01.04	1,80	331,27	327,63	3,63	0,00	334,76	330,29	4,47	46,28	40,74	5,54	0,06	5,03	24,0	
02.04	1,42	330,77	327,18	3,59	0,00	333,49	329,32	4,17	41,03	36,63	4,4	0,05	4,85	24,0	
03.04	1,46	330,29	326,69	3,60	0,00	333,15	328,95	4,20	42,25	37,72	4,54	0,05	4,84	24,0	
04.04	1,46	330,32	326,82	3,50	0,00	333,23	329,13	4,10	42,64	38,12	4,52	0,05	4,84	24,0	
05.04	1,19	331,76	328,24	3,51	0,00	334,26	330,27	3,99	39,22	35,52	3,7	0,04	4,93	24,0	
06.04	1,28	333,59	330,06	3,54	0,00	336,27	332,22	4,05	40,67	36,71	3,96	0,04	5,19	24,0	
07.04	1,29	332,95	329,38	3,56	0,00	335,59	331,50	4,09	40,39	36,38	4,01	0,04	5,34	24,0	
08.04	1,21	333,35	329,68	3,67	0,00	335,87	331,72	4,15	39,35	35,61	3,75	0,04	5,32	24,0	
09.04	1,34	333,28	329,67	3,61	0,00	336,04	331,90	4,14	41,32	37,17	4,15	0,05	5,32	24,0	
10.04	1,26	332,13	328,54	3,59	0,00	334,74	330,64	4,10	40,11	36,21	3,9	0,05	5,39	24,0	
11.04	1,28	333,38	329,79	3,58	0,00	336,07	331,98	4,10	40,79	36,82	3,97	0,05	5,39	24,0	
12.04	1,07	315,79	312,48	3,31	0,00	318,07	314,34	3,73	38,54	35,04	3,5	0,05	5,3	23,99	E
13.04	1,16	333,30	329,87	3,43	0,00	335,84	331,95	3,90	39,53	35,93	3,6	0,06	5,44	24,0	

14.04	1,58	333,27	329,76	3,51	0,00	336,37	332,17	4,20	43,73	38,88	4,85	0,05	5,44	24,0	
15.04	1,71	332,74	329,18	3,56	0,00	336,03	331,70	4,33	45,15	39,89	5,26	0,04	5,44	24,0	
16.04	1,54	333,40	329,81	3,59	0,00	336,46	332,21	4,25	43,49	38,76	4,73	0,05	5,45	24,0	
17.04	1,20	333,34	329,80	3,54	0,00	335,88	331,86	4,02	39,57	35,87	3,71	0,05	5,44	24,0	
18.04	1,15	333,50	330,00	3,50	0,00	335,96	332,02	3,94	39,0	35,44	3,56	0,05	5,44	24,0	
Итого:	50,30	10609,11	10494,91	114,20	0,00	10708,08	0,00	136,19	43,61	38,75	4,86	0,05	5,19	767,99	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
										D - отключение по t1-t2<min					
										G - отключение по Gmin, Gmax					
										E - функциональный отказ					
										U - отключение питания					
ИТОГО:															
Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Tdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.															
768,00 = 767,99 + 0,0 + 0,01 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0															
Досчёт: Q = 50,296, Гкал															
Представитель															
Представитель тепло(водо)снабжающей															
абонента _____ организации _____															