

Организация:	ООО "Дом Сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
20.03	4,30	467,61	475,16	0,00	7,55	477,93	483,45	-5,52	69,83	60,77	9,06	7,42	0,11	24,0	
21.03	4,26	469,27	476,87	0,00	7,60	479,77	485,34	-5,57	70,28	61,35	8,93	7,45	0,11	24,0	
22.03	4,26	469,30	476,88	0,00	7,58	479,79	485,35	-5,56	70,21	61,27	8,94	7,45	0,12	24,0	
23.03	4,26	474,68	482,42	0,00	7,73	485,24	490,96	-5,72	70,08	61,26	8,82	7,51	0,13	24,0	
24.03	4,30	479,27	487,05	0,00	7,78	490,09	495,83	-5,74	70,62	61,8	8,83	7,54	0,13	24,0	
25.03	4,18	474,53	482,21	0,00	7,68	484,95	490,68	-5,73	69,62	60,97	8,65	7,5	0,12	24,0	
26.03	4,26	477,04	484,82	0,00	7,79	487,81	493,59	-5,78	70,69	61,91	8,78	7,52	0,11	24,0	
27.03	4,18	477,12	484,88	0,00	7,76	487,73	493,54	-5,81	70,08	61,48	8,61	7,51	0,11	24,0	
28.03	4,15	477,46	485,25	0,00	7,80	488,05	493,90	-5,85	69,97	61,43	8,54	7,5	0,1	24,0	
29.03	4,12	483,08	490,96	0,00	7,88	493,83	499,79	-5,96	70,09	61,71	8,38	7,57	0,11	24,0	
30.03	4,16	486,44	494,43	0,00	7,99	497,40	503,46	-6,06	70,65	62,26	8,39	7,63	0,12	24,0	
31.03	4,14	484,90	492,89	0,00	7,99	495,82	501,86	-6,04	70,52	62,13	8,39	7,58	0,11	24,0	
01.04	3,88	498,76	507,06	0,00	8,30	509,60	516,13	-6,54	69,23	61,6	7,63	7,69	0,12	24,0	
02.04	3,78	471,99	479,81	0,00	7,82	482,42	488,50	-6,07	69,79	61,92	7,87	7,4	0,12	24,0	
03.04	3,87	442,54	449,82	0,00	7,29	452,37	457,84	-5,46	70,03	61,42	8,6	6,99	0,12	24,0	
04.04	4,09	431,48	438,50	0,00	7,02	441,39	446,45	-5,05	71,32	61,97	9,35	6,82	0,11	24,0	
05.04	4,15	422,75	429,56	0,00	6,81	432,50	437,29	-4,79	71,44	61,75	9,69	6,66	0,09	24,0	
06.04	4,15	428,64	435,57	0,00	6,93	438,51	443,42	-4,91	71,32	61,76	9,56	6,7	0,09	24,0	
07.04	4,03	449,98	457,40	0,00	7,42	459,99	465,49	-5,50	70,08	61,24	8,84	6,58	0,1	24,0	
08.04	4,02	449,71	457,15	0,00	7,45	459,85	465,37	-5,52	70,53	61,73	8,8	6,85	0,11	24,0	
09.04	3,80	459,26	466,96	0,00	7,70	469,50	475,43	-5,93	70,14	62,0	8,14	7,0	0,11	24,0	
10.04	3,76	473,35	481,29	0,00	7,94	484,19	490,34	-6,15	71,1	63,29	7,81	7,18	0,11	24,0	
11.04	3,74	482,91	490,91	0,00	8,00	494,18	500,45	-6,27	71,87	64,26	7,61	7,28	0,12	24,0	
12.04	3,74	487,78	495,82	0,00	8,05	498,64	504,98	-6,34	70,14	62,62	7,52	7,31	0,11	24,0	
13.04	3,76	478,75	486,64	0,00	7,89	489,62	495,77	-6,14	70,87	63,17	7,7	7,27	0,11	24,0	
14.04	3,77	471,83	479,56	0,00	7,73	482,51	488,47	-5,96	70,68	62,84	7,84	7,16	0,11	24,0	
15.04	3,78	461,46	468,99	0,00	7,53	471,54	477,32	-5,78	69,35	61,31	8,04	7,04	0,11	24,0	

16.04	3,76	454,82	462,24	0,00	7,41	464,71	470,36	-5,65	69,15	61,02	8,13	6,95	0,1	23,94	D
17.04	3,72	452,72	460,09	0,00	7,37	462,44	468,08	-5,64	68,74	60,66	8,07	6,94	0,1	24,0	
18.04	3,65	434,29	441,38	0,00	7,09	443,50	448,90	-5,40	68,3	60,03	8,27	6,86	0,09	23,39	
Итого:	120,02	13973,71	14202,56	0,00	228,85	14285,88	172,45	-172,45	70,22	61,78	8,45	7,24	0,11	719,33	
Показания интеграторов счётчика:															
										Классификация ошибок:					
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
19.03.2024	24:00	397,13	36928,91	37534,41	1895,81	G - отключение по Gmin, Gmax									
18.04.2024	24:00	517,15	50902,62	51736,97	2615,14	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		120,02	13973,71	14202,56	719,33	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	719,33	+	0,0	+	0,0	+	0,67	-	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		120,13, Гкал													
										Представитель					
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					