Организация:	ООО "Дом сервис Серпухов"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	387204
Адрес дома:	ул Луначарского 43,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2024 по 18.09.2024

Дата	Тепло, Гкал	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка	Клас-сифик.
	Q	M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2	Тр, час	ошибок
19.08	1,07	245,47	250,48	0,00	5,01	251,07	255,64	-4,57	71,11	66,84	4,27	6,02	2,56	24,0	
20.08	1,06	245,74	250,80	0,00	5,05	251,44	256,02	-4,58	71,33	67,09	4,23	5,93	2,47	24,0	
21.08	1,05	245,48	250,52	0,00	5,04	251,05	255,63	-4,58	70,53	66,31	4,22	5,76	2,36	24,0	
22.08	1,03	244,24	249,24	0,00	5,00	249,63	254,18	-4,55	69,43	65,28	4,14	5,83	2,57	24,0	
23.08	1,12	245,81	250,85	0,00	5,04	251,49	256,02	-4,53	71,36	66,88	4,48	5,98	2,71	24,0	
24.08	1,07	245,59	250,61	0,00	5,02	251,20	255,76	-4,55	70,87	66,59	4,28	5,99	2,57	24,0	
25.08	1,05	245,63	250,66	0,00	5,02	251,25	255,79	-4,54	70,8	66,58	4,22	5,91	2,4	24,0	
26.08	1,05	244,52	249,51	0,00	4,98	249,95	254,48	-4,54	69,68	65,46	4,22	5,92	2,24	24,0	
27.08	1,08	246,42	251,47	0,00	5,05	252,09	256,67	-4,58	71,1	66,78	4,32	5,96	2,18	24,0	
28.08	0,98	245,09	250,08	0,00	4,99	250,40	255,05	-4,66	69,06	65,14	3,93	5,8	2,02	24,0	
29.08	1,00	244,88	249,92	0,00	5,05	250,17	254,84	-4,66	69,04	65,03	4,01	5,88	1,9	24,0	
30.08	1,06	246,57	251,73	0,00	5,16	252,32	257,02	-4,70	71,55	67,32	4,23	6,13	1,91	24,0	
31.08	1,02	245,48	250,59	0,00	5,10	250,94	255,61	-4,67	69,69	65,63	4,06	5,75	1,73	24,0	
01.09	1,06	246,66	251,80	0,00	5,15	252,31	257,02	-4,70	70,98	66,77	4,21	6,03	1,74	24,0	
02.09	0,97	244,73	249,81	0,00	5,09	250,01	254,73	-4,73	68,79	64,92	3,87	5,73	1,58	24,0	
03.09	1,06	249,27	254,45	0,00	5,18	254,92	259,68	-4,76	70,8	66,63	4,17	6,1	1,64	24,0	
04.09	1,01	251,93	257,09	0,00	5,16	257,63	262,41	-4,77	70,55	66,61	3,94	5,93	1,54	24,0	
05.09	1,16	250,32	255,46	0,00	5,14	255,83	260,49	-4,66	69,65	65,12	4,53	5,94	1,46	24,0	
06.09	1,02	250,66	255,83	0,00	5,17	256,24	260,98	-4,74	69,94	65,98	3,97	6,07	1,5	24,0	
07.09	1,06	250,39	255,52	0,00	5,13	255,94	260,63	-4,70	69,72	65,59	4,13	5,97	1,49	24,0	
08.09	1,04	250,07	255,19	0,00	5,12	255,59	260,29	-4,70	69,74	65,68	4,06	6,0	1,5	24,0	
09.09	0,89	202,29	206,44	0,00	4,15	206,88	210,70	-3,81	70,83	66,51	4,32	5,32	1,38	20,29	D
10.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	25,31	2,13	3,03	0,83	24,0	
11.09	0,52	105,84	107,95	0,00	2,12	107,82	109,73	-1,91	63,49	58,65	4,84	3,89	1,19	18,71	D
12.09	1,03	215,60	219,91	0,00	4,31	220,34	224,23	-3,89	69,44	64,74	4,7	5,14	1,47	24,0	
13.09	1,06	216,74	221,07	0,00	4,33	221,60	225,48	-3,88	70,33	65,54	4,79	5,31	1,45	24,0	
14.09	1,07	216,59	220,91	0,00	4,32	221,47	225,33	-3,86	70,35	65,49	4,86	5,38	1,39	24,0	

15.09	1,02	215,37	219,67	0,00	4,30	220,00	223,85	-3,85	68,47	63,8	4,67	5,33	1,33	24,0	
16.09	1,11	215,74	220,08	0,00	4,34	220,66	224,49	-3,83	70,88	65,81	5,06	5,46	1,34	24,0	
17.09	1,05	219,70	224,08	0,00	4,38	224,55	228,52	-3,97	69,93	65,22	4,71	5,46	1,25	24,0	
18.09	1,04	208,92	213,09	0,00	4,16	213,57	217,29	-3,72	69,74	64,87	4,87	5,49	1,19	22,79	
Итого:	30,80	7001,73	7144,80	0,00	143,06	7158,38	130,18	-130,18	70,10	65,78	4,32	5,76	1,83	733,78	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.08.2024	24:00	644,12	78602,38	79966,01	5258,91
18.09.2024	24:00	674,92	85604,12	87110,80	5992,69
ИТОГО:		30,80	7001,73	7144,80	733,78

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	733,78	+	0,0	+	0,0	+	10,22	+	0,0	+	0,0	+	0.0

Досчёт: Q = 31,229 , Гкал

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____

Представитель
абонента _____