

Организация:	ООО "Дом-сервис Серпухов"				Номер абонента:	Котельная									
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387204									
Адрес дома:	ул Луначарского 43,				Система:	Отп									
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2024 по 18.10.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.09	1,09	215,92	220,22	0,00	4,30	220,88	224,66	-3,78	70,98	66,0	4,98	5,47	1,15	24,0	
20.09	1,19	217,87	222,24	0,00	4,38	223,22	227,05	-3,83	73,8	68,42	5,38	5,56	1,13	24,0	
21.09	1,08	216,41	220,73	0,00	4,32	221,38	225,26	-3,88	71,0	66,12	4,88	5,46	1,02	24,0	
22.09	1,08	212,98	217,25	0,00	4,27	217,50	221,34	-3,84	68,37	63,39	4,98	5,3	0,81	24,0	
23.09	1,14	211,34	215,55	0,00	4,22	216,00	219,73	-3,73	69,83	64,51	5,32	5,37	0,78	24,0	
24.09	1,18	212,66	216,93	0,00	4,27	217,56	221,30	-3,73	71,22	65,76	5,46	5,42	0,76	24,0	
25.09	1,16	213,47	217,73	0,00	4,27	218,41	222,16	-3,75	71,43	66,1	5,32	5,44	0,74	24,0	
26.09	1,10	206,60	210,73	0,00	4,13	211,09	214,76	-3,66	68,95	63,74	5,21	5,31	0,13	23,51	U
27.09	1,15	213,91	218,17	0,00	4,26	218,91	222,69	-3,78	71,82	66,55	5,26	5,46	0,14	24,0	
28.09	1,15	214,59	218,86	0,00	4,27	219,70	223,48	-3,78	72,44	67,21	5,23	5,52	-0,27	24,0	
29.09	1,05	210,55	214,76	0,00	4,20	214,98	218,75	-3,77	67,96	63,04	4,91	5,35	2,61	24,0	
30.09	1,13	210,31	214,53	0,00	4,22	214,89	218,59	-3,70	69,0	63,71	5,29	5,3	2,08	24,0	
01.10	1,15	210,70	214,88	0,00	4,18	215,32	219,01	-3,69	69,32	63,97	5,35	5,36	0,05	24,0	
02.10	0,91	183,05	186,63	0,00	3,58	186,66	189,91	-3,25	65,76	60,88	4,88	4,97	0,04	20,71	D
03.10	1,11	227,55	232,09	0,00	4,55	232,45	236,53	-4,08	68,59	63,83	4,75	5,58	0,08	24,0	
04.10	1,17	223,99	228,30	0,00	4,31	229,00	232,80	-3,80	69,9	64,81	5,09	5,63	0,1	24,0	
05.10	1,20	226,16	229,66	0,00	3,50	231,29	234,27	-2,98	70,65	65,44	5,21	5,64	0,09	23,97	D
06.10	1,18	230,84	235,46	0,00	4,63	235,98	240,16	-4,18	70,08	65,09	4,98	5,62	0,08	24,0	
07.10	1,70	311,35	315,46	0,00	4,11	318,38	321,77	-3,39	70,67	65,35	5,32	6,75	0,18	23,92	D
08.10	3,29	485,08	491,35	0,00	6,27	495,98	500,73	-4,75	70,45	63,8	6,64	7,2	0,19	24,0	
09.10	3,43	462,55	468,17	0,00	5,63	472,91	476,97	-4,05	70,44	63,16	7,28	6,86	0,27	24,0	
10.10	3,48	456,80	462,13	0,00	5,32	467,02	470,69	-3,66	70,21	62,71	7,5	6,68	0,17	24,0	
11.10	3,74	455,02	460,95	0,00	5,93	465,05	469,23	-4,17	69,78	61,68	8,09	6,8	0,24	24,0	
12.10	3,77	452,98	458,95	0,00	5,96	463,01	467,19	-4,18	69,83	61,65	8,18	6,73	0,16	24,0	
13.10	3,81	442,43	448,34	0,00	5,91	452,01	456,11	-4,10	69,07	60,59	8,48	6,51	0,02	24,0	
14.10	4,01	432,80	438,42	0,00	5,63	442,69	446,34	-3,66	71,08	61,95	9,13	6,96	0,35	24,0	
15.10	4,17	439,05	445,03	0,00	5,98	449,33	453,20	-3,87	71,9	62,54	9,36	6,97	0,72	24,0	

16.10	4,05	435,12	441,02	0,00	5,91	445,11	449,02	-3,91	71,24	62,07	9,17	6,77	0,28	24,0	
17.10	4,13	432,26	438,06	0,00	5,80	442,18	445,95	-3,77	71,24	61,82	9,43	6,71	0,01	24,0	
18.10	4,25	426,72	432,30	0,00	5,59	436,60	440,13	-3,53	71,65	61,81	9,83	6,66	-0,19	24,0	
Итого:	64,04	9091,05	9234,93	0,00	143,88	9295,49	114,24	-114,24	70,40	63,47	6,92	6,22	0,39	716,11	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата										Классификация ошибок:					
Время										D - отключение по t1-t2<min					
Q, Гкал										G - отключение по Gmin, Gmax					
M1, т										E - функциональный отказ					
M2, т										U - отключение питания					
Тр, ч															
18.09.2024	24:00	674,92	85604,12	87110,80	5992,69										
18.10.2024	24:00	738,96	94695,17	96345,73	6708,80										
ИТОГО:		64,04	9091,05	9234,93	716,11										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<mi	-	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	716,11	+	0,49	+	0,0	+	3,4	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		64,383, Гкал													
Представитель															
Представитель										тепло(водо)снабжающей					
абонента _____										организации _____					